Copia del documento originale con apposizione del protocollo
dipVVF.COM-TO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006102.12-02-2024

*Comando Provinciale Vigili del Fuoco*

*TORINO*

"Virtus et Abstinentia"

| da citare nella risposta |
| --- |
| Pratica Prevenzione Incendi N. ***44054*** |

A Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

E, p.c. A R.U.P. ing. Massimo Del Gaudio
massimo.delgaudio@mit.gov.it

OGGETTO: **Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. e dell'art. 13 del D.Lgs 76/2020.**

Intervento di miglioramento sismico, efficienza energetica e riorganizzazione funzionale del complesso demaniale Ferrante Aporti, sede dell'Istituto Penale per Minori di Torino, finanziato a valere su Fondo Complementare Nazionale - PNC ex D.L. 6 maggio 2021, n.59, convertito L.101 del 01.07. 2021.

Ente proponente: Provveditorato Opere Pubbliche di Torino.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001070 del 22/03/2024
m_inf.A533D05.REGISTRO UFFICIALE.E.0001113.12-02-2024
6.v, FTEMP.ft, 37379.nd, 4.a

Si fa riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto per rappresentare quanto segue.

Ringraziando per aver nuovamente riattivato il link di accesso alla documentazione progettuale, dall'esame della stessa si rileva che, così come peraltro evidenziato nella *Relazione di prevenzione incendi,* l'attività in oggetto non è soggetta alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011, rimanendo nella responsabilità del rappresentante legale dell'attività l'attuazione delle norme di prevenzione incendi applicabili.

Tuttavia, ancorché il DM 22/02/2006 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici» ed il D.M. 09/04/1994 e ss.mm.ii. «Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere» non siano cogenti, possono comunque costituire un utile riferimento.

Ai fini di una corretta applicazione delle suddette norme si evidenzia quanto segue:

1. l'affollamento deve essere riferito all'intera struttura anziché alle sole aree oggetto di intervento, ancorché compartimentate, poiché esso costituisce il dato in base al quale viene effettuata la classificazione tipologica dell'attività a cui sono correlate le misure di sicurezza antincendio;

2. deve esserci corrispondenza e congruità tra relazione tecnica ed elaborati grafici; nello specifico la relazione tecnica omette l'impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi rappresentato invece negli elaborati grafici;

Copia del documento originale con apposizione del protocollo



3. l'eliminazione delle uscite di emergenza di cui si fa cenno a pag. 13 della relazione tecnica e non meglio identificate negli elaborati grafici, deve essere idoneamente compensata mediante sicure ed efficaci misure di carattere tecnico-gestionale.

Di ciò voglia prendersi atto nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Il Funzionario Incaricato
*direttore speciale* Gerardo Ferito
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*

FERITO
GERARDO
MINISTERO
DELL'INTERNO
06.02.2024
13:03:36
GMT+01:00

Per Il Comandante Provinciale
ing. Vincenzo Bennardo
il Capo Area Prevenzione Incendi
*direttore vicedirigente* Andrea De Fend
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*

DE FEND
ANDREA
MINISTERO
DELL'INTERNO
12.02.2024
08:54:19 UTC

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001070 del 22/03/2024

6.v, FTEMP.ft, 37379.nd, 4.a



*ufficio prevenzione incendi: corso Regina Margherita, 330 - 10143 Torino*
*tel. 011.7422.1 opz. 3; fax 011.7422.884; mail ufficio.prevenzione@vvf.to.it; com.prev.torino@cert.vigilfuoco.it*