



LEGENDA SIMBOLURETI

	TERRA (SECONDO GRAFICO GENERALE)		SEZIONATORE GENERALE
	SEZIONATORE A DUE VIE, TRE POSIZIONI, CON POSIZIONE CENTRALE DI ARRESTURA E MESSA A TERRA		INTERE DI MANOVRA SEZ. A DUE VIE, TRE POSIZIONI, CON POSIZIONE CENTRALE DI APERT. (E MESSA A TERRA)
	INTERUTTORE (DI POTENZA)		INTERUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, MAGNETOTERMICO
	RELE DI PROTEZIONE CON INDICAZIONE DELLE FUNZIONI ABILITATE (SECONDO CODICI)		MOTORE PER COMANDO
	INTERUTTORE (AC O CARICA MOLLE)		DIVISORE CAPACITIVO PER SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE
	INTERBLOCCO MECCANICO FRA DISPOSITIVI (SALVO DIVERSA INDICAZIONE)		FUSIBILE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE "TA"		TRASFORMATORE DI CORRENTE TOROIDALE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE "TV"		TRASFORMATORE SECONDO GRAFICO GENERALE
	AVVOLGIMENTO TRIFASE A STELLA		AVVOLGIMENTO TRIFASE A TRIANGOLO APERTO

LEGENDA PROTEZIONI

27	MINIMA TENSIONE DI FASE
59	MASSIMA TENSIONE DI FASE
59N (o 59V)	MASSIMA TENSIONE RESIDUA
50	MASSIMA CORRENTE INSTANTANEA
51	MASSIMA CORRENTE RITARDATA
51N	MASSIMA CORRENTE DI TERRA
67N	DIREZIONALE DI TERRA
CDM	INTERFACCIA CON SISTEMA DI TELECOMANDO/SUPERVISIONE O CON ALTRI IED
68	SELETTIVITÀ LOGICA
26	CENTRALINA TERMOMETRICA TRASFORMATORE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO
CITTA' DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto Generale: Politecnico - Rebaudengo

PROGETTO DEFINITIVO
 DIREZIONE PROGETTAZIONE: **INFRA.TO** INFRATRASPORTI S.r.l.
 Responsabile Progettazione: **IL PROGETTISTA**

INTEFFACCIA OPERE CIVILI-SISTEMA
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
 SCHEMA ELETTRICO DELLA RETE DI MT - TAV, 5/7

ELABORATO: **MTL2T1A0D/SISGENK.001.5** REV. 00 DATA: **30/10/22**

BBM MANAGER: Geom. L. D'Accardi

REV.	EMISSIONE	DESIGNAZIONE	DATA	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROV.	VISTO
0	-	-	30/10/22	SINT	ADP	FAI	RC
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

STAZIONE APPALTANTE
 DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Ing. A. Stocozzo