

1 ADDUZIONI - Pianta piano interrato -2
1 : 100

3 ADDUZIONI - Pianta piano interrato - 1
1 : 100

Il diagramma mostra una sezione trasversale di una parete con tre condotti orizzontali sovrapposti. I condotti sono colorati: il superiore è verde, il medio è rosso e il inferiore è blu. Le linee nere rappresentano le tubazioni di alimentazione. Le etichette a sinistra indicano: DOW - DW90 (verde), PPR - DW2 (rosso) e PPR - DW7 (blu). Le etichette a destra, allineate ai condotti, descrivono le destinazioni: la tubazione superiore serve la 'TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE VASCA DI RISERVA IDRICA ANTINCENDIO DEL TEATRO NUOVO ATTRAVERSO PERCORSO ALL'INTERNO DEGLI LOCALI TECNICI BIBLIOTECA'; la tubazione media serve la 'TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI TEATRO NUOVO SALLA CENTRALE TECNOLOGICA ATTRAVERSO PERCORSO ALL'INTERNO DEGLI LOCALI TECNICI BIBLIOTECA'; la tubazione inferiore serve la 'TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI TEATRO NUOVO SALLA CENTRALE TECNOLOGICA ATTRAVERSO PERCORSO ALL'INTERNO DEGLI LOCALI TECNICI BIBLIOTECA'. Una nota in basso spiega che l'occlusamento non trasferisce il movimento alla salina, ma è realizzato in un perno ricoperto di PVC con la fondazione dei pilastri storici.

TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE VASCA DI RISERVA IDRICA ANTINCENDIO DEL TEATRO NUOVO ATTRAVERSO PERCORSO ALL'INTERNO DEGLI LOCALI TECNICI BIBLIOTECA

TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI TEATRO NUOVO SALLA CENTRALE TECNOLOGICA ATTRAVERSO PERCORSO ALL'INTERNO DEGLI LOCALI TECNICI BIBLIOTECA

TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI TEATRO NUOVO SALLA CENTRALE TECNOLOGICA ATTRAVERSO PERCORSO ALL'INTERNO DEGLI LOCALI TECNICI BIBLIOTECA

NOTA
L'OCCLUSAMENTO NON TRASFERISCE IL MOVIMENTO ALLA SALINA, IL PERCORSO È REALIZZATO IN UN PERNO RICOPERTO DI PVC CON LA FONDAZIONE DEI PILASTRI STORICI.

DOW - DW90
PPR - DW2
PPR - DW7

2 SCARICHI - Pianta piano interrato -2
1 : 100

4 SCARICHI - Pianta piano interrato -1
1 : 100

Abbreviazione sistema	Descrizione
DCW	Acqua fredda sanitaria
DHW	Acqua calda sanitaria
DHR	Acqua calda sanitaria - Ricircolo
NPW	Acqua non potabile
VV	Ventilazione
WWD	Scarico acque reflue
SWD	Scarico acque meteoriche

●	Montante in salita
○	Montante in discesa
⊕	Stacco in salita
⊖	Stacco in discesa

TAG TUBAZIONI	
	Abbreviazione sistema Dimensione (mm) XXX - YYY

TAG TUBAZIONI

Quota fondo tubo (mm)

QFT - YYY

TAG TUBAZIONI

Pendenza (%)

XXX