



ID	SIMBOLO	DESCRIZIONE
SIL		SERRANDA CONTROLLO FUMI RETTANGOLARE CON INVOLUCRO IN ACCIAIO ZINCATO E SETTI ACUSTICI IN MATERIALE FONDO ASSORBENTE
RSF		VENTILATORE REVERSIBILE ESTRAZIONE FUMI / IMMISSIONE ARIA FRESCA
VBA		VENTILATORE IMMISSIONE BARRIERE ARIA
SEF		VENTILATORE ESTRAZIONE DI EMERGENZA LOCALI TECNICI DI SISTEMA
RC		RECUPERATORE DI CALORE
SCF		SERRANDA CONTROLLO FUMI CHIUSA DI TIPOLOGIA A NORMA UNI EN 12101-8
GCM/GCR		GRIGLIA IMMISSIONE ARIA FRESCA / ESTRAZIONE ARIA VIZIATA O FUMI CON SEMPLICE ORDINE DI ALETTE REGOLABILI
GPM/GPMR		GRIGLIA IMMISSIONE ARIA FRESCA / ESTRAZIONE ARIA VIZIATA O FUMI BANCHINA CON SEMPLICE ORDINE DI ALETTE REGOLABILI
DLM		DIFFUSORE LINEARE PER IMMISSIONE ARIA TRATTATA DEL TIPO A 3 FERITIE COMPLETE DI PLENUM E SERBANDIE
AIR_BLADE		ARRIERA AD ARIA COSTITUITA DA UN PLENUM IN ACCIAIO ZINCATO E FERITIA DI PASSAGGIO CON LARGHEZZA PARI A 30 mm
		DIREZIONE ARIA/FUMI
SE		MISURATORE DI VELOCITA/PORTATA ARIA
STF		SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 COMPLETA DI SERVOMOTORE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO SERRANDE MOTORIZZATE
	QUADRO SERRANDE TAGLIAFUOCO
	LINEA DI COLLEGAMENTO SCF IN CAVO MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO TIPO FTG300016
	LINEA DI COLLEGAMENTO STF IN CAVO MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO TIPO FTG300016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO		IL PROGETTISTA	
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione discipline specialistiche		 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ INFRATRASPORTI.TO S.r.l.	
Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385		Ing. F. Azzarone Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 122871	
IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE CORELLI		IMPIANTO ELETTRICO E FORZA MOTRICE	
		SCHEMA SERRANDE MOTORIZZATE	
ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi	0 2	/	10/03/2023

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/03/22	GSC	AGH	FAZ	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	15/12/22	GSC	AGH	FAZ	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	10/03/23	GSC	FAZ	FAZ	RCR
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

LOTTO 1	CARTELLA	1224	41	MTL2T1A1D	IELSSGK003
STAZIONE APPALTANTE					
DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ					
Ing. R. Bertasio					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO					
Ing. A. Strozziere					