



LEGENDA

- CONDOTTO ARIA BARRIERALAMA D'ARIA
- CONDOTTO ARIA DI MANDATA
- CONDOTTO ARIA DI RIPRESA
- CONDOTTO NON OPERATIVO
- UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
- SILENZIATORE A SETTI ESTRAIBILI
- VENTILATORE REVERSIBILE E ESTRAZIONE FUMI / IMMISSIONE ARIA FRESCA
- VENTILATORE IMMISSIONE BARRIERELAME ARIA
- VENTILATORE ESTRAZIONE DI EMERGENZA LOCALI TECNICI DI SISTEMA
- RECUPERATORE DI CALORE
- GRIGLIA ARIA
- QUADRO SERRANDE DI REGOLAZIONE - QSR/LTE SERRANDE LOCALI TECNICI NON DI SISTEMA - QSR/LTS SERRANDE LOCALI TECNICI DI SISTEMA
- PUNTO ALLACCIO SERRANDA CONTROLLO FUMI
- LINEE DI ALIMENTAZIONE / COMANDO IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO TIPO FT10/00M16 E LINEE DI CONTROLLO IN CAVO MULTIPOLARE TIPO FG180M16

Stazione CARLO ALBERTO - Schema estrazione fumi con indicazione degli allacciamenti ai quadri QSR

NOTA: IL PRESENTE SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI E' VALIDO A PRESERVIARE DALL'O SPECIFICO SCENARIO AEREAUCO RAPPRESENTATO IN QUESTO ELABORATO. PER ULTERIORI DETTAGLI SUL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE RIFERIRSI AGLI ELABORATI SPECIFICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RAPPRESENTAZIONE DEI DIVERSI SCENARI DI FUNZIONAMENTO.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto Costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO		INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		INFRASTRASPORTI.ITO S.r.l.	
DIRETTORE PROGETTAZIONE <small>Responsabile progettazione disegni specialistiche</small>	IL PROGETTISTA				
Ing. R. Crova <small>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 122873</small>		Ing. F. Azzarone <small>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 122873</small>			
IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE CARLO ALBERTO		IMPIANTO ELETTRICO E FORZA MOTRICE			
SCHEMA SERRANDE MOTORIZZATE					
ELABORATO		REV.	SCALA	DATA	
MTL2T1A2DIEL SCAK 003		0	0	31/03/22	
AGGIORNAMENTI					
Pg. 1 di 1					

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/03/22	Lbr	AGH	FAZ	RCO
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

LOTTO 2 CARTELLA 12.10.50 MTL2T1A2D IELSCAK003

STAZIONE APPALTANTE
 DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
 Ing. R. Bertasio
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Ing. A. Strozziere