

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	PROIETTORE DI SUONO MONODIREZIONALE: 5W
	PROIETTORE DI SUONO MONODIREZIONALE: 10W
	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE: 5W
	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE: 10W
	DIFFUSORE DI SUONO A TROMBA: 15W
	DIFFUSORE DI SUONO A TROMBA, DA ESTERNO: 15W
	CONSOLE MICROFONICA DA TAVOLO
	CONSOLE MICROFONICA DA PARETE IN VERSIONE FIREMAN, CON MICROFONO PUSH-TO-TALK
	RACK EVAC
	CANALIZZAZIONE A FILO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR (IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI INCENDIO ED EVAC), DIMENSIONI PRESENTI IN PLANITA
	CANALIZZAZIONE ASSOLATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SENZA COPERCHIO (IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI INCENDIO ED EVAC), DIMENSIONI PRESENTI IN PLANITA


TPO	QUOTA	NOTE
SEGA QUADRETTARE DI MANTENIMENTO	ES0	MANTENIMENTO ES0 - DN 4102

**ESEMPI DI SEZIONE**

- Canale con coperchio
- Canale senza coperchio
- Tubo protettivo


**LEGENDA DELLE SIGLE TIPOLOGIE CANALIZZAZIONI**

- TR\_CHEFIER\_ZNCD: Canale metallico non forato zincato a caldo con coperchio
- TR\_APFER\_ZNCD: Canale metallico forato zincato a caldo senza coperchio
- FL\_FL\_ZNCD: Canale a filo in acciaio zincato a caldo
- CH\_CORR\_HFPE: Tubo protettivo flessibile in PEHD per posa interrata
- RL\_CU: Condotto rame in rame




Keyplan - Zona 2  
1:2000

KEY PLAN



1 Diffusione sonora EVAC\_L-2 - Zona 2  
1:100



2 Sezione - Passerella Piano L-2 Z2 EVAC  
1:25

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**  
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

**Mims**  
COMUNE DI TORINO  
CITTÀ DI TORINO

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO**  
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>INFRA.TO</b> INFRASTRUTTURE PER IL MOVIMENTO	INFRA TRASPORTI.TO S.r.l.
DIRETTORE PROGETTAZIONE Ing. R. Crovi Cofin degli Impianti della Provincia di Torino n. 60385	IL PROGETTISTA Ing. F. Azzarone Cofin degli Impianti della Provincia di Torino n. 122871	DEPOSITO OFFICINA REBAUDENGO - IMPIANTI NON DI SISTEMA IMPIANTI SPECIALI - EVAC PLANIMETRIA LIVELLO -2 - ZONA 2
ELABORATO	REV. 0	SCALA 1:100
DATA	21/02/23	

pg. 1 di 1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROV.	VERSO
0	EMISSIONE	21/02/23	GB	AG	FAZ	RO
1	EMISSIONE FINALE A SGUOLTO DI VERIFICA PREVENTIVA	28/12/22	GB	AG	FAZ	RO
2	EMISSIONE FINALE A SGUOLTO DI VERIFICA PREVENTIVA	21/02/23	GB	FAZ	FAZ	RO

STAZIONE APPALTANTE  
LOTTO 1 CARTELLA 14.5.11.69 MTL21A1D ISPRB029.2  
DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
Ing. R. Bertasio  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. A. Struzziero