

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI  
DIVISIONE TECNICA PATRIMONIO  
PROT.268 6.50.8/22 TORINO 25/01/2023

Torino, 18/01/2023

**Oggetto: Parere su CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO AI SENSI DEGLI ARTT. 27 D.LGS. N. 50/2016 E 14bis E SS. L. N. 241/1990 E S.M.I. - CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA**

A seguito della Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2023, visionato il materiale progettuale condiviso dalla Città di Torino tramite Protocollo AT005023-2022-A del 30/12/2022 e gli allegati inoltrati dalla Segreteria Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica il 17/01/2023, si evince la mancanza di dettaglio progettuale completo di misure delle opere utile a percepire la presenza di un'area per la raccolta rifiuti.

A tal proposito si evidenzia che, in caso di servizio Porta a Porta, dovrà essere predisposta un'area su proprietà privata per ospitare i contenitori dei rifiuti. L'area dovrà essere sufficientemente grande per contenere tutti i contenitori necessari e permettere al personale delle attività di conferire comodamente.

Data l'importanza volumetrica del progetto si ipotizza la necessità di più aree ecologiche su proprietà privata.

Amiat è disponibile a degli incontri di approfondimento per quantificare il numero di attrezzature e tipologia sulla base delle attività che si insedieranno e successivamente a fornire le misure degli stessi contenitori.

Occorre inoltre prevedere gli spazi necessari per permettere l'esposizione dei contenitori oppure lo svuotamento in loco degli stessi.

Nel caso di svuotamento in loco da parte di Amiat (isola ecologica confinante con la strada e accesso pedonale dell'operatore), è richiesta tassativamente la validazione del progetto (da parte di Amiat) dell'area di stoccaggio e manovra, prima della realizzazione della stessa.

Si richiede pertanto un progetto dettagliato, completo di quote, riguardante l'individuazione degli spazi da adibire ad area ecologica.

In caso non si disponesse ancora di tale dettaglio perché prematuro, chiediamo di essere coinvolti nei tavoli di lavoro inerenti, in modo da poter trovare soluzioni condivise.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Distinti saluti.

Progettazione Piemonte

Anna Cacciolatto

