



0000241

ATTESTATO DI PRESTAZIONE TECNICA

siries - sistemi antincendio srl - 10148 torino (italy)
 via stampini, 26 - telef. (011) 296.269 - 2.165.164
 capitale sociale int. vers. L. 50.000.000 / c.c.i.a.a. torino n. 587023
 reg. trib. torino n. 3626/79 / codice fiscale e partita iva 02525260010

PER: MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE
 REVISIONE PARCO ESTINTORI
 REVISIONE E RICARICA ESTINTORI
 (D.P.R. 547 del 27/4/1955)

TIPO DI PRESTAZIONE:		ORDINARIA	STRAORDINARIA	DESTINATARIO DOMICILIO O RESIDENZA	
N° PROGRESSIVO INTERNO ATTRIBUITO:		-241-		158	
DATA DI EMISSIONE: TORINO, 05.09.86				COMUNE DI TORINO	
RIF. SIRIES		N. ord. interno/commissa: 6564		Uff. Tecn. L.L.P.P. Ripartizione 5	
VS. ORDINE		N. 111736 DEL 26/06/86		Piazza Palazzo di Città 7	
RIF. VS. BOLLE:				10122 TORINO	
				LUOGO DI DESTINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - TORINO	
		PAGAMENTO	ANTICIPATO	DIFFERITO	0
		CODICE FORNITORE:			
PERIODICITÀ:	1° VISITA SEMESTRALE	2° VISITA SEMESTRALE	3° VISITA QUADRIMESTRALE	4° VISITA TRIMESTRALE	VISITE SUCCESSIVE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	ESTINTORI VERIFICATI		N°	
642000	INTERVENTO STRAORD MANUTENZIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMO - PALAZZO SPORT -	U.	1	IDRICI E SCHIUMA	PORTATILE PA		
					CARRELLATO PA		
					PORTATILE DC/CI		
					CARRELLATO DC/BE		
	<p>LE LINEE DEI RIVELATORI NON SONO COLLEGATI BENE COME DOVUTE PER SEGNALARE UNA QUALSIASI ANOMALIA. N° 3 RIVELATORI DA SOSTITUIRE N° 1 SIRENA " " "</p>			POLVERE	AUTOMATICO PA		
						PORTATILE PA	
						CARRELLATO PA	
						PORTATILE BE/CI	
						CARRELLATO BE	
				CO2	PORTATILE		
					CARRELLATO		
				HALON 1211 FLUOBRENE	AUTOMATICO PA		
					PORTATILE PA		
					CARRELLATO PA		
					CARRELLATO BE		
				DIVERSI	PORTATILE		
					CARRELLATO		

DATA ESEGUITO
Seifo
 05.09.1986

IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI CITATI SI DICHIARA DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SOPRA DESCRITTA E GARANTIAMO L'EFFICIENZA DEI MEZZI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER UN PERIODO DI 6 MESI COME PREVISTO DAL D.P.R. N° 547 DEL 27/4/1955.
 (DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ TRASCORSO TALE TERMINE E/O PER L'USO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO MEZZO/ATTREZZATURA).

SIRIES s.r.l. *[Signature]* FIRMA DESTINATARIO *[Signature]*



0000241

ATTESTATO DI PRESTAZIONE TECNICA

siries - sistemi antincendio srl - 10148 torino (italy)
 via stampini, 26 - telef. (011) 296.269 - 2.165.164
 capitale sociale int. vers. L. 50.000.000 / c.c.i.a.a. torino n. 567023
 reg. trib. torino n. 3626/79 / codice fiscale e partita iva 02525260010

PER: MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE
 REVISIONE PARCO ESTINTORI
 REVISIONE E RICARICA ESTINTORI
 (D.P.R. 547 del 27/4/1955)

TIPO DI PRESTAZIONE:		ORDINARIA	<input checked="" type="checkbox"/> STRAORDINARIA	DESTINATARIO DOMICILIO O RESIDENZA	
N° PROGRESSIVO INTERNO ATTRIBUITO:		-241		158.	
DATA DI EMISSIONE: TORINO, 05.09.86				COMUNE DI TORINO	
RIF. SIRIES		N. ord. interno/commissa: 6564		Uff. Tecn. L.L.P.P. Ripartizione 5	
VS. ORDINE		N. 111/86 DEL 26/06/86		Piazza Palazzo di Città 7	
RIF. VS. BOLLE				10122 TORINO	
				LUOGO DI DESTINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - TORINO	
		PAGAMENTO		<input checked="" type="checkbox"/> ANTICIPATO	<input type="checkbox"/> DIFFERITO
				CODICE FORNITORE	
PERIODICITÀ:	<input type="checkbox"/> 1ª VISITA SEMESTRALE	<input type="checkbox"/> 2ª VISITA SEMESTRALE	<input type="checkbox"/> 3ª VISITA QUADRIMESTRALE	<input type="checkbox"/> 4ª VISITA TRIMESTRALE	<input type="checkbox"/> VISITE SUCCESSIVE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	ESTINTORI VERIFICATI	N°																																					
66200	INTERVENTO STRAORD MANUTENZIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMO - PALAZZO SPORT -	pi.	1	<table border="1"> <tr><td rowspan="4">IDRICI E SCHIUMA</td><td>PORTATILE PA</td><td></td></tr> <tr><td>CARRELLATO PA</td><td></td></tr> <tr><td>PORTATILE DC/CI</td><td></td></tr> <tr><td>CARRELLATO DC/BE</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="5">POLVERE</td><td>AUTOMATICO PA</td><td></td></tr> <tr><td>PORTATILE PA</td><td></td></tr> <tr><td>CARRELLATO PA</td><td></td></tr> <tr><td>PORTATILE BE/CI</td><td></td></tr> <tr><td>CARRELLATO BE</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="2">CO2</td><td>PORTATILE</td><td></td></tr> <tr><td>CARRELLATO</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="3">HALON 1211 FLUOBRENE</td><td>AUTOMATICO PA</td><td></td></tr> <tr><td>PORTATILE PA</td><td></td></tr> <tr><td>CARRELLATO PA</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="2">DIVERSI</td><td>PORTATILE</td><td></td></tr> <tr><td>CARRELLATO</td><td></td></tr> </table>	IDRICI E SCHIUMA	PORTATILE PA		CARRELLATO PA		PORTATILE DC/CI		CARRELLATO DC/BE		POLVERE	AUTOMATICO PA		PORTATILE PA		CARRELLATO PA		PORTATILE BE/CI		CARRELLATO BE		CO2	PORTATILE		CARRELLATO		HALON 1211 FLUOBRENE	AUTOMATICO PA		PORTATILE PA		CARRELLATO PA		DIVERSI	PORTATILE		CARRELLATO		
IDRICI E SCHIUMA	PORTATILE PA																																									
	CARRELLATO PA																																									
	PORTATILE DC/CI																																									
	CARRELLATO DC/BE																																									
POLVERE	AUTOMATICO PA																																									
	PORTATILE PA																																									
	CARRELLATO PA																																									
	PORTATILE BE/CI																																									
	CARRELLATO BE																																									
CO2	PORTATILE																																									
	CARRELLATO																																									
HALON 1211 FLUOBRENE	AUTOMATICO PA																																									
	PORTATILE PA																																									
	CARRELLATO PA																																									
DIVERSI	PORTATILE																																									
	CARRELLATO																																									
<p>LE LINEE DEI RIVELATORI NON SONO COLLEGATI BENE COME DOVUTE PER SEGNALARE UNA QUALSIASI ANOMALIA. N° 3 RIVELATORI DA SOSTITUIRE N° 1 SIRENA " " "</p>																																										
			DATA ESEGUITO	05.09.1986																																						

Seifo

IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI CITATI SI DICHIARA DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SOPRA DESCRITTA E GARANTIAMO L'EFFICIENZA DEI MEZZI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER UN PERIODO DI 6 MESI COME PREVISTO DAL D.P.R. N° 547 DEL 27/4/1955.
 (DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ TRASCORSO TALE TERMINE E/O PER L'USO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO MEZZO/ATTREZZATURA).

SIRIES s.r.l. *[Signature]* FIRMA DESTINATARIO *[Signature]*