



GT
GRUPPO TECNOIMPRESE srl



Spett.le
A.E.M. S.p.a.
Via Bertola n. 48
TORINO

Torino, 30.03.2005

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI MESSA A TERRA ANAGRAFE CORSO CORSICA N. 55 TORINO.

Con la presente in riferimento allo stabile in oggetto Vi comunichiamo i dati di messa a terra da noi rilevati:

Resistenza totale: OHM 1,80.

Strumento utilizzato: DIGITAL LOOP TESTER KYORITSU KEW 4120 matricola n. 0243273.

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

GRUPPO TECNOIMPRESE srl
Via Guicciardini, n. 3
10121 TORINO

GRUPPO TECNOMIMPRESE S.R.L. Via Guicciardini n. 3 – 10121 TORINO P.IVA 02295610014	MODULO ESAME A VISTA	N° / _09_ Data __27.04.2005__
---	---------------------------------	---

CANTIERE ____UFFICIO ANAGRAFE C.SO CORSICA N. 55 – TORINO____

VERIFICHE DI LEGGE NORMA CEI 64-8/17-13

ACCERTAMENTI	POSITIVO	NEGATIVO
PROVE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	X	
PROVE DI CONTINUITA' DI TERRA	X	
PROVE DI EFFICIENZA DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI	X	

ESITO	POSITIVO
--------------	-----------------

NOTE :

DATA ESECUZIONE VERIFICA: **20.04.2005**

TIMBRO E FIRMA
 GRUPPO TECNOMIMPRESE srl
 Via Guicciardini, n. 3
 10121 TORINO