



Spett.le
A.E.M. S.p.a.
Via Bertola n. 48
TORINO

Torino, 30.03.2005


OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI MESSA A TERRA ANAGRAFE CORSO CORSICA N. 55 TORINO.

Con la presente in riferimento allo stabile in oggetto Vi comunichiamo i dati di messa a terra da noi rilevati:

Resistenza totale: OHM 1,80.

Strumento utilizzato: DIGITAL LOOP TESTER KYORITSU KEW 4120 matricola n. 0243273.

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.


GRUPPO TECNOIMPRESE srl
Via Guicciardini, n. 3
10121 TORINO

GRUPPO TECNOMIMPRESE S.R.L.
Via Guicciardini n. 3 - 10121 TORINO
P.IVA 02295610014

**MODULO ESAME
A VISTA**

N° / _09_
Data
27.04.2005

CANTIERE _____ UFFICIO ANAGRAFE C.SO CORSICA N. 55 - TORINO _____

VERIFICHE DI LEGGE NORMA CEI 64-8/17-13

ACCERTAMENTI	POSITIVO	NEGATIVO
PROVE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	X	
PROVE DI CONTINUITA' DI TERRA	X	
PROVE DI EFFICIENZA DEGLI INTERRUITORI DIFFERENZIALI	X	

ESITO POSITIVO

NOTE :

DATA ESECUZIONE VERIFICA: 20.04.2005

TIMBRO E FIRMA
GRUPPO TECNOMIMPRESE srl
Via Guicciardini, n. 3
10121 TORINO

DISTRIBUZIONE : Resp. Funz. Az. verificata AQ