


**C.P.I**  
**VALIDO DAL**  
**23.12.1994**  
**AL**  
**31.12.2000**  
**CE-0036-B-ITC01**

14 MAR. 1995

Prot. n. 8180 /IV-2



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO

# CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 23.12.94;

## SI RILASCI A

a CITTA' DI TORINO (cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 1 31.12.2000

Azienda, industria o deposito (1): Centrale termica (attività 91 - DM 16.2.829)


a gasolio, a servizio scuola media BUONARROTI

sit<sup>a</sup> nel Comune di Torino frazione

Via Pasquale Paoli n.15 ang. Via Tunisi n.102

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):


gasolio = n.2 serbatoi interrati da mc.12 cadauno



Impianti o apparecchiature pericolosi (3): Centrale termica a gasolio costituita da n.3 Generatori da kcal/h: 830.000 + 830.000 + 360.000.==

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:



Mezzi di estinzione incendi:


1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili n.3 estintori da kg.6 classe 13A - 89 BC

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 31.12.2000

TORINO li 31.12.94



IL COMANDANTE

dott.ing. V. INZAGHI

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

arch. RISALVATO/ ab

Il presente certificato viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;
  - b) con le modificazioni appresso indicate,
- (4)

per la durata di \_\_\_\_\_ ann., a partire dal \_\_\_\_\_

VARIAZIONI: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_



IL COMANDANTE



Il presente certificato viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;
  - b) con le modificazioni appresso indicate,
- (4)


per la durata di \_\_\_\_\_ ann., a partire dal \_\_\_\_\_

VARIAZIONI: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_



IL COMANDANTE



### NOTE

- (1) Fabbricato per abitazioni; Stabilimento; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa, ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e al D.M. 27 settembre 1965).
- (2) Indicare la natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili ed esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.
- (3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.
- (4) Annullare la dizione che non interessa.