

# **CPI (SCIA)**



12 SET. 2001

PRATICA N. 6.979

Mod. 26 V. F.

Prot. n.

8438/PV



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO

# CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

24.07.2001

Vista la relazione di visita effettuata in data .....

## SI RILASCI A

a Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 23.07.2007

Azienda, industria o deposito (1):

Centrale termica a servizio Casa Albergo "Cimarosa" (Att.91 del D.M. 16.02.82)

sit. a nel Comune di Torino frazione

Via Ghedini n.2

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Gas metano

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

n.2 caldaie RAVASIO TRS 800 di kw 1.023 cadauna

n.2 bruciatori BALTUR 13 GN 150P matricole 2300720 e 2300725

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Devono essere osservate, a cura del titolare, le disposizioni generali di esercizio di cui all'art.5 del D.P.R. 12.01.1998 n.37, nonché quelle specifiche di cui al p.to 6.4 della Regola Tecnica allegata al D.M. 12.04.1996

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi n.2 rilevatori fughe gas collegati ad elettrovalvole con avvisatore acustico e visivo

2) Mezzi portatili n.2 estintori di tipo idoneo

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

23.07.2007

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del

TORINO

24.07.2001



IL COMANDANTE

Dott. Ing. Michele FERRARO

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

C.R. Maurizio SERAFIN/dpg

Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;

b) con le modificazioni appresso indicate,

(4)

per la durata di ..... ann....., a partire dal .....

VARIAZIONI: .....

.....

.....

.....

....., li .....



IL COMANDANTE

Bollo

Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;

b) con le modificazioni appresso indicate,

(4)

per la durata di ..... ann....., a partire dal .....

VARIAZIONI: .....

.....

.....

.....

....., li .....



IL COMANDANTE

Bollo

### NOTE

- (1) Fabbricato per abitazioni; Stabilimento; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa, ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e al D.M. 27 settembre 1965).
- (2) Indicare la natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili ed esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.
- (3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.
- (4) Annullare la dizione che non interessa.