



Città di Torino
11' impianti sportivi

SETTORE RI. III. PP. IMPIANTI SPORTIVI
17 GEN 1991
N. 155

LE/gob. AL

209

DATA 17 GEN 1991

CAT. CL. FASC.

+ Archivio AL

Al Settore TECN. XIX
SEDE

Oggetto: Denuncia di messa a terra relativa all'impianto sportivo per gioco tamburello di C.so Trapani n° 196/A.

Si trasmette in allegato copia della denuncia di messa a terra (allegato n° 1 2) relativa all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE



Torino lì, 16 gennaio 1991

ME/bd

1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	

Modello B
IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE
OFFICINE E CABINE ELETTRICHE

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)

Provincia
N. (1)

DITTA COMUNE DI TORINO SETTORE TECNICO XI

SEDE SOCIALE CORSO FERRUCCI 122 ATTIVITA' SPOGLIATOI E SERVIZI GIOCHI

Località dello stabilimento, cantiere, lavori:

Comune TORINO ~~XXXX~~ CORSO TRAPANI 196/A N. _____

DENUNCIA DI IMPIANTI DI TERRA

- (2) Impianti esistenti alla data del 1° gennaio 1960
- Prima installazione
- Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

Data della denuncia

POTENZA TOTALE INSTALLATA Kw 15

(2) Impianto elettrico funzionante a V 380 ed alimentato:

- dalla rete di distribuzione a B.T.
- da propria cabina alimentata a V (3)
- da impianto autonomo di produzione

2668

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI Impianti di illuminazione e forza
motrice del fabbricato conduttori di protezione nelle tubazioni dei vari impianti
Dispensore ottenuto con m. 42 di corda in rame da 55mmq. interrata e integrata da
picchetti

per ricevuta:
L'UFFICIO DELL'ISPettorato DEL LAVORO

L'ASSESSORE ALLO SPORT,
TURISMO E TEMPO LIBERO
XKAXMEXKA

(1) Numero identificativo della Ditta la cui assegnazione è riservata all'Ispektorato del Lavoro.
(2) Indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza.
(3) Per le officine e cabine elettriche, in esercizio presso le Aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, deve essere compilata una denuncia a parte.

Servizio IGIENE e SICUREZZA del LAVORO

Modulo integrativo allegato al modello B

Ragione sociale Comune di Torino Settore Tecnico XI

Insediamento produttivo esercito in Torino C.so Trapani 196/A

Attività della Ditta (specificare settore e tecnologia produttiva)

spogliatoio e servizi gioco tamburello

N. di addetti: Totale Impiegati Operai

1) Se l'impianto elettrico è alimentato dalla rete di distribuzione a B.T.

— Sono stati installati interruttori differenziali? SI

— Su quali linee? TUTTE

— Con quali valori di corrente di intervento?

0,05 A; 0,1 A; 0,3 A; 0,5 A; 1 A;

(Sottolineare il valore di taratura)

2) Se l'impianto elettrico è alimentato da Vostra cabina o stazione di trasformazione.

— Valore della massima corrente che l'impianto di messa a terra può essere chiamato a disperdere (articolo 2.1.02 e 2.1.03 CEI 11-8) A

— Tempo di intervento dei dispositivi di protezione $t > 1$ sec.

$t < 1$ sec.

(sottolineare il valore effettivo)

(Questi dati devono essere richiesti all'Ente distributore)

— Indicare se sono state eseguite misure di tensione di contatto e di passo SI NO (sbarrare SI - NO)

Data

L'ASSESSORE ALLO SPORT,
TURISMO E TEMPO LIBERO

Firma del Tecnico di Qualificazione

.....

.....

.....

.....

Firma del Legale rappresentante

2668

