

Il sottoscritto LIUZZI MICHELE nato a MATERA (MT) il 02/06/1946
residente nel Comune di San GILLIO (TO), legale rappresentante
della societa' SIRIES -Sistemi Antincendio s.r.l. operante nel
settore dell'installazione IMPIANTI ANTINCENDIO dal 03/10/79
con sede in **Via Stampini,26 - 10148 Torino (TO)**
Tel. 011-226.76.22 - Fax 011-226.76.30 - Partita I.V.A. n.° 02525260010
Iscritta nel Registro delle Ditte (R.D. 20.09.1934-N. 2011)
Della **CCIAA di Torino N. 567023/79**
iscritta all'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO - A.M.M.A.

esecutrice dell'impianto :
IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO A GAS HFC227 A PROTEZIONE
LOCALE SERVER FARM E LOC. TECNOLOGICO PRINCIPALE c/o TOROC Via Bologna,74
7° piano -TORINO

Inteso come : **NUOVO IMPIANTO**

NOTA

Commissionato da : **L.I.C.T.I.S. s.n.c.**
C.so Someiller,17
10128 TORINO

Installato nei locali siti nel comune di: **TORINO**
piano settimo fabbricato TOROC interno locale SERVER FARM e TECNOLOGICO PRINCIPALE

di proprieta' : **CITTA' DI TORINO**

in edificio adibito ad uso : **Uffici**

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilita', che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla
Regola dell'arte ,secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge N. 46 -5.3
1990, tenuta conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,avendo in particolare :

- 1) Seguito la Normativa tecnica applicabile all'impiego :UNI9795, DI BUONA TECNICA ALLA REGOLA DELL'ARTE
- 2) Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo d'installazione, art. 7 della legge N. 46/1990.
- 3) Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita' con esito positivo ,avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge .

Allegati obbligatori :

- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzato
- rifer. a dichiarazioni di conformita' prec. o parziali, gia' esistenti

DECLINA

ogni responsabilita' per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Torino, 25/07/2004

Il Responsabile Tecnico

SIRIES
10148 TORINO (ITALY)
VIA REISS ROLOLI 265/A
TEL 011.226.76.22 - 011.226.76.30
FAX 011.226.76.30

Il Dichiarante

SIRIES
AMMINISTRAZIONE
DELEGATO
MICHELE LIUZZI



sistemi antincendio

Via Stampini 26 - 10148 torino (Italy)
tel. 011.226.76.22 - fax 011.226.76.30

ALLEGATO N.° 1
ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N. 350

**MATERIALI PRINCIPALI UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO A GAS HFC227 A PROTEZIONE LOCALE SERVER FARM E LOCALE TECNOLOGICO PRINCIPALE c/o TOROC
Via Bologna,74- 7° piano TORINO**

Centrale elettronica di controllo	:	NOTIFIER mod. AM1000
Rivelatori di fumo	:	NOTIFIER mod. SDX751ME
Base portarivelatore	:	NOTIFIER mod. B501
Pulsante manuale	:	NOTIFIER mod. M500KA
Segnalatori acustico/luminosi	:	NOTIFIER mod. PAN1
Linea elettrica	:	Composta da: tubo PVC marchiato IMQ
Cavi elettrici linea loop	:	Schermati Non propaganti la fiamma sec. CEI 2022 2*1,5 mmq
Cavi elettrici alimentazione 24 Vcc	:	Non propaganti la fiamma e resistenti al fuoco sec. CEI 2036 2*1,5 mmq
Moduli d'ingresso	:	NOTIFIER mod. MMX101E
Moduli d'uscita	:	NOTIFIER mod. M701

Torino,25/07/05

Il Responsabile Tecnico

Il Dichiarante


10148 TORINO (ITALY)
VIA REISS ROMOLI 265/4
tel. 011.226.76.22 - 011.220.66.13
FAX 011.226.76.30


AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michele MUZZI