

Il sottoscritto **LIUZZI MICHELE** nato a **MATERA (MT)** il 02/06/1946  
residente nel Comune di **San GILLIO (TO)**, legale rappresentante  
della societa' **SIRIES -Sistemi Antincendio s.r.l.** operante nel  
settore dell'installazione **IMPIANTI ANTINCENDIO** dal 03/10/79  
con sede in **Via Stampini,26 - 10148 Torino (TO)**  
Tel. 011-226.76.22 - Fax 011-226.76.30 - Partita I.V.A. n.° 02525260010  
Iscritta nel Registro delle Ditte (R.D. 20.09.1934-N. 2011 )  
Della **CCIAA di Torino N. 567023/79**  
iscritta all'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO - A.M.M.A.

esecutrice dell'impianto :

**IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO A GAS HFC227 A PROTEZIONE  
LOCALE SERVER FARM E LOC. TECNOLOGICO PRINCIPALE c/o TOROC C.so NOVARA,96  
7° piano -TORINO**

Inteso come : **NUOVO IMPIANTO**

**NOTA**

Commissionato da : **L.I.C.T.I.S. s.n.c.**  
**C.so Someiller,17**  
**10128 TORINO**

Installato nei locali siti nel comune di: **TORINO**  
piano settimo fabbricato **TOROC** interno locale **SERVER FARM** e **TECNOLOGICO PRINCIPALE**

di proprieta' : **FONDAZIONE ENASARCO**  
**Via Antoniotto Usodimare 27/31**  
**00100 ROMA**

in edificio adibito ad uso : **Uffici**

**DICHIARA**

Sotto la propria personale responsabilita', che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla  
Regola dell'arte ,secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge N. 46 -5.3  
1990, tenuta conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,avendo in particolare :

- 1) Seguito la Normativa tecnica applicabile all'impiego :UNI9795, DI BUONA TECNICA ALLA REGOLA DELL'ARTE
- 2) Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo d'installazione, art. 7 della legge N. 46/1990.
- 3) Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita' con esito positivo ,avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge .

**Allegati obbligatori :**

- relazione con tipologie dei materiali utilizzati  
 schema di impianto realizzato  
 rifer. a dichiarazioni di conformita' prec. o parziali, gia' esistenti

**DECLINA**

ogni responsabilita' per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi  
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Torino, 25/07/2004

Il Responsabile Tecnico  
10148 TORINO (ITALY)

**SIRIES**  
VIA REISS ROMOLI 265/4  
TEL. 011.226.76.22 - 011.220.66.1°  
FAX 011.226.76.30

*[Signature]*

Il Dichiarante

**SIRIES**  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO  
s.r.l. Michele Liuzzi

*[Signature]*



**sistemi antincendio**

Via Stampini 26 - 10148 torino (Italy)  
tel. 011.226.76.22 - fax 011.226.76.30


**ALLEGATO N.° 1**  
**ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N. 350**

**MATERIALI PRINCIPALI UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO A GAS HFC227 A PROTEZIONE LOCALE SERVER FARM E LOCALE TECNOLOGICO PRINCIPALE c/o TOROC C.so Novara,96 7° piano TORINO**

Centrale elettronica di controllo	:	NOTIFIER mod. AM1000
Rivelatori di fumo	:	NOTIFIER mod. SDX751ME
Base portarivelatore	:	NOTIFIER mod. B501
Pulsante manuale	:	NOTIFIER mod. M500KA
Segnalatori acustico/luminosi	:	NOTIFIER mod. PAN1
Linea elettrica	:	Composta da: tubo PVC marchiato IMQ
Cavi elettrici linea loop	:	Schermati Non propaganti la fiamma sec. CEI 2022 2*1,5 mmq
Cavi elettrici alimentazione 24 Vcc	:	Non propaganti la fiamma e resistenti al fuoco sec. CEI 2036 2*1,5 mmq
Moduli d'ingresso	:	NOTIFIER mod. MMX101E
Moduli d'uscita	:	NOTIFIER mod. M701


Torino,25/07/05

Il Responsabile Tecnico

 VIA REISS ROMOLI 265/4  
TEL. 011.226.76.22 - 011.220.66.11  
FAX 011.226.76.30

*Giorgio Ruffe*

Il Dichiarante

 AMMINISTRATORE  
DELEGATO  
ALLO STUDIO LINEZI

*Alberto Linezi*