

LEGGE 186/68
ELETTRA A.
CE-0039-B-ITC01
15.10.1991



ELETTRA ARNAD s.r.l.

Spett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE
DI TORINO

Via Bertola n. 48

10122 TORINO

OGGETTO: LAVORI DI NORMALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
TERMICI IN EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NEL LOTTO 7.
EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SEL DUCA DEGLI ABRUZZI,
Via Montevideo, 11 TORINO

In allegato alla presente trasmettiamo quanto segue:

- N. 1 CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ATT. 85
- N. 1 CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO C.T.
- N. 1 DICHIARAZIONE DI MISURA DI TERRA
- N. 1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI
- N. 1 CERTIFICAZIONE DI TENUTA SERBATOI

Ivrea,

La Ditta
(l'Amministratore Delegato)

Per Ricevuta

Spett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE di TORINO

Via Bertola n. 48

TORINO

Cuorgnè, 15/10/1991


OGGETTO: COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO RIFERITO
ALLA ATTIVITA' 85 DELLA SEL DUCA DEGLI A-
BRUZZI, Via Montevideo, 11 TORINO


Il sottoscritto Per. Ind. Ing. GIACOLETTO
MAURO con studio in Cuorgnè, Via Torino n. 13,
iscritto al Collegio dei Periti Industriali di
Torino, verificati gli interventi realizzati
dalla Ditta ELETTRA ARNAD SRL sull'impianto in
oggetto nell'ambito dell'adeguamento dello
stesso al Nulla Osta Provvisorio, certifica
che alla data odierna, lo stesso risulta
realizzato secondo le norme CEI, la Legge 186
del 1/3/1968 e il DPR n. 547 del 27/4/1955.

In fede.

TERMO TECNICA
GIACOLETTO ING MAURO
VIA TORINO 13 T. 62981
10082 CUORGNE

Per Ind. Ing. GIACOLETTO MAURO





ELETTRA ARNAD s.r.l.

Spett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE
DI TORINO

Via Bertola n. 48

10122 TORINO

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
ATTIVITA' 85 della Scuola 'SEL DUCA DEGLI ABRUZZI,
Via Montevideo, 11 TORINO**

Il sottoscritto PISTONO OSCAR, in qualita' di
Amministratore Delegato della Ditta ELETTRA ARNAD SRL, corrente
in ARNAD (AO) - Fraz. Torretta n. 10, operante nel settore
dell'installazione degli impianti elettrici

D I C H I A R A

- che gli impianti elettrici per le parti rifatte dalla stessa,
facenti parte dell'attivita' 85, sono conformi alle prescrizioni
del punto 0 - e del D.M. 8/3/1988, alla Legge 818 del 7/12/1984
nonche' agli artt. 1 - 2 della Legge 186 1/3/1968.
- che la stessa ha installato i materiali qui di seguito
elencati, di cui si allegano le fotocopie di omologazione datate
e firmate.
- che la stessa ha verificato le protezioni delle linee in
partenza dal quadro generale.


Elenco materiali:

lampade emergenza BEGHELLI STYLE IN 1x16W. e PRATICA REGINA 1x16W
canalina pvc BOCCHIOTTI 25x17 W
interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali STIOLINO
E MERLIN GERIN

Ivrea, **15 OTT. 1991**

15 OTT. 1991

In fede
PISTONO OSCAR



ELETTRA ARNAD s.r.l.

Spett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE
DI TORINO

Via Bertola n. 48

10122 TORINO

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEL VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA
RIFERITA ALLA SCUOLA SEL DUCA DEGLI ABRUZZI,
Via Montevideo, 11 TORINO

Il sottoscritto PISTONO OSCAR, in qualita' di
Amministratore Delegato della ditta ELETTRA ARNAD SRL, corrente
in ARNAD (AO) - Fraz. Torretta n. 10, operante nel settore
dell'installazione degli impianti elettrici

D I C H I A R A

- che l'impianto di terra dell'edificio di cui in oggetto e' un
impianto di terra preesistente. Esso protegge altre parti di
impianto e dello stesso non si conosce il numero di dispersori e
la loro ubicazione;
- che il valore misurato e' di 6,30.

Ivrea,

15 OTT. 1991

In fede
PISTONO OSCAR

NULLA OSTA PROVVISORIO

LOTTO N.7

EDIFICIO: SEL "DUCA DEGLI ABRUZZI"
SMI "BUONARROTTI" SUCC.
VIA MONTEVIDEO, 11

ATTIVITA': 85-91

DESCRIZIONE DEI LAVORI

ATT. 85 L'impianto e' consistito, nell'integrazione delle luci di sicurezza.

ATT. 91 Gia' fornita di CPI.

ALLEGATI E CERTIFICAZIONI

- n. 1 Dichiarazione della ditta di buona esecuzione dei lavori riferita all'attivita' 85.
- n. 1 Certificazione, da professionista abilitato, di conformita' dell'impianto alle norme riferita all'attivita' 85.
- n. 1 Dichiarazione della ditta del valore di terra misurata.
- n. 1 Dichiarazione riferita alla dichiarazione.
- n. 1 Schema elettrico.

LOTTO: 7

EDIFICIO: SEL. "DUCA DEGLI ABRUZZI" VIA MONTEVIDEO 11

~~PER APPROVARE~~ P.P. S.M.C.

ATT. 85

APPARECCHIATURA	TIPO	MARCA	N. INSTALLATE	NOTE
LAMPAD E EMERGENZA	1X18 W	BEGHELLI	48	
RIVELATORI DI FUMO				
RIVELATORI DI GAS				
ELETTROVALVOLE				