



ELETTRA ARNAD s.r.l.

Spett. le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE
DI TORINO

Via Bertola n. 48

10122 TORINO

OGGETTO: LAVORI DI NORMALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO E RIVELAZIONE FUMI NELL' EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SEL DUCA DEGLI ABRUZZI,
Via Montevideo, 11 TORINO

In allegato alla presente trasmettiamo quanto segue:

- N. 1 CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RIVELAZIONE FUMI
- N. 1 DICHIARAZIONE DI MISURA DI TERRA
- N. 1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI

Ivrea,

La Ditta
(l'Amministratore Delegato)

Per Ricevuta -



ELETTRA ARNAD s.r.l.

Elett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE
DI TORINO

Via Bertola n. 48

10122 TORINO

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
ATTIVITA' 85 della Scuola 'SEL DUCA DEGLI ABRUZZI,
Via Montevideo, 11 TORINO**

Il sottoscritto PISTONO OSCAR, in qualita' di
Amministratore Delegato della Ditta ELETTRA ARNAD SRL, corrente
in ARNAD (AO) - Fraz. Torretta n. 10, operante nel settore
dell'installazione degli impianti elettrici

D I C H I A R A

- che gli impianti elettrici per la parti rifatte dalla stessa,
facenti parte dell'attivita' 85, sono conformi alle prescrizioni
del punto 0 - e del D.M. 9/3/1988, alla Legge 818 del 7/12/1984
nonche' agli artt. 1 - 2 della Legge 186 1/3/1988.
- che la stessa ha installato i materiali qui di seguito
elencati, di cui si allegano le fotocopie di omologazione datate
e firmate.
- che la stessa ha verificato le protezioni delle linee in
partenza dal quadro generale.

Elenco materiali:

lampade emergenza SEGHELLI STYLE ON 1x15W, e PRATICA RESINA 1x15W
canalina pvc BOCCHIOTTI 25x17 W
interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali STIOLINO
e MERLIN GERIN

Ivrea, **15 OTT. 1991**

15 OTT. 1991

In fede
PISTONO OSCAR



ELETTRA ARNAD s.r.l.

Spett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE
DI TORINO

Via Bertola n. 48

10122 TORINO

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEL VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA
RIFERITA ALLA SCUOLA SEL DUCA DEGLI ABRUZZI,
Via Montevideo, 11 TORINO

Il sottoscritto PISTONO OSCAR, in qualità di
Amministratore Delegato della ditta ELETTRA ARNAD SRL, corrente
in ARNAD (AO) - Fraz. Torretta n. 10, operante nel settore
dell'installazione degli impianti elettrici

D I C H I A R A

- che l'impianto di terra dell'edificio di cui in oggetto è un
impianto di terra preesistente. Esso protegge altre parti di
impianto e dello stesso non si conosce il numero di dispersori e
la loro ubicazione;
- che il valore misurato è di 6,30.

Ivrea,

15 OTT. 1991

In fede
PISTONO OSCAR

Spett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE di TORINO

Via Bertola n. 48

TORINO

Cuorgne', 15/10/1991

OGGETTO: COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO RIFERITO
ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SMI BUONARROTI ,
Via P. Paoli 15, TORINO

Il sottoscritto Per. Ind. Ing. GIACOLETTO
MAURO con studio in Cuorgne', Via Torino n.13,
iscritto al collegio dei Periti Industriali di
Torino, verificati gli interventi realizzati dalla
Ditta ELETTRA ARNAD SRL sull'impianto in oggetto
nell'ambito dell'adeguamento dello stesso al Nulla
Osta Provvisorio, certifica che alla data odierna
lo stesso risulta realizzato secondo le norme
CEI 64-2, la Legge n. 186 del 27/4/1968 e il DPR
n. 547 del 1/3/1955.

In fede.

Per. Ind. Ing. GIACOLETTO MAURO
* TERMOTECNICA *
GIACOLETTO ING MAURO
VIA TORINO 13 T. 629817
10082 CUORGNE



* TERMOTECNICA*
GIACOLETTO ING MAURO
VIA TORINO 13 T. 629817
10082 CUORGNE

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI TENUTA CISTERNA
GASOLIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
SITO IN V.P. Paoli, n°15. - BUONAROTTI

Io sottoscritto Per. Ind. ING. GIACOLETTO
Mauro con studio professionale in Cuorgne'
Via Torino n° 13 e iscritto al Collegio
dei Periti Industriali di Torino, DICHIARO
che la cisterna gasolio dopo la verifica
effettuata secondo la norma del C.M. 73/71
punto 3.1. , ha dato esito. POSITIVO.....

Cuorgne', li 27/09/1991

Il Tecnico



Spett.le

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE di TORINO

Via Bertola n. 48

TORINO

Cuornè, 15/10/1991

OGGETTO: COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO RIFERITO
ALLA ATTIVITA' 85 DELLA SEL DUCA DEGLI A-
BRUZZI, Via Montevideo, 11 TORINO

Il sottoscritto Per. Ind. Ing. GIACOLETTO
MAURO con studio in Cuornè, Via Torino n. 13,
iscritto al Collegio dei Periti Industriali di
Torino, verificati gli interventi realizzati
dalla Ditta ELETTRA ARNAD SRL sull'impianto in
oggetto nell'ambito dell'adeguamento dello
stesso al Nulla Osta Provvisorio, certifica
che alla data odierna, lo stesso risulta
realizzato secondo le norme CEI, la Legge 186
del 1/3/1968 e il DPR n. 547 del 27/4/1955.
In fede.

Per Ind. Ing. GIACOLETTO MAURO
TERMOTECNICA
GIACOLETTO ING MAURO
VIA TORINO 13 T. 62981
10082 CUORGNE

