

CLIENTE:

IRIDE
C.so Svizzera n. 95
TORINO

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
ALLA REGOLA DELL'ARTE
ART. 7 D.M. N°37 DEL 22/01/2008**

OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di collegamenti di messa a terra equipotenziali, strutture UTA, tubazioni idriche, canaline locale macchine lato est e lato ovest. Fornitura e posa in opera di integrazione ad impianto di messa a terra esistente esterno ad impianto di messa a terra piscina d'allenamento presso Palazzo del Nuoto sito in via Filadelfia n. 89 - Torino.

RIFERIMENTI:

- Ns. Rif. Commessa N° 188/09/CS
- Vs. Rif. Gara S_48/2009

ELENCO DOCUMENTI:

- Certificazioni**
 - Dichiarazione di conformità
 - Relazione con tipologie dei materiali
 - Certificato di riconoscimento requisiti tecnico professionali
- Elaborati grafici**
- Documentazioni materiali**
 - Documentazione tecnica materiale

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**

ART. 7 DEL DECRETO MINISTERIALE N.37 DEL 22 GENNAIO 2008

LEGGE N. 248 DEL 2 DICEMBRE 2005

DICHIARAZIONE N. 223/11/DC

Il sottoscritto **CONCAS ROBERTO**
titolare dell'impresa **G.R. IMPIANTI S.r.l.**
operante nel settore **INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI**
con sede in **VIA SETTE COMUNI** n. **36**
comune **TORINO** prov. **TO**
tel. **011.30.32.009** part.IVA **05613240018**
iscritta nel registro delle ditte (d.P.R. 7/12/1995, n.581) della camera C.C.I.A.A. di **TORINO** n. **721982**
iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443) di **TORINO** n. **203984**
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):

Fornitura e posa in opera di collegamenti di messa a terra equipotenziali, strutture UTA, tubazioni idriche, canaline locale macchine lato est e lato ovest. Fornitura e posa in opera di integrazione ad impianto di messa a terra esistente esterno ad impianto di messa a terra piscina d'allenamento presso Palazzo del Nuoto sito in via Filadelfia n. 89 - Torino.

(Ns. Rif. Commessa N° 188/09/CS - Vs. Rif. Commessa Gara S 48/2009)

inteso come nuovo impianto trasformazione ampliamento manu. straordinaria

commissionato da: **IRIDE SERVIZI S.p.A. Corso Svizzera n. 95 - 10100 Torino**

installato nei locali siti nel comune di: **TORINO** prov. **TO**

indirizzo **via Filadelfia** n. **89**

scala **///** piano **S2-S1-T** interno **///** di proprietà **Città di Torino - Piazza Palazzo di Città N°1 - 10100 TORINO**

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altro

N.B: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito:

canalizzato della 1° - 2° - 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall' art. 6 del D.M. n.37 del 22.01.08 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell' art. 5 da **Arup**
- eseguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: **CEI 64-8 - CEI 11-1**
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 5 e 6;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi dell' art. 5 e 7;
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- schema impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi: **nessuno**

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data
16/12/2011

Il Responsabile Tecnico
(Timbro e firma)
CONCAS Roberto

Il dichiarante
(Timbro e firma)
G.R. IMPIANTI S.r.l.
CONCAS Roberto

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8;
data

Il Committente (per ricevuta)

[2] - COPIA PER IL COMMITTENTE da inviare alla proprietà

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

TABELLA A - Tipologia dei materiali utilizzati

Fornitura e posa in opera di collegamenti di messa a terra equipotenziali, strutture UTA, tubazioni idriche, canaline locale macchine lato est e lato ovest. Fornitura e posa in opera di integrazione ad impianto di messa a terra esistente esterno ad impianto di messa a terra piscina d'allenamento presso Palazzo del Nuoto sito in via Filadelfia n. 89 - Torino.

(Ns. Rif. Commessa N° 188/09/CS - Vs. Rif. Commessa Gara S_48/2009)

POS	MARCA	SERIE	TIPO DI COMPONENTE	CONFORMITA' DEI COMPONENTI ALLA REGOLA DELL'ARTE
-----	-------	-------	--------------------	--

				A	B	C	D	E
1	General Cavi	N07V-K	Cavi per interni e cablaggi non propaganti l'incendio	X				
2	Sati	/	Morsetto a pettine	X				
3	Sati	/	Fascetta in ottone	X				
4	Sati	/	Piastra equipotenziale con coperchio	X				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

- A : IL COMPONENTE E' DOTATO DI MARCHIO CE
- B : IL COMPONENTE E' DOTATO DI MARCHIO IMQ (O ALTRI MARCHI UE)
- C : DICHIARATO CONFORME ALLE NORME RELATIVE, IN CATALOGO DEL PRODUTTORE
- D : DICHIARATO CONFORME ALLE NORME RELATIVE, CON APPOSITA DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
- E : ALTRO DOCUMENTO UTILE AI SENSI DELLA LEGGE 791/77 OPPURE CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA RILASCIATO DALL' IMQ

UBICAZIONE IMPIANTO
COMMITTENTE
DATA

Via Filadelfia n. 89 - Torino
IRIDE SERVIZI S.p.A. Corso Svizzera n. 95 - 10100 Torino
16/12/2011

Il dichiarante
Timbro e firma
G.R. IMPIANTI S.r.l.
CDNGAS Roberto

RAPPORTO DI VERIFICA IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di collegamenti di messa a terra equipotenziali, strutture UTA, tubazioni idriche, canaline locale macchine lato est e lato ovest. Fornitura e posa in opera di integrazione ad impianto di messa a terra esistente esterno ad impianto di messa a terra piscina d'allenamento presso Palazzo del Nuoto sito in via Filadelfia n. 89 - Torino.

(Ns. Rif. Commessa N° 188/09/CS - Vs. Rif. Commessa Gara S_48/2009)

Prove eseguite con strumento HT ITALIA GSC57 numero di serie 02091288

N.	TIPO VERIFICA ESAME A VISTA	PROVA	ART. CEI 64-8/6	IN CORSO D'OPERA	A FINE OPERA	ESITO VERIFICA
1	Protezioni contro i contatti diretti		611.3 a)	*		Positivo
2	Scelta delle condutture (portata e caduta di tensione)		611.3 c)	*		Positivo
3	Scelta dei dispositivi di protezione		611.3 d)	*		Positivo
4	Corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando		611.3 e)	*		Positivo
5	Identificazione dei conduttori di N e PE		611.3 g)	*		Positivo
6	Scelta dei comp. elettrici e delle misure di prot. in relazione alle cond. ambientali		611.3 f)	*		Positivo
7	Schemi elettrici		611.3 h)			Vedi dichiarazione di conformità
8	Identificazione dei circuiti		611.3 i)		*	Positivo
9	Idoneità delle connessioni		611.3 l)	*		Positivo
10	Accessibilità all'impianto per manutenzione		611.3 m)	*		Positivo
11		Continuità condutt. PE ed equipotenz.	612.2		*	Positivo
12		Resist. di isolam. (F+N) / PE	612,3		*	> 0,5 MΩ
13		Verifica prot. per separ. elettrica	612.04.03		*	Tra primario e secondario > 0,5 MΩ
14		Verifica circuiti SELV	612.04.01		*	Tra i circuiti secondari e masse > 0,25 MΩ
15		Prove interrutt. differenziali	612.6.1 b)		*	Positivo
16		Prova di polarità	612.7		*	Positivo
17		Prove di funzionamento	612.9		*	Positivo per gli apparecchi collegati
18		Misura della resistenza di terra	612.6.2		*	0,044 Ω

UBICAZIONE IMPIANTO
COMMITTENTE
DATA

Via Filadelfia n. 89 - Torino
IRIDE SERVIZI S.p.A. Corso Svizzera n. 95 - 10100 Torino
16/12/2011

Il dichiarante
Timbro e firma
G.R. IMPIANTI S.R.L.
C. CAS Roberto