

Dichiarazione di Conformità n 334/17

Venticano, lì 11/10/2017

## COMUNE DI TORINO

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE ai sensi dell'Art. 7 del Decreto 22 Gennaio 2008, n.37

#### Descrizione Impianto

Riparazione tubazione presso la Scuola Statale Modigliani sita in Via Collino n. 4 Torino  
ODL 3811311

#### Commitente

IREN ENERGIA SpA Corso Svizzera n. 95 10143 TORINO

#### Impresa

INTEC SERVICE Srl  
Cda Ilici San Nicola - 8300 - VENTICANO (AV)



INTEC SERVICE SRL

Sede Legale: C. da Ilici San Nicola, snc  
83030, Venticano (AV)

CONTATTI

Tel: 0825 96 57 71  
Pec: intecservicesrl@legalmail.it  
P.I. 02820290647

iren  
gruppo  
Aggiornamento  
documentale  
N. 4943

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37

Prot. n. (1) 334/2017

Il Sottoscritto COLANTUONI CHIARA, titolare o legale rappresentante dell'impresa INTEC SERVICE S.R.L.,  
operante nel settore IMPIANTI TECNOLOGICI con sede in via C.DA ILICI S. NICOLA n. SNC  
Comune VENTICANO (prov. AV) tel. 0825965771 P.IVA 02820290647.

- iscritta nel registro delle ditte (DPR 07/12/1995, n° 581) della camera C.I.A.A. di AVELLINO n. 02820290647  
 iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L: 8/8/1985, n° 443) di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Esecutrice dell'impianto (2): Riparazione tubazione  
**(ODL 3811311)**

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato 1°, 2°, 3° famiglia: GPL da serbatoio fisso.  
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impiegabile

Inteso come:

- nuovo impianto;  trasformazione;  ampliamento;  manutenzione straordinaria;  altro (3) RIPARAZIONE TUBAZIONE

Commissionato da: IREN ENERGIA SpA Corso Svizzera n. 95 10143 TORINO Installato nei locali siti nel Comune di: Torino  
(prov. TO) Via Collino n. 4 scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ Interno \_\_\_\_\_  
di proprietà di Comune di Torino

in edificio adibito ad uso:  industriale;  civile;  commercio;  altri usi

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 Progettista \_\_\_\_\_ nr. Iscrizione Albo \_\_\_\_\_;  
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: (4) EN 10255; UNI 10412 ; UNI 9182 ;  
 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;  
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;  
 Verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente (solo per rifacimenti parziali).


**Allegati obbligatori:**

- progetto (ai sensi dell'art. 5 e 7);(5)  
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati; (6)  
 schema di impianto realizzato; (7)  
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;(8)  
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;  
 attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. (9)

**Allegati facoltativi: (10)****DECLINA**

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data 11/10/2017

Il responsabile tecnico  
(se diverso dal dichiarante)  


**INTEC SERVICE S.R.L.**  
Il dichiarante  
C.da Illici San Nicola, snc  
83030 Venticano (AV)  
P. Iva 02820290647  
Tel. 0825965771 - Fax 08251852095

**AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE:** il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate

il sottoscritto (11) \_\_\_\_\_  
committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente, corredata degli allegati indicati in data (12) \_\_\_\_\_

Il Cliente (13)



## PROVA DI TENUTA E CARICO CON ACQUA

### PROVA DI TENUTA

- PRESSIONE DI PROVA MAX. 3 BAR
- APPLICATA LA PRESSIONE DI PROVA
- NON SONO RILEVABILI RACCORDI CON PERDITA

### PROVA DI CARICO

PRESSIONE DI PROVA: **3 BAR**

TEMPO DI PROVA SELEZIONATO: **3 ORE**

- LA PRESSIONE DI PROVA NON E' SCESA DURANTE IL TEMPO DI PROVA
- IL SISTEMA DI TUBAZIONI E' STATO MONTATO A REGOLA D'ARTE ED E' A TENUTA STAGNA

L'IMPRESA  
INTEC S.p.A.  
C.da Ilici San Nicola, snc  
83030 Venicrano (AV)  
P. Iva 02421290647  
Tel. 0825965771 - Fax 08251852095