

CITTÀ DI TORINO

CAVALLERIZZA REALE DI TORINO

Maneggio Alfieriano, Crociera e Scuderie

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE AD ATTIVITÀ ESPOSITIVE E PERFORMATIVE
DEL MANEGGIO ALFIERIANO (H - LOTTO 2) DELLA CROCIERA (N) DELLE SCUDERIE (M e O) E DELLE MANICHE V e I


Attori del Protocollo Quadro

COMMITTENTE E PROPRIETÀ:

Città di Torino
Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche
Piazza Palazzo di Città 1, 10128 Torino - IT

CON IL SUPPORTO DI:

Fondazione Compagnia di San Paolo
Corso Vittorio Emanuele II 75, 10128 Torino - IT



FASE: P.E.

PROGETTO ESECUTIVO

AMBITO DI PROGETTAZIONE:
IMPIANTI ELETTRICI

TITOLO ELABORATO:
Impianti Elettrici - Schemi unifilari quadri elettrici
Manica H - GENERALE (WP1)

SCALA:
1:50

EMISSIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAZ.	VERIFICA	APPROV.
01	24/02/2026	Schemi unifilari quadri elettrici	EQ		

Raggruppamento temporaneo di progetto LACATON&VASSAL

CAPOGRUPPO E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Lacaton & Vassal Architectes
80 Rue de Paris, 93100 Montreuil - FR

COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE
TRA s.r.l. - Toussaint Robiglio Architetti
Via Mantova 36, 10153 Torino - IT

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, SVILUPPO PROGETTO E INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE
Va jouer dehors & Matthieu Poitevin Architecture
5 Place de Rome, 13006 Marseille - FR

MANDATARIA E PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ICIS S.r.l. - mandataria
Corso Einaudi 8, 10128 Torino - IT

PROGETTAZIONE RESTAURO
Pierre - Antoine Gatier
Architecte en Chef des Monuments Historiques
23 Rue du Mail, 75002 Paris - FR

VALUTAZIONI ENERGETICHE
ATMOSLAB
Unit 12, 24-28, Pritchard's Rd, London E2 9AP - UK

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
EQ Ingegneria s.r.l.
Via Livorno 60 c/o Environment Park, 10144 Torino - IT

PROGETTAZIONE PREVENZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA
GAe Engineering srl
Via Assietta, 17, 10128 Torino TO- IT


CONSULENTE SCENOGRAFICO Changement à vue - Paris

CONSULENTE ACUSTICA Vibes S.r.l. con A. Astolfi - Torino

CONSULENTE RESTAURO Neide di Nedda Moretto - Verona

ELABORATO:
H_PE_IE_01-SU


	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																					
A	Da Quadro: FORNITURA MANEGGIO 150kW Partenza: F C-0 Cavo [mm²]: 4(2x1x70) Lunghezza [m]: 3 Tensione [V]: 400 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,811 kA - Id: 1 A Q0 I> Id F1 T1 Up 1.50 kV AL FG 3										A																																																																																																																																																																																																																																			
B											B																																																																																																																																																																																																																																			
C	Prefisso quadro: AQ.G.H-N Alimentazione: Quadripolare Ik Max [kA]: 9,865 Tensione nominale di impiego [V]: 400 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 Grado di protezione IP: --- Codice: AQ.G.H-N OPERA FACENTE PARTE DI ALTRO LOTTO (H-M-N-O-I-V), CODICE INTERNO WP2										C																																																																																																																																																																																																																																			
D	<table><tr><th colspan="2">Caratteristiche</th><th>GENERALE IMPIANTO</th><th>PROTEZIONE SPD</th><th>SPD</th><th>VS. SCAMBIO RETE/GRUPPO</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td colspan="2">Descrizione</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</td><td>121</td><td>0</td><td>0</td><td>121</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">CORRENTE (Ib) [A]</td><td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">CosFi</td><td>0,977</td><td>---</td><td>---</td><td>0,977</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">COEFF. DI UTILIZZO [%]</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">PROTEZIONE</td><td>Tensione</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipologia</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>Fusibile</td><td>Limitatore SPD</td><td>No Protezione</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Poli</td><td>3P x 250 + N / N.C.</td><td>4 x 250 / gL</td><td>4 x 0</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Curva</td><td>N.C.</td><td>gL</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In - max/min/reg. [A]</td><td>250/158/200</td><td>---/---/250</td><td>0</td><td>---/---/---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Im - max/min/reg. [kA]</td><td>---/---/2 500</td><td>---/---/1 400</td><td>---/---/---</td><td>---/---/---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P.d.I. [kA]</td><td>25</td><td>100</td><td>100</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">VERIFICHE</td><td>Id - max/min/reg. / Classe [A]</td><td>3,00/0,03/1 - Cl A</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tempo di intervento diff. [s]</td><td>0,95</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C.d.T. % a valle con Ib [%]</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">DISTRIBUZIONE</td><td>Icc min a fine linea [kA]</td><td>8 063</td><td>7 932</td><td>7 932</td><td>8 063</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Polarità</td><td>Quadripolare</td><td>Quadripolare</td><td>Quadripolare</td><td>Quadripolare</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">LINEA</td><td>Posa</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>143/8U61_ /20/0,8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipologia conduttore</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>FTG18M16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sezione [mmq]</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>4(2x1x70)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lunghezza linea [m]</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Portata Iz [A]</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>317</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Caratteristiche		GENERALE IMPIANTO	PROTEZIONE SPD	SPD	VS. SCAMBIO RETE/GRUPPO					Descrizione										POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		121	0	0	121					CORRENTE (Ib) [A]		180	0	0	180					CosFi		0,977	---	---	0,977					COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100					COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100	100					PROTEZIONE	Tensione	400	400	400	400					Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	Fusibile	Limitatore SPD	No Protezione					Poli	3P x 250 + N / N.C.	4 x 250 / gL	4 x 0	---					Curva	N.C.	gL	---	---					In - max/min/reg. [A]	250/158/200	---/---/250	0	---/---/---					Im - max/min/reg. [kA]	---/---/2 500	---/---/1 400	---/---/---	---/---/---					P.d.I. [kA]	25	100	100	---					VERIFICHE	Id - max/min/reg. / Classe [A]	3,00/0,03/1 - Cl A	---	---	---					Tempo di intervento diff. [s]	0,95	---	---	---					C.d.T. % a valle con Ib [%]	0,05	0,05	0,05	0,42					DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea [kA]	8 063	7 932	7 932	8 063					Polarità	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare					LINEA	Posa	---	---	---	143/8U61_ /20/0,8					Tipologia conduttore	---	---	---	FTG18M16					Sezione [mmq]	---	---	---	4(2x1x70)					Lunghezza linea [m]	---	---	---	30					Portata Iz [A]	---	---	---	317					D
Caratteristiche		GENERALE IMPIANTO	PROTEZIONE SPD	SPD	VS. SCAMBIO RETE/GRUPPO																																																																																																																																																																																																																																									
Descrizione																																																																																																																																																																																																																																														
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		121	0	0	121																																																																																																																																																																																																																																									
CORRENTE (Ib) [A]		180	0	0	180																																																																																																																																																																																																																																									
CosFi		0,977	---	---	0,977																																																																																																																																																																																																																																									
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																									
COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																									
PROTEZIONE	Tensione	400	400	400	400																																																																																																																																																																																																																																									
	Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	Fusibile	Limitatore SPD	No Protezione																																																																																																																																																																																																																																									
	Poli	3P x 250 + N / N.C.	4 x 250 / gL	4 x 0	---																																																																																																																																																																																																																																									
	Curva	N.C.	gL	---	---																																																																																																																																																																																																																																									
	In - max/min/reg. [A]	250/158/200	---/---/250	0	---/---/---																																																																																																																																																																																																																																									
	Im - max/min/reg. [kA]	---/---/2 500	---/---/1 400	---/---/---	---/---/---																																																																																																																																																																																																																																									
	P.d.I. [kA]	25	100	100	---																																																																																																																																																																																																																																									
VERIFICHE	Id - max/min/reg. / Classe [A]	3,00/0,03/1 - Cl A	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																									
	Tempo di intervento diff. [s]	0,95	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																									
	C.d.T. % a valle con Ib [%]	0,05	0,05	0,05	0,42																																																																																																																																																																																																																																									
DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea [kA]	8 063	7 932	7 932	8 063																																																																																																																																																																																																																																									
	Polarità	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare																																																																																																																																																																																																																																									
LINEA	Posa	---	---	---	143/8U61_ /20/0,8																																																																																																																																																																																																																																									
	Tipologia conduttore	---	---	---	FTG18M16																																																																																																																																																																																																																																									
	Sezione [mmq]	---	---	---	4(2x1x70)																																																																																																																																																																																																																																									
	Lunghezza linea [m]	---	---	---	30																																																																																																																																																																																																																																									
	Portata Iz [A]	---	---	---	317																																																																																																																																																																																																																																									
E											E																																																																																																																																																																																																																																			
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> EQ INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dinero 13a/12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 940540 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino OGGETTO AQ.G.H-N AVANQUADRO GENERALE MANICA H NORMALE NOTA FILE uni001002 DISEGNO AQ.G.H-N FOGLIO 2 SEGUE 3																																00	13/02/2026	EMISSIONE									REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO							F																																																																																																																																																																																							
00	13/02/2026	EMISSIONE																																																																																																																																																																																																																																												
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																																																																																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																					



1		2		3		4		5		6		7		8		9																			
A		B		C		D		E		F		G		H		I																			
Da Quadro:		GRUPPO ELETTROGENO		Partenza:		F C-0		Cavo [mm²]:		4(2x1x70)		Lunghezza [m]:		10		Tensione [V]:		400		Frequenza [Hz]:		50		Polarità:		Quadripolare		Tipo morsetto:		Numerazione morsetto:					
Da Quadro:		AQ.G.H-N		Partenza:		C-3		Cavo [mm²]:		4(2x1x70)		Lunghezza [m]:		30		Tensione [V]:		400		Frequenza [Hz]:		50		Polarità:		Quadripolare		Tipo morsetto:		Numerazione morsetto:					
Prefisso quadro:		Q.GE		Alimentazione:		Quadripolare		Ik Max [kA]:		8,587		Tensione nominale di impiego [V]:		400		Tensione di isolamento nominale[V]:		50		Frequenza [Hz]:		50		Corrente ammissibile 1 s [kA]:		10		Grado di protezione IP:		---		Codice:		Q.GE	
DESCRIZIONE		SCAMBIO RETE/GRUPPO		SCAMBIO RETE/GRUPPO		GENERALE LOCALE + SCALA FM E ILLUMINAZIONE		FORZA MOTRICE		ILLUMINAZIONE ORDINARIA		ILLUMINAZIONE EMERGENZA																							
POTENZA CONTEMPORANEA		[kW]		121		121		1,15		1		0,15		0,1		0,05																			
CORRENTE (Ib)		[A]		180		180		3,242		4,338		0,084		0,436		0,226																			
CosFi				0,977		0,977		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95																			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'		[%]		100		100		100		100		100		100		100																			
COEFF. DI UTILIZZO		[%]		100		100		100		100		100		100		100																			
PROTEZIONE		Tensione		400		400		230		230		230		230		230																			
		Tipologia		Magnetotermico		Magnetotermico		MagnetotermicoDiff.		No Protezione		Magnetotermico		No Protezione		Fusibile																			
		Poli		4 x 400 / N.C.		4 x 400 / N.C.		1P x 16 + N / C		---		1P x 10 + N / C		---		1P x 2 + N / gL																			
		Curva		N.C.		N.C.		C		---		C		---		gL																			
		In - max/min/reg.		[A]		400/144/400		400/144/400		---/---/16		---/---/---		---/---/10		---/---/---		---/---/2																	
		Im - max/min/reg.		[kA]		4 000/216/4 000		4 000/216/4 000		---/---/160		---/---/---		---/---/100		---/---/---		---/---/4,5																	
		P.d.I.		[kA]		36		36		10		---		10		---		50																	
VERIFICHE		Id - max/min/reg. / Classe		[A]		---		0,03 - Cl. A		---		---		---		---																			
		Tempo di intervento diff.		[s]		---		0,04		---		---		---		---																			
		C.d.T. % a valle con Ib		[%]		0,43		0,43		0,46		0,78		0,48		0,53		0,6																	
DISTRIBUZIONE		Icc min a fine linea		[kA]		6 724		6 724		---		---		---		---																			
		Polarità		Quadripolare		Quadripolare		Monofase L1+N		Monofase L1+N		Monofase L1+N		Monofase L1+N		Monofase L1+N																			
LINEA		Posa		---		---		---		143/3M16_30/0,7		---		143/3M16_30/0,7		143/3M16_30/0,7																			
		Tipologia conduttore		---		---		---		FG16OM16		---		FG16OM16		FG16OM16																			
		Sezione		[mmq]		---		---																											


	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	Da Quadro: Q.GE Partenza: C-6 Cavo [mm²]: 1(5G4) Lunghezza [m]: 200 Tensione [V]: 400 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:		Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,225 kA - Id: 0,3 A							A	
B										B	
C	Prefisso quadro: Q.SEFFC.M-I Alimentazione: Quadripolare Ik Max [kA]: 0,225 Tensione nominale di impiego [V]: 400 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice: Q.SEFFC.M-I									C	
D	DESCRIZIONE POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]									D	
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s] C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA]									E	
F	VERIFICHE DISTRIBUZIONE LINEA Polarità Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]									F	
		 INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI		Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Donato 13/a 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 940540 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino		OGGETTO Q.SEFFC.M-I QE SEFFC MAGAZZINO MANICA I		FILE uni003005 DISEGNO Q.SEFFC.M-I FOGLIO 5 SEGUE 6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
A	Da Quadro: Q.GE		Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,942 kA - Id: 5 A														A
	Partenza: C-7																
B	Cavo [mm²]: 4(1x35)																B
	Lunghezza [m]: 40																
	Tensione [V]: 400																
	Frequenza [Hz]: 50																
	Polarità: Quadripolare																
	Tipo morsetto:																
C	Numerazione morsetto:																C
D	Prefisso quadro: Q.SEFFC																D
	Alimentazione: Quadripolare																
	Ik Max [kA]: 4,96																
	Tensione nominale di impiego [V]: 400																
	Tensione di isolamento nominale[V]:																
	Frequenza [Hz]: 50																
	Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6																
	Grado di protezione IP: ---																
	Codice: Q.SEFFC																
	Sigla utenza																
	Descrizione																
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]																
	CORRENTE (Ib) [A]																
	E	CosFi															
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]																	
COEFF. DI UTILIZZO [%]																	
Tensione																	
Tipologia																	
Poli																	
Curva [A]																	
In - max/min/reg. [A]																	
Im - max/min/reg. [kA]																	
P.d.I. [kA]																	
Id - max/min/reg. / Classe [A]																	
Tempo di intervento diff. [s]																	
C.d.T. % a valle con Ib [%]																	
F		Icc min a fine linea [kA]															
	Polarità																
	Posa																
	Tipologia conduttore																
	Sezione [mmq]																
	Lunghezza linea [m]																
	Portata Iz [A]																
</																	



D	Sigla utenza		C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-13
	Descrizione		VENTILATORE SEFFC	VENTILATORE SEFFC	SERRANDE MOTORIZZATE	MOTORI SERRAMENTI	MOTORI SERRAMENTI	MOTORI TENDE	MOTORI TENDE
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		7	8	SEFFC	NORD	SUD	NORD	SUD
	CORRENTE (Ib) [A]		5,5	5,5	2	0,7	0,7	1,5	1,5
	CosFi		9,923	9,923	3,608	3,191	3,191	6,837	6,837
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		0,8	0,8	0,8	0,95	0,95	0,95	0,95
	COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100	100
			400	400	400	230	230	230	230
			MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.
E	PROTEZIONE	Tipologia	4 x 16 / C	4 x 16 / C	4 x 10 / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C
		Poli	C	C	C	C	C	C	C
		Curva [A]	---/---/16	---/---/16	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10
		In - max/min/reg. [A]	---/---/160	---/---/160	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100
		Im - max/min/reg. [kA]	10	10	10	6	6	6	6
		P.d.I. [kA]	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A
		Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	VERIFICHE	Tempo di intervento diff. [s]	1,29	1,29	1,83	2,65	2,65	3,24	3,24
		C.d.T. % a valle con Ib [%]	2 652	2 652	2 258	---	---	---	---
	DISTRIBUZIONE	Polarità	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N
LINEA		Posa	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	
		Tipologia conduttore	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16
		Sezione [mmq]	1(5G4)	1(5G4)	1(5G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(3G4)	1(3G4)
		Lunghezza linea [m]	10	10	70	70	70	70	70
	Portata Iz [A]	21	21	16	18	18	24	24	


F						 INGEGNERIA EQ SOCIETÀ PER AZIONI	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Doniero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 846040 Contatti: www.ingegneria.it info@ingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO Q.SEFFC QE VENTILATORI SEFFC	FILE uni004007	F	
					DISSEGNO Q.SEFFC							
	00	13/02/2026	EMISSIONE							FOGLIO 7		SEGUE 8
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO							





D	Sigla utenza		C-14	C-15				
	Descrizione		MOTORI TENDE TUTTE ALTRE	RISERVA				
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1,5	0				
	CORRENTE (Ib) [A]		6,837	0				
	CosFi		0,95	---				
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100				
E	COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100				
	PROTEZIONE	Tensione	230	230				
		Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	No Protezione				
		Poli	1P x 10 + N / C	---				
		Curva [A]	C	---				
		In - max/min/reg. [A]	---/---/10	---/---/---				
		Im - max/min/reg. [kA]	---/---/100	---/---/---				
		P.d.I. [kA]	6	---				
		Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A	---				
	VERIFICHE	Tempo di intervento diff. [s]	0,04					
		C.d.T. % a valle con Ib [%]	3,24	1,06				
	DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea [kA]	---	---				
Polarità		Monofase L2+N	Monofase L2+N					
LINEA	Posa	143/2M33A/30/0,6	---					
	Tipologia conduttore	FTG180M16	---					
	Sezione [mmq]	1(3G4)	---					
	Lunghezza linea [m]	70	---					
	Portata Iz [A]	24	---					

F						 INGEGNERIA EQ SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO Q.SEFFC QE VENTILATORI SEFFC	FILE uni004008	F
							DISEGNO Q.SEFFC				
	00	13/02/2026	EMISSIONE				FOGLIO 8			SEGUE 9	
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO						

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI










Sigla utenza		C-14	C-15	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20	
Descrizione		LINEA ILL. ORDINARIA CAPITELLO 5	LINEA ILL. ORDINARIA CAPITELLO 6	LINEA ILL. ORDINARIA CAPITELLO 7	LINEA ILL. ORDINARIA CAPITELLO 8	INDIRETTA MANEGGIO NORD	INDIRETTA MANEGGIO SUD	ILLUMINAZIONE ESTERNA	
D	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	0,6	0,6	0,6	0,7	0,75	0,75	0,35	
	CORRENTE (Ib) [A]	0,912	0,912	0,912	1,064	3,419	3,419	1,595	
	CosFi	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100	100	100	100	100	
	COEFF. DI UTILIZZO [%]	100	100	100	100	100	100	100	
		400	400	400	400	230	230	230	
E	PROTEZIONE	Tensione							
		Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	
		Poli	4 x 10 / C	4 x 10 / C	4 x 10 / C	4 x 10 / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C
		Curva [A]	C	C	C	C	C	C	C
		In - max/min/reg. [A]	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10
		Im - max/min/reg. [kA]	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100
	P.d.I. [kA]	10	10	10	10	6	6	6	
	VERIFICHE	Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A
Tempo di intervento diff. [s]		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
DISTRIBUZIONE	C.d.T. % a valle con Ib [%]	1,28	1,28	1,28	1,33	3,36	3,36	2,06	
	Icc min a fine linea [kA]	2 703	2 703	2 703	2 703	---	---	---	
LINEA	Polarità	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	
	Posa	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	
	Tipologia conduttore	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	
	Sezione [mmq]	1(5G2,5)	1(5G2,5)	1(5G2,5)	1(5G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	
	Lunghezza linea [m]	100	100	100	100	100	100	100	
	Portata Iz [A]	16	16	16	16	18	18	18	


F						 Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 69, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: V.le Donato 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 940540 Contacti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO QG.H-N QE MANICA H NORMALE	FILE uni005011		F
									DISEGNO QG.H-N		
									FOGLIO	SEGUE	
									11	12	
	00	13/02/2026	EMISSIONE								
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO							








					 Sede legale e operativa Torino Via Livorno 60, 10144 Torino Tel.: +39 011 7851547 Sede operativa Bursa: Via Donato 13a, 10022 Busca (CN) Tel.: +39 0171 948040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO QG.H-N QE MANICA H NORMALE	FILE uni005014	
								DISEGNO QG.H-N	
00	13/02/2026	EMISSIONE						NOTA	FOGLIO 14
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					




Sigla utenza		C-49	C-50	C-51	C-52	C-53	C-54	C-55	
D	Descrizione	QUADRO PRESE TY-B	QUADRO PRESE TY-B	QUADRO PRESE TY-B	QUADRO PRESE TY-B	QUADRO POZZETTO REGIA LATO ROTONDA	QUADRO POZZETTO REGIA LATO PIAZZA VASCO	PRESA QUADRO	
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	3	4	5	6	18	18	1	
	CORRENTE (Ib) [A]	20	20	20	16	30	30	4,558	
	CosFi	32	32	32	26	30	30		
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
	COEFF. DI UTILIZZO [%]	100	100	100	100	100	100	100	
E	PROTEZIONE	Tensione	50	50	50	50	50	100	
		Tipologia	400	400	400	400	400	400	230
		Poli	MagnetoTermico	MagnetoTermico	MagnetoTermico	MagnetoTermico	MagnetoTermico	MagnetoTermico	MagnetoTermicoDiff.
		Curva [A]	4 x 50 / C	4 x 50 / C	4 x 50 / C	4 x 50 / C	4 x 32 / C	4 x 32 / C	1P x 16 + N / C
		In - max/min/reg. [A]	C	C	C	C	C	C	C
		Im - max/min/reg. [kA]	---/---/50	---/---/50	---/---/50	---/---/50	---/---/32	---/---/32	---/---/16
		P.d.I. [kA]	---/---/500	---/---/500	---/---/500	---/---/500	---/---/320	---/---/320	---/---/160
		Id - max/min/reg. / Classe [A]	10	10	10	10	10	10	6
	VERIFICHE	Tempo di intervento diff. [s]	---	---	---	---	---	---	0,03 - Cl.A
		C.d.T. % a valle con Ib [%]	---	---	---	---	---	---	0,04
F	DISTRIBUZIONE	Idc min a fine linea [kA]	1,86	1,86	1,86	1,66	1,8	1,8	3,19
		Polarità	5 146	5 146	5 146	5 146	4 940	4 940	---
	LINEA	Posa	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L2+N
		Tipologia conduttore	143/2M_5A/30/0,8	143/2M_5A/30/0,8	143/2M_5A/30/0,8	143/2M_5A/30/0,8	143/2M_5A/30/0,8	143/2M_5A/30/0,8	143/2M33A/30/0,6
		Sezione [mmq]	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
		Lunghezza linea [m]	1(5G16)	1(5G16)	1(5G16)	1(5G16)	1(5G16)	1(5G16)	1(3G2,5)
G	PORTATA	Portata Iz [A]	50	50	50	50	50	70	
			64	64	64	64	64	64	18

F						 Sede legale e operativa Torino Via Livorno 60, 10144 Torino Tel.: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Donato 13/A, 12022 Busca (CN) Tel.: +39 0171 945040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO QG.H-N QE MANICA H NORMALE	FILE uni005016		F
									DESEGNO QG.H-N		
	00	13/02/2026	EMISSIONE						FOGLIO 16	SEGUE 17	
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO						



Sigla utenza		C-56	C-57	C-58	C-59	C-60	C-61	C-62
Descrizione		ELETTRONICA E BMS	FILTRI A PROVA DI FUMO	AUSILIARI	AUX 230V	AUX 230V/24V	AUX 24V	RIFASATORE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0,5	0,5	0	0	0	0	0
CORRENTE (Ib) [A]		2,279	2,279	0	0	0	0	36
CosFi		0,95	0,95	---	---	---	---	0
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	100
COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100	100	100	100	100
PROTEZIONE	Tensione	230	230	230	230	24	24	400
	Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	No Protezione	No Protezione	Fusibile	MagnetoTermicoDiff.
	Poli	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	---	---	1P x 10 + N / gL	3 x 63 / C
	Curva [A]	C	C	C	---	---	gL	C
	In - max/min/reg. [A]	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/---	---/---/---	---/---/10	---/---/63
	Im - max/min/reg. [kA]	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/---	---/---/---	---/---/27	---/---/630
	P.d.I. [kA]	6	6	6	---	---	50	10
	Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	---	---	---	0,03 - Cl. A
VERIFICHE	Tempo di intervento diff. [s]	0,04	0,04	0,04	---	---	---	0,04
	C.d.T. % a valle con Ib [%]	1,76	1,76	0,95	0,95	0	0	0,95
	Icc min a fine linea [kA]	---	---	---	---	---	---	5 096
DISTRIBUZIONE	Polarità	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Tripolare
LINEA	Posa	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	---	---	---	---	92/3M16_30/0,8
	Tipologia conduttore	FG16OM16	FG16OM16	---	---	---	---	---
	Sezione [mmq]	1(3G2,5)	1(3G2,5)	---	---	---	---	---
	Lunghezza linea [m]	50	50	---	---	---	---	10
	Portata Iz [A]	18	18	---	---	---	---	---

					Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 68, 10144 Torino Tel.: +39 011 7651547	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino		OGGETTO QG.H-N QE MANICA H NORMALE	FILE uni005017
					Sede operativa Busca: VIA Donoro 13/a, 12022 Busca (CN) Tel.: +39 0171 948040				DISEGNO QG.H-N
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	Contacti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it				FOLGIO SEGUE 17 18
00	13/02/2026	EMISSIONE							




D	Sigla utenza		C-63	C-64	C-65				
	Descrizione		RISERVA	RISERVA	RISERVA				
	POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	0	0	0				
	CORRENTE (Ib)	[A]	0	0	0				
	CosFi		---	---	---				
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100				
E	COEFF. DI UTILIZZO		[%]	100	100	100			
	PROTEZIONE	Tensione	230	230	400				
		Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.				
		Poli	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	4 x 20 / C				
		Curva	[A]	C	C	C			
		In - max/min/reg.	[A]	---/---/10	---/---/10	---/---/20			
		Im - max/min/reg.	[kA]	---/---/100	---/---/100	---/---/200			
		P.d.I.	[kA]	6	6	10			
	VERIFICHE	Id - max/min/reg. / Classe	[A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A			
		Tempo di intervento diff.	[s]	0,04	0,04	0,04			
		C.d.T. % a valle con Ib	[%]	0,95	0,95	0,95			
	DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea	[kA]	---	---	4 240			
		Polarità		Monofase L1+N	Monofase L1+N	Quadrifilare			
	LINEA	Posa		---	---	---			
Tipologia conduttore			---	---	---				
Sezione		[mmq]	---	---	---				
Lunghezza linea		[m]	---	---	---				
Portata Iz		[A]	---	---	---				

F					 INGEGNERIA EQ SPCITA' TRA PROFESSIONISTI	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Donners 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 940040 Contatti: www.ingegneriaineq.it info@ingegneriaineq.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO QG.H-N QE MANICA H NORMALE	FILE uni005018		F	
									DISEGNO QG.H-N			
	00	13/02/2026	EMISSIONE							FOGLIO 18		SEGUE 19
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO					CONTROLLATO			

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTRO

AL FG 21



	C-0	C-1				
	USCITA UPS	USCITA UPS				
	SA	SE				
	1,34	0,8				
	6,108	3,646				
	0,95	0,95				
	100	100				
	100	100				
	230	230				
	No Protezione	No Protezione				
	---	---				
	---	---				
	---/---/---	---/---/---				
	---/---/---	---/---/---				
	---	---				
	---	---				
	---	---				
	3,17	3,13				
	---	---				
	Monofase L3+N	Monofase L3+N				
	143/3M16_/30/0,7	143/3M16_/30/0,7				
	FTG18OM16	FTG18OM16				
	1(2x10)	1(2x10)				
	10	10				
	60	60				



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel: +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN)
Tel: +39 0171 946040

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

COMMITTENTE
Città di Torino
Cavallerizza Reale di Torino

OGGETTO	CPSS.H-2 CPSS 2 - MANICA H
NOTA	

FILE
uni007020

DISEGNO
CPSS.H-2

FOGLIO	20	SEGUE	21
--------	----	-------	----


EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI


	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																	
A	Da Quadro: QG.H-N Partenza: C-5 Cavo [mm²]: 1(2x10) Lunghezza [m]: 40 Tensione [V]: 230 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Monofase L2+N Tipo morsetto: Numerazione morsetto:		Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,064 kA - Id: 0,03 A							A																																																																																																																																																																																																
B										B																																																																																																																																																																																																
C	Prefisso quadro: Q.CPSS.H-1 Alimentazione: Monofase L2+N Ik Max [kA]: 1,095 Tensione nominale di impiego [V]: 230 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice: Q.CPSS.H-1									C																																																																																																																																																																																																
D	Sigla utenza Descrizione POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]		<table><tr><td>C-0</td><td>C-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GENERALE QUADRO</td><td>VS. CPSS.H-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5,722</td><td>5,722</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,99</td><td>0,99</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>230</td><td>230</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>No Protezione</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1P x 32 + N / C</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---/-/-/32</td><td>---/-/-/---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---/-/-/320</td><td>---/-/-/---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,03 - Cl A</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,04</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,84</td><td>3,07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Monofase L2+N</td><td>Monofase L2+N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>143/3M16_/30/0,7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>FTG18OM16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>1(3G10)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							C-0	C-1							GENERALE QUADRO	VS. CPSS.H-1							5,722	5,722							25	25							0,99	0,99							100	100							100	100							230	230							MagnetoTermicoDiff.	No Protezione							1P x 32 + N / C	---							C	---							---/-/-/32	---/-/-/---							---/-/-/320	---/-/-/---							6	---							0,03 - Cl A	---							0,04	---							2,84	3,07							---	---							Monofase L2+N	Monofase L2+N							---	143/3M16_/30/0,7							---	FTG18OM16							---	1(3G10)							---	5							---	60							D
C-0	C-1																																																																																																																																																																																																									
GENERALE QUADRO	VS. CPSS.H-1																																																																																																																																																																																																									
5,722	5,722																																																																																																																																																																																																									
25	25																																																																																																																																																																																																									
0,99	0,99																																																																																																																																																																																																									
100	100																																																																																																																																																																																																									
100	100																																																																																																																																																																																																									
230	230																																																																																																																																																																																																									
MagnetoTermicoDiff.	No Protezione																																																																																																																																																																																																									
1P x 32 + N / C	---																																																																																																																																																																																																									
C	---																																																																																																																																																																																																									
---/-/-/32	---/-/-/---																																																																																																																																																																																																									
---/-/-/320	---/-/-/---																																																																																																																																																																																																									
6	---																																																																																																																																																																																																									
0,03 - Cl A	---																																																																																																																																																																																																									
0,04	---																																																																																																																																																																																																									
2,84	3,07																																																																																																																																																																																																									
---	---																																																																																																																																																																																																									
Monofase L2+N	Monofase L2+N																																																																																																																																																																																																									
---	143/3M16_/30/0,7																																																																																																																																																																																																									
---	FTG18OM16																																																																																																																																																																																																									
---	1(3G10)																																																																																																																																																																																																									
---	5																																																																																																																																																																																																									
---	60																																																																																																																																																																																																									
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s] C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA]									E																																																																																																																																																																																																
F	VERIFICHE DISTRIBUZIONE LINEA Polarità Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]									F																																																																																																																																																																																																
	<table><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>		00	13/02/2026	EMISSIONE			REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Donato 13/a 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 940540 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino		OGGETTO Q.CPSS.H-1 QE SEZIONAMENTO CPSS 1			FILE uni008021 DISEGNO Q.CPSS.H-1 FOGLIO 21 SEGUE 22																																																																																																																																																																																						
00	13/02/2026	EMISSIONE																																																																																																																																																																																																								
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																																																																																																																																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																	

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																	
A	Da Quadro: QG.H-N Partenza: C-6 Cavo [mm²]: 1(2x10) Lunghezza [m]: 40 Tensione [V]: 230 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Monofase L3+N Tipo morsetto: Numerazione morsetto:		Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,064 kA - Id: 0,03 A							A																																																																																																																																																																																																
B										B																																																																																																																																																																																																
C	Prefisso quadro: Q.CPSS.H-2 Alimentazione: Monofase L3+N Ik Max [kA]: 1,095 Tensione nominale di impiego [V]: 230 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice: Q.CPSS.H-2									C																																																																																																																																																																																																
D	Sigla utenza Descrizione POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]		<table><tr><td>C-0</td><td>C-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GENERALE QUADRO</td><td>VS. CPSS.H2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5,722</td><td>5,722</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,99</td><td>0,99</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>230</td><td>230</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>No Protezione</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1P x 32 + N / C</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---/-/-/32</td><td>---/-/-/---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---/-/-/320</td><td>---/-/-/---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,03 - Cl A</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,04</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,84</td><td>3,07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L3+N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>143/3M16_/30/0,7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>FTG18OM16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>1(3G10)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							C-0	C-1							GENERALE QUADRO	VS. CPSS.H2							5,722	5,722							25	25							0,99	0,99							100	100							100	100							230	230							MagnetoTermicoDiff.	No Protezione							1P x 32 + N / C	---							C	---							---/-/-/32	---/-/-/---							---/-/-/320	---/-/-/---							6	---							0,03 - Cl A	---							0,04	---							2,84	3,07							---	---							Monofase L3+N	Monofase L3+N							---	143/3M16_/30/0,7							---	FTG18OM16							---	1(3G10)							---	5							---	60							D
C-0	C-1																																																																																																																																																																																																									
GENERALE QUADRO	VS. CPSS.H2																																																																																																																																																																																																									
5,722	5,722																																																																																																																																																																																																									
25	25																																																																																																																																																																																																									
0,99	0,99																																																																																																																																																																																																									
100	100																																																																																																																																																																																																									
100	100																																																																																																																																																																																																									
230	230																																																																																																																																																																																																									
MagnetoTermicoDiff.	No Protezione																																																																																																																																																																																																									
1P x 32 + N / C	---																																																																																																																																																																																																									
C	---																																																																																																																																																																																																									
---/-/-/32	---/-/-/---																																																																																																																																																																																																									
---/-/-/320	---/-/-/---																																																																																																																																																																																																									
6	---																																																																																																																																																																																																									
0,03 - Cl A	---																																																																																																																																																																																																									
0,04	---																																																																																																																																																																																																									
2,84	3,07																																																																																																																																																																																																									
---	---																																																																																																																																																																																																									
Monofase L3+N	Monofase L3+N																																																																																																																																																																																																									
---	143/3M16_/30/0,7																																																																																																																																																																																																									
---	FTG18OM16																																																																																																																																																																																																									
---	1(3G10)																																																																																																																																																																																																									
---	5																																																																																																																																																																																																									
---	60																																																																																																																																																																																																									
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s] C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA]									E																																																																																																																																																																																																
F	VERIFICHE DISTRIBUZIONE LINEA Polarità Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]									F																																																																																																																																																																																																
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>							00	13/02/2026	EMISSIONE			REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	 Società tra professionisti		Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Donato 13/a 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 940540 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino		OGGETTO Q.CPSS.H-2 QE SEZIONAMENTO CPSS 2		FILE uni009022 DISEGNO Q.CPSS.H-2 FOGLIO 22 SEGUE 23																																																																																																																																																																																
00	13/02/2026	EMISSIONE																																																																																																																																																																																																								
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																																																																																																																																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																	

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI







Sigla utenza		C-5	C-6	C-7	C-8	C-9		
Descrizione		LINEA EMG. "SA" SALONE TEATRO	LINEA EMG. "SA" SALA DEL FUOCO	LINEA EMG. "SA" SCALA + SOTTOTETTO	RISERVA	RISERVA		
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0,2	0,2	0,2	0	0		
CORRENTE (Ib) [A]		0,912	0,912	0,912	0	0		
CosFi		0,95	0,95	0,95	---	---		
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100		
COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100	100	100		
PROTEZIONE	Tensione	230	230	230	230	230		
	Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.		
	Poli	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C		
	Curva [A]	C	C	C	C	C		
	In - max/min/reg. [A]	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10	---/---/10		
	Im - max/min/reg. [kA]	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100	---/---/100		
	P.d.I. [kA]	6	6	6	6	6		
	Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A		
VERIFICHE	Tempo di intervento diff. [s]	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		
	C.d.T. % a valle con Ib [%]	3,52	3,52	3,52	2,89	2,89		
DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea [kA]	---	---	---	---	---		
	Polarità	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N		
LINEA	Posa	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	143/2M33A/30/0,6	---	---		
	Tipologia conduttore	FTG180M16	FTG180M16	FTG180M16	---	---		
	Sezione [mmq]	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(3G2,5)	---	---		
	Lunghezza linea [m]	100	100	100	---	---		
	Portata Iz [A]	18	18	18	---	---		

					 Sede legale e operativa Torino Via Livorno 60, 10144 Torino Tel.: +39 011 7851547 Sede operativa Busca: Via Donato 13a, 10022 Busca (CN) Tel.: +39 0171 948040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO Q.PAR.CPSS.H QE PARALLELO OUT CPSS MANICA H	FILE uni010025
				DISEGNO Q.PAR.CPSS.H				
00	13/02/2026	EMISSIONE						NOTA
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				


EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI






Sigla utenza		C-5	C-6				
Descrizione		RISERVA	RISERVA				
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	0	0				
CORRENTE (Ib)	[A]	0	0				
CosFi		---	---				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100				
COEFF. DI UTILIZZO	[%]	100	100				
PROTEZIONE	Tensione	230	230				
	Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.				
		1P x 10 + N / C	1P x 10 + N / C				
	Curva	C	C				
	In - max/min/reg.	---/---/10	---/---/10				
	Im - max/min/reg.	---/---/100	---/---/100				
	P.d.I.	6	6				
	Id - max/min/reg. / Classe	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A				
Tempo di intervento diff.	[s]	0,04	0,04				
VERIFICHE	C.d.T. % a valle con Ib	[%]	2,84	2,84			
	Icc min a fine linea	[kA]	---	---			
DISTRIBUZIONE	Polarità	Monofase L3+N	Monofase L3+N				
LINEA	Posa	---	---				
	Tipologia conduttore	---	---				
	Sezione	[mmq]	---	---			
	Lunghezza linea	[m]	---	---			
	Portata Iz	[A]	---	---			


					 Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7851547 Sede operativa Busca: Via Donoro 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 944040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO Q.PAR.CPSS.H QE PARALLELO OUT CPSS MANICA H	FILE uni010028 DISEGNO Q.PAR.CPSS.H	FOGLIO 28	 SEQUE 29
00	13/02/2026	EMISSIONE								
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO						




D	Sigla utenza		C-7	C-8	C-9			
	Descrizione		RISERVA	RISERVA	RISERVA			
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	0	0			
	CORRENTE (Ib) [A]		0	0	0			
	CosFi		---	---	---			
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100			
	COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100			
E	PROTEZIONE	Tensione	230	230	230			
		Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.			
		Poli	1P x 10 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 10 + N / C			
		Curva [A]	C	C	C			
		In - max/min/reg. [A]	---/---/10	---/---/16	---/---/10			
		Im - max/min/reg. [kA]	---/---/100	---/---/160	---/---/100			
		P.d.I. [kA]	6	6	6			
		Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A			
	VERIFICHE	Tempo di intervento diff. [s]	0,04	0,04	0,04			
		C.d.T. % a valle con Ib [%]	1,45	1,45	1,45			
	DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea [kA]	---	---	---			
		Polarità	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N			
	LINEA	Posa	---	---	---			
		Tipologia conduttore	---	---	---			
		Sezione [mmq]	---	---	---			
		Lunghezza linea [m]	---	---	---			
		Portata Iz [A]	---	---	---			

F					 INGEGNERIA EQ SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Donnero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 846040 Contatti: www.ingegneria.it info@ingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO Q.L-SIC-M QE LOC. APP. SICUREZZA MANEGGIO	FILE uni011030	DISSEGNO Q.L-SIC-M	FOGLIO 30	SEGUE 31	F
	00	13/02/2026	EMISSIONE										
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO					CONTROLLATO				



[illegible]

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																	
A	Note: 1. Si noti che il potere di interruzione previsto per le apparecchiature indicate di seguito fa riferimento ad un valore ipotizzato di lcc simile ad una fornitura monofase (6 kA). E' onere dell'impresa appaltante in coordinamento con la DL la verifica di tale valore in funzione dell'apparecchio dimmer luci scelto dalla committente. 2. Per ottimizzare la dimensione del quadro è prevista l'installazione di apparecchi compatti da n.2 moduli. E' onere dell'impresa verificare che tali apparecchiature siano idonee in funzione degli spazi installativi e del apparecchio dimmer.									A																																																																																																																																
B	Da dimmer luci Da dimmer luci Da dimmer luci Da dimmer luci Da dimmer luci Da dimmer luci									B																																																																																																																																
C	Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza									C																																																																																																																																
D	<table><tr><td colspan="2">Prefisso quadro:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Alimentazione:</td><td>Quadripolare</td></tr><tr><td colspan="2">Ik Max [kA]:</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">Tensione nominale di impiego [V]:</td><td>400</td></tr><tr><td colspan="2">Tensione di isolamento nominale[V]:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Frequenza [Hz]:</td><td>50</td></tr><tr><td colspan="2">Corrente ammissibile 1 s [kA]:</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">Grado di protezione IP:</td><td>---</td></tr><tr><td colspan="2">Codice:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Sigla utenza</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Descrizione</td><td>LINEA LUCE DA DIMMER</td></tr><tr><td colspan="2">POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</td><td>CH.1</td></tr><tr><td colspan="2">CORRENTE (Ib) [A]</td><td>CH.2</td></tr><tr><td colspan="2">CosFi</td><td>CH.3</td></tr><tr><td colspan="2">COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</td><td>CH.4</td></tr><tr><td colspan="2">COEFF. DI UTILIZZO [%]</td><td>CH.5</td></tr><tr><td colspan="2">Tensione</td><td>CH.6</td></tr><tr><td colspan="2">Tipologia</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Poli</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Curva [A]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">In - max/min/reg. [A]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Im - max/min/reg. [kA]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">P.d.I. [kA]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Id - max/min/reg. / Classe [A]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Tempo di intervento diff. [s]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">C.d.T. % a valle con Ib [%]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Icc min a fine linea [kA]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Polarità</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Posa</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Tipologia conduttore</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Sezione [mmq]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Lunghezza linea [m]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Portata Iz [A]</td><td></td></tr></table>									Prefisso quadro:			Alimentazione:		Quadripolare	Ik Max [kA]:		10	Tensione nominale di impiego [V]:		400	Tensione di isolamento nominale[V]:			Frequenza [Hz]:		50	Corrente ammissibile 1 s [kA]:		10	Grado di protezione IP:		---	Codice:			Sigla utenza			Descrizione		LINEA LUCE DA DIMMER	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		CH.1	CORRENTE (Ib) [A]		CH.2	CosFi		CH.3	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		CH.4	COEFF. DI UTILIZZO [%]		CH.5	Tensione		CH.6	Tipologia			Poli			Curva [A]			In - max/min/reg. [A]			Im - max/min/reg. [kA]			P.d.I. [kA]			Id - max/min/reg. / Classe [A]			Tempo di intervento diff. [s]			C.d.T. % a valle con Ib [%]			Icc min a fine linea [kA]			Polarità			Posa			Tipologia conduttore			Sezione [mmq]			Lunghezza linea [m]			Portata Iz [A]			D																													
Prefisso quadro:																																																																																																																																										
Alimentazione:		Quadripolare																																																																																																																																								
Ik Max [kA]:		10																																																																																																																																								
Tensione nominale di impiego [V]:		400																																																																																																																																								
Tensione di isolamento nominale[V]:																																																																																																																																										
Frequenza [Hz]:		50																																																																																																																																								
Corrente ammissibile 1 s [kA]:		10																																																																																																																																								
Grado di protezione IP:		---																																																																																																																																								
Codice:																																																																																																																																										
Sigla utenza																																																																																																																																										
Descrizione		LINEA LUCE DA DIMMER																																																																																																																																								
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		CH.1																																																																																																																																								
CORRENTE (Ib) [A]		CH.2																																																																																																																																								
CosFi		CH.3																																																																																																																																								
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		CH.4																																																																																																																																								
COEFF. DI UTILIZZO [%]		CH.5																																																																																																																																								
Tensione		CH.6																																																																																																																																								
Tipologia																																																																																																																																										
Poli																																																																																																																																										
Curva [A]																																																																																																																																										
In - max/min/reg. [A]																																																																																																																																										
Im - max/min/reg. [kA]																																																																																																																																										
P.d.I. [kA]																																																																																																																																										
Id - max/min/reg. / Classe [A]																																																																																																																																										
Tempo di intervento diff. [s]																																																																																																																																										
C.d.T. % a valle con Ib [%]																																																																																																																																										
Icc min a fine linea [kA]																																																																																																																																										
Polarità																																																																																																																																										
Posa																																																																																																																																										
Tipologia conduttore																																																																																																																																										
Sezione [mmq]																																																																																																																																										
Lunghezza linea [m]																																																																																																																																										
Portata Iz [A]																																																																																																																																										
E	<table><tr><td colspan="2">MagnetotermicoDiff.</td><td>MagnetotermicoDiff.</td><td>MagnetotermicoDiff.</td><td>MagnetotermicoDiff.</td><td>MagnetotermicoDiff.</td><td>MagnetotermicoDiff.</td><td>MagnetotermicoDiff.</td></tr><tr><td colspan="2">1P x 16 + N / C</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>1P x 16 + N / C</td></tr><tr><td colspan="2">C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td colspan="2">---/---/16</td><td>---/---/16</td><td>---/---/16</td><td>---/---/16</td><td>---/---/16</td><td>---/---/16</td><td>---/---/16</td></tr><tr><td colspan="2">---/---/160</td><td>---/---/160</td><td>---/---/160</td><td>---/---/160</td><td>---/---/160</td><td>---/---/160</td><td>---/---/160</td></tr><tr><td colspan="2">6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="2">0,03 - Cl. A</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>0,03 - Cl. A</td></tr><tr><td colspan="2">0,04</td><td>0,04</td><td>0,04</td><td>0,04</td><td>0,04</td><td>0,04</td><td>0,04</td></tr><tr><td colspan="2">1,4</td><td>1,4</td><td>1,4</td><td>1,4</td><td>1,4</td><td>1,4</td><td>1,4</td></tr><tr><td colspan="2">---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td colspan="2">Monofase L1+N</td><td>Monofase L2+N</td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L1+N</td><td>Monofase L2+N</td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L3+N</td></tr><tr><td colspan="2">143/2M33A/30/0,5</td><td>143/2M33A/30/0,5</td><td>143/2M33A/30/0,5</td><td>143/2M33A/30/0,5</td><td>143/2M33A/30/0,5</td><td>143/2M33A/30/0,5</td><td>143/2M33A/30/0,5</td></tr><tr><td colspan="2">FG16OM16</td><td>FG16OM16</td><td>FG16OM16</td><td>FG16OM16</td><td>FG16OM16</td><td>FG16OM16</td><td>FG16OM16</td></tr><tr><td colspan="2">1(3G4)</td><td>1(3G4)</td><td>1(3G4)</td><td>1(3G4)</td><td>1(3G4)</td><td>1(3G4)</td><td>1(3G4)</td></tr><tr><td colspan="2">70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr></table>									MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	C		C	C	C	C	C	C	---/---/16		---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/160		---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	6		6	6	6	6	6	6	0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	1,4		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	---		---	---	---	---	---	---	Monofase L1+N		Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	1(3G4)		1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	70		70	70	70	70	70	70	20		20	20	20	20	20	20	E
MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.	MagnetotermicoDiff.																																																																																																																																			
1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C																																																																																																																																			
C		C	C	C	C	C	C																																																																																																																																			
---/---/16		---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16																																																																																																																																			
---/---/160		---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160																																																																																																																																			
6		6	6	6	6	6	6																																																																																																																																			
0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A																																																																																																																																			
0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04																																																																																																																																			
1,4		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4																																																																																																																																			
---		---	---	---	---	---	---																																																																																																																																			
Monofase L1+N		Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N																																																																																																																																			
143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5																																																																																																																																			
FG16OM16		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16																																																																																																																																			
1(3G4)		1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)																																																																																																																																			
70		70	70	70	70	70	70																																																																																																																																			
20		20	20	20	20	20	20																																																																																																																																			
F	<table><tr><td colspan="2">00</td><td colspan="2">13/02/2026</td><td colspan="2">EMISSIONE</td><td colspan="2">DISEGNATO</td><td colspan="2">CONTROLLATO</td></tr><tr><td colspan="2">REV</td><td colspan="2">DATA</td><td colspan="2">DESCRIZIONE</td><td colspan="2">DISEGNATO</td><td colspan="2">CONTROLLATO</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td></tr><tr><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">10</td></tr></table>									00		13/02/2026		EMISSIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO		REV		DATA		DESCRIZIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		F																																																																																								
00		13/02/2026		EMISSIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO																																																																																																																																		
REV		DATA		DESCRIZIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO																																																																																																																																		
1		2		3		4		5																																																																																																																																		
6		7		8		9		10																																																																																																																																		

Utenza

Utenza

Utenza

Utenza

Utenza

Utenza

Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7655547		Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 948040	
Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	

OGGETTO
Q.AUX.DMX
QE USCITE DA DIMMER LUCI


NOTE

FILE
uni002002

DISEGNO

FOGLIO
2

SEGUE
3




Sigla utenza								
Descrizione		LINEA LUCE DA DIMMER CH.7	LINEA LUCE DA DIMMER CH.8	LINEA LUCE DA DIMMER CH.9	LINEA LUCE DA DIMMER CH.10	LINEA LUCE DA DIMMER CH.11	LINEA LUCE DA DIMMER CH.12	LINEA LUCE DA DIMMER CH.13
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1	1	1	1	1	1	1
CORRENTE (Ib) [A]		4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	100
COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100	100	100	100	100
PROTEZIONE	Tensione	230	230	230	230	230	230	230
	Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.
	Poli	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C
	Curva [A]	C	C	C	C	C	C	C
	In - max/min/reg. [A]	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16
	Im - max/min/reg. [kA]	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160
	P.d.I. [kA]	6	6	6	6	6	6	6
	Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A
Tempo di intervento diff. [s]		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VERIFICHE	C.d.T. % a valle con Ib [%]	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Icc min a fine linea [kA]	---	---	---	---	---	---	---
DISTRIBUZIONE		Polarità	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N
LINEA	Posa	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5
	Tipologia conduttore	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	Sezione [mmq]	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)
	Lunghezza linea [m]	70	70	70	70	70	70	70
	Portata I _z [A]	20	20	20	20	20	20	20

					 INGEGNERIA EQ INGEGNERIA PROFESSIONISTI	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 65, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.ingegneriae.it info@ingegneriae.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO Q.AUX.DMX QE USCITE DA DIMMER LUCI		FILE uni002003				
										DISEGNO				
00	13/02/2026	EMISSIONE									NOTA		FOGLIO 3	SEGUE 4
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO										

1		2		3		4		5		6		7		8		9			
A		Da dimmer luci		Da dimmer luci		Da dimmer luci		Da dimmer luci		Da dimmer luci		Da dimmer luci		Da dimmer luci		Da dimmer luci		A	
B																		B	
C																		C	
		Utenza		Utenza		Utenza		Utenza		Utenza		Utenza		Utenza		Utenza			
		Sigla utenza		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER			
		Descrizione		CH.28		CH.29		CH.30		CH.31		CH.32		CH.33		CH.34			
		POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1		1		1		1		1		1		1			
		CORRENTE (Ib) [A]		4,558		4,558		4,558		4,558		4,558		4,558		4,558			
		CosFi		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95			
		COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100		100		100		100		100		100		100			
		COEFF. DI UTILIZZO [%]		100		100		100		100		100		100		100			
		Tensione		230		230		230		230		230		230		230			
		Tipologia		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.			
		Poli		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C			
		Curva [A]		C		C		C		C		C		C		C			
		In - max/min/reg. [A]		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16			
		Im - max/min/reg. [kA]		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160			
		P.d.I. [kA]		6		6		6		6		6		6		6			
		Id - max/min/reg. / Classe [A]		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A			
		Tempo di intervento diff. [s]		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04			
		C.d.T. % a valle con Ib [%]		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4			
		Icc min a fine linea [kA]		---		---		---		---		---		---		---			
		DISTRIBUZIONE		Polarità		Monofase L1+N		Monofase L2+N		Monofase L3+N		Monofase L1+N		Monofase L2+N		Monofase L3+N			
		Posa		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5			
		Tipologia conduttore		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16			
		Sezione [mmq]		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)			
		Lunghezza linea [m]		70		70		70		70		70		70		70			
		Portata Iz [A]		20		20		20		20		20		20		20			

1		2		3		4		5		6		7		8		9															
A	Da dimmer luci																A														
																	B														
	Utenza																C														
Sigla utenza		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		LINEA LUCE DA DIMMER		D													
Descrizione		CH.35		CH.36		CH.37		CH.38		CH.39		CH.40		CH.41		CH.41		E													
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1		1		1		1		1		1		1		1		F													
CORRENTE (Ib) [A]		4,558		4,558		4,558		4,558		4,558		4,558		4,558		4,558		F													
CosFi		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		F													
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100		100		100		100		100		100		100		100		F													
COEFF. DI UTILIZZO [%]		100		100		100		100		100		100		100		100		F													
PROTEZIONE	Tensione	230		230		230		230		230		230		230		230		F													
	Tipologia	MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		MagnetotermicoDiff.		F													
	Poli	1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		1P x 16 + N / C		F													
	Curva	C		C		C		C		C		C		C		C		F													
	In - max/min/reg. [A]	---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		---/---/16		F													
	Im - max/min/reg. [kA]	---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		---/---/160		F													
	P.d.I. [kA]	6		6		6		6		6		6		6		6		F													
	Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		0,03 - Cl. A		F													
VERIFICHE	Tempo di intervento diff. [s]	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		F													
	C.d.T. % a valle con Ib [%]	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		F													
DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea [kA]	---		---		---		---		---		---		---		---		F													
	Polarità	Monofase L2+N		Monofase L3+N		Monofase L1+N		Monofase L2+N		Monofase L3+N		Monofase L1+N		Monofase L2+N		Monofase L3+N		F													
LINEA	Posa	143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		143/2M33A/30/0,5		F													
	Tipologia conduttore	FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		F													
	Sezione [mmq]	1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		1(3G4)		F													
	Lunghezza linea [m]	70		70		70		70		70		70		70		70		F													
	Portata Iz [A]	20		20		20		20		20		20		20		20		F													
00		13/02/2026		EMISSIONE		DISSEGNO		CONTROLLATO		Città di Torino		Cavallerizza Reale di Torino		Q.AUX.DMX		QE USCITE DA DIMMER LUCI		F													
REV		DATA		DESCRIZIONE		DISSEGNO		CONTROLLATO		Città di Torino		Cavallerizza Reale di Torino		Q.AUX.DMX		QE USCITE DA DIMMER LUCI		F													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		F													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		F													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		F													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		F													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		F													



Sigla utenza								
Descrizione		LINEA LUCE DA DIMMER CH.56	LINEA LUCE DA DIMMER CH.57	LINEA LUCE DA DIMMER CH.58	LINEA LUCE DA DIMMER CH.59	LINEA LUCE DA DIMMER CH.60	LINEA LUCE DA DIMMER CH.61	LINEA LUCE DA DIMMER CH.62
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		1	1	1	1	1	1	1
CORRENTE (Ib) [A]		4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558	4,558
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	100
COEFF. DI UTILIZZO [%]		100	100	100	100	100	100	100
PROTEZIONE	Tensione	230	230	230	230	230	230	230
	Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.
	Poli	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C
	Curva [A]	C	C	C	C	C	C	C
	In - max/min/reg. [A]	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16
	Im - max/min/reg. [kA]	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160
	P.d.I. [kA]	6	6	6	6	6	6	6
	Id - max/min/reg. / Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A
Tempo di intervento diff. [s]		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VERIFICHE	C.d.T. % a valle con Ib [%]	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Icc min a fine linea [kA]	---	---	---	---	---	---	---
DISTRIBUZIONE		Polarità	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N
LINEA	Posa	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5
	Tipologia conduttore	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	Sezione [mmq]	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)	1(3G4)
	Lunghezza linea [m]	70	70	70	70	70	70	70
	Portata I _z [A]	20	20	20	20	20	20	20

					 INGEGNERIA EQ INGEGNERIA E QUALITÀ	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 55, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.ingegneriae.it info@ingegneriae.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO Q.AUX.DMX QE USCITE DA DIMMER LUCI		FILE uni002010			
										DISEGNO		DISEGNO	
00	13/02/2026	EMISSIONE									FOGLIO 10		SEGUE 11
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				NOTA					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

Da dimmer luci

Da dimmer luci

Da dimmer luci

Utenza

Utenza

Utenza

Sigla utenza									
Descrizione		LINEA LUCE DA DIMMER	LINEA LUCE DA DIMMER	LINEA LUCE DA DIMMER					
CH.70		CH.71	CH.72						
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	1	1	1					
CORRENTE (Ib)	[A]	4,558	4,558	4,558					
CosFi		0,95	0,95	0,95					
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100					
COEFF. DI UTILIZZO	[%]	100	100	100					
PROTEZIONE	Tensione	230	230	230					
	Tipologia	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.					
	Poli	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 16 + N / C					
	Curva	C	C	C					
	In - max/min/reg.	[A]	---/---/16	---/---/16					
	Im - max/min/reg.	[kA]	---/---/160	---/---/160					
	P.d.I.	[kA]	6	6					
	Id - max/min/reg. / Classe	[A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A					
VERIFICHE	Tempo di intervento diff.	[s]	0,04	0,04					
	C.d.T. % a valle con Ib	[%]	1,4	1,4					
DISTRIBUZIONE	Icc min a fine linea	[kA]	---	---					
	Polarità	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N					
LINEA	Posa	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5	143/2M33A/30/0,5					
	Tipologia conduttore	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16					
	Sezione	[mmq]	1(3G4)	1(3G4)					
	Lunghezza linea	[m]	70	70					
	Portata Iz	[A]	20	20					

00	13/02/2026	EMISSIONE								
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO						
	1		2							



EQ
INGEGNERIA
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel. +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN)
Tel. +39 0171 948040

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

COMMITTENTE

Città di Torino

Cavallerizza Reale di Torino

OGGETTO

Q.AUX.DMX

QE USCITE DA DIMMER LUCI

NOTA

FILE

uni002012

DISEGNO

FOGLIO 12

SEGUE -

	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	Da Quadro: DA MORSETTIERA NICCHIA Partenza: Cavo [mm²]: 1(5G10) Lunghezza [m]: 2 Tensione [V]: 400 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:									A		
B										B		
C	Prefisso quadro: Alimentazione: Quadripolare Ik Max [kA]: 2,546 Tensione nominale di impiego [V]: 400 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice:									C		
D	Sigla utenza Descrizione POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]			16A 2P 1 2,7 12 0,95 100	16A 2P 2 2,7 12 0,95 100	16A 2P 3 2,7 12 0,95 100				D		
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s]			MagnetoTermicoDiff. 1P x 16 + N / C C ---/---/16 ---/---/160 6 0,03 - Cl. A 0,04	MagnetoTermicoDiff. 1P x 16 + N / C C ---/---/16 ---/---/160 6 0,03 - Cl. A 0,04	MagnetoTermicoDiff. 1P x 16 + N / C C ---/---/16 ---/---/160 6 0,03 - Cl. A 0,04				E		
F	VERIFICHE DISTRIBUZIONE LINEA C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA] Polarità Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]			2,01 --- Monofase L1+N 143/3M13 /30/0,8 --- --- 0 ---	2,01 --- Monofase L2+N 143/3M13 /30/0,8 --- --- 0 ---	2,01 --- Monofase L3+N 143/3M13 /30/0,8 --- --- 0 ---				F		
00 13/02/2026 EMISSIONE REV DATA DESCRIZIONE DISEGNATO CONTROLLATO			EQ INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 76555647 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 948040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it			COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino			OGGETTO QUADRO PRESE 1 NICCHIA TY-A FOGLIO 3 SEGUE 4			FILE uni019003 DISEGNO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																									
A	Da Quadro: DA MORSETTIERA NICCHIA Partenza: Cavo [mm²]: 1(5G10) Lunghezza [m]: 2 Tensione [V]: 400 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:									A																																																																								
B										B																																																																								
C	Prefisso quadro: Alimentazione: Monofase L2+N Ik Max [kA]: 1,283 Tensione nominale di impiego [V]: 230 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice:									C																																																																								
D	Sigla utenza Descrizione POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]		<table><tr><td></td><td></td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>									16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P			1	2	1	2	1	2			2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7			12	12	12	12	12	12			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95			100	100	100	100	100	100			50	50	50	50	50	50	D																
		16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P																																																																											
		1	2	1	2	1	2																																																																											
		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7																																																																											
		12	12	12	12	12	12																																																																											
		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95																																																																											
		100	100	100	100	100	100																																																																											
		50	50	50	50	50	50																																																																											
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s]		<table><tr><td></td><td></td><td>230</td><td>---</td><td>230</td><td>---</td><td>230</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>---</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>---</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1P x 16 + N / C</td><td>---</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>---</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C</td><td>---</td><td>C</td><td>---</td><td>C</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---/---/16</td><td>---</td><td>---/---/16</td><td>---</td><td>---/---/16</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---/---/160</td><td>---</td><td>---/---/160</td><td>---</td><td>---/---/160</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6</td><td>---</td><td>6</td><td>---</td><td>6</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,03 - Cl. A</td><td>---</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>---</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,04</td><td>---</td><td>0,04</td><td>---</td><td>0,04</td><td>---</td></tr></table>									230	---	230	---	230	---			MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---			1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---			C	---	C	---	C	---			---/---/16	---	---/---/16	---	---/---/16	---			---/---/160	---	---/---/160	---	---/---/160	---			6	---	6	---	6	---			0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---			0,04	---	0,04	---	0,04	---	E
		230	---	230	---	230	---																																																																											
		MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---																																																																											
		1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---																																																																											
		C	---	C	---	C	---																																																																											
		---/---/16	---	---/---/16	---	---/---/16	---																																																																											
		---/---/160	---	---/---/160	---	---/---/160	---																																																																											
		6	---	6	---	6	---																																																																											
		0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---																																																																											
		0,04	---	0,04	---	0,04	---																																																																											
F	VERIFICHE C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA]		<table><tr><td></td><td></td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>									2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03			---	---	---	---	---	---	F																																																								
		2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03																																																																											
		---	---	---	---	---	---																																																																											
	DISTRIBUZIONE Polarità		<table><tr><td></td><td></td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L1+N</td><td>Monofase L2+N</td><td>Monofase L3+N</td></tr></table>									Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N																																																																	
		Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N																																																																											
	LINEA Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]		<table><tr><td></td><td></td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>									143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8			---	---	---	---	---	---			---	---	---	---	---	---			0	0	0	0	0	0			---	---	---	---	---	---																																	
		143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8																																																																											
		---	---	---	---	---	---																																																																											
		---	---	---	---	---	---																																																																											
		0	0	0	0	0	0																																																																											
		---	---	---	---	---	---																																																																											
	00 13/02/2026 EMISSIONE REV DATA DESCRIZIONE DISEGNATO CONTROLLATO		EQ ingegneria SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI			Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 76555647 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 948040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino		OGGETTO QUADRO PRESE 3 NICCHIA TY-A		FILE uni020005 DISEGNO FOGLIO 5 SEGUE 6																																																																						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	Da Quadro: DA MORSETTIERA NICCHIA Partenza: Cavo [mm²]: 1(5G10) Lunghezza [m]: 2 Tensione [V]: 400 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:									A			
B										B			
C	Prefisso quadro: Alimentazione: Quadripolare Ik Max [kA]: 2,546 Tensione nominale di impiego [V]: 400 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice:									C			
D	Sigla utenza Descrizione POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]			16A 2P 1 2,7 12 0,95 100	16A 2P 2 2,7 12 0,95 100	16A 2P 3 2,7 12 0,95 100				D			
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s]			230 MagnetotermicoDiff. 1P x 16 + N / C C ---/---/16 ---/---/160 6 0,03 - Cl. A 0,04	230 MagnetotermicoDiff. 1P x 16 + N / C C ---/---/16 ---/---/160 6 0,03 - Cl. A 0,04	230 MagnetotermicoDiff. 1P x 16 + N / C C ---/---/16 ---/---/160 6 0,03 - Cl. A 0,04				E			
F	VERIFICHE C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA] DISTRIBUZIONE Polarità Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]			2,01 --- Monofase L1+N 143/3M13 /30/0,8 --- --- 0 ---	2,01 --- Monofase L2+N 143/3M13 /30/0,8 --- --- 0 ---	2,01 --- Monofase L3+N 143/3M13 /30/0,8 --- --- 0 ---				F			
00 13/02/2026 EMISSIONE REV DATA DESCRIZIONE DISEGNATO CONTROLLATO			EQ INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 76555647 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 948040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it			COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino			OGGETTO QUADRO PRESE 1 NICCHIA TY-B FOGLIO 3 SEGUE 4			FILE uni019003 DISEGNO FOGLIO 3 SEGUE 4	







	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																											
A	Da Quadro: DA MORSETTIERA NICCHIA Partenza: Cavo [mm²]: 1(3G10) Lunghezza [m]: 2 Tensione [V]: 230 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Monofase L1+N Tipo morsetto: Numerazione morsetto:					Da Quadro: DA MORSETTIERA NICCHIA Partenza: Cavo [mm²]: 1(3G10) Lunghezza [m]: 2 Tensione [V]: 230 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Monofase L2+N Tipo morsetto: Numerazione morsetto:					A																																																																																									
B										B																																																																																										
C	Prefisso quadro: Alimentazione: Monofase L1+N Ik Max [kA]: 1,283 Tensione nominale di impiego [V]: 230 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice:									C																																																																																										
D	Sigla utenza Descrizione POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]		<table><tr><td></td><td></td><td>32A 2P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32A 2P</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,95</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td></tr></table>									32A 2P						32A 2P				1						1				7						7				32						32				0,95						0,95				100						100				100						100		D																				
		32A 2P						32A 2P																																																																																												
		1						1																																																																																												
		7						7																																																																																												
		32						32																																																																																												
		0,95						0,95																																																																																												
		100						100																																																																																												
		100						100																																																																																												
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s]		<table><tr><td></td><td></td><td>230</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>230</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1P x 32 + N / C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1P x 32 + N / C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>---/---/32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>---/---/32</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>---/---/320</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>---/---/320</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,03 - Cl. A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,03 - Cl. A</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,04</td><td></td></tr></table>									230						230				MagnetoTermicoDiff.						MagnetoTermicoDiff.				1P x 32 + N / C						1P x 32 + N / C				C						C				---/---/32						---/---/32				---/---/320						---/---/320				6						6				0,03 - Cl. A						0,03 - Cl. A				0,04						0,04		E
		230						230																																																																																												
		MagnetoTermicoDiff.						MagnetoTermicoDiff.																																																																																												
		1P x 32 + N / C						1P x 32 + N / C																																																																																												
		C						C																																																																																												
		---/---/32						---/---/32																																																																																												
		---/---/320						---/---/320																																																																																												
		6						6																																																																																												
		0,03 - Cl. A						0,03 - Cl. A																																																																																												
		0,04						0,04																																																																																												
F	VERIFICHE C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA]		<table><tr><td></td><td></td><td>2,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td></td></tr></table>									2,1						2,1				---						---		F																																																																						
		2,1						2,1																																																																																												
		---						---																																																																																												
	DISTRIBUZIONE Polarità		<table><tr><td></td><td></td><td>Monofase L1+N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Monofase L2+N</td><td></td></tr></table>									Monofase L1+N						Monofase L2+N																																																																																		
		Monofase L1+N						Monofase L2+N																																																																																												
	LINEA Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]		<table><tr><td></td><td></td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td></td></tr></table>									143/3M13 /30/0,8						143/3M13 /30/0,8				---						---				---						---				0						0				---						---																																										
		143/3M13 /30/0,8						143/3M13 /30/0,8																																																																																												
		---						---																																																																																												
		---						---																																																																																												
		0						0																																																																																												
		---						---																																																																																												
	<table><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>		00	13/02/2026	EMISSIONE			REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	 Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 948040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino		OGGETTO QUADRO PRESE 2 NICCHIA TY-B LINEA 1 e LINEA 2		FILE uni020004 DISEGNO FOGLIO 4 SEGUE 5																																																																																	
00	13/02/2026	EMISSIONE																																																																																																		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																																																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																										
A	Da Quadro: DA MORSETTIERA NICCHIA Partenza: Cavo [mm²]: 1(5G10) Lunghezza [m]: 2 Tensione [V]: 400 Frequenza [Hz]: 50 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:										A																																																																								
B											B																																																																								
C	Prefisso quadro: Alimentazione: Monofase L2+N Ik Max [kA]: 1,283 Tensione nominale di impiego [V]: 230 Tensione di isolamento nominale[V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Grado di protezione IP: --- Codice:										C																																																																								
D	Sigla utenza Descrizione POTENZA CONTEMPORANEA [kW] CORRENTE (Ib) [A] CosFi COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] COEFF. DI UTILIZZO [%]		<table><tr><td></td><td></td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td><td>16A 2P</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td><td>2,7</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td><td>0,95</td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>										16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P			1	2	1	2	1	2			2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7			12	12	12	12	12	12			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95			100	100	100	100	100	100			50	50	50	50	50	50	D																
		16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P	16A 2P																																																																												
		1	2	1	2	1	2																																																																												
		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7																																																																												
		12	12	12	12	12	12																																																																												
		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95																																																																												
		100	100	100	100	100	100																																																																												
		50	50	50	50	50	50																																																																												
E	PROTEZIONE Tensione Tipologia Poli Curva [A] In - max/min/reg. [A] Im - max/min/reg. [kA] P.d.I. [kA] Id - max/min/reg. / Classe [A] Tempo di intervento diff. [s]		<table><tr><td></td><td></td><td>230</td><td>---</td><td>230</td><td>---</td><td>230</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>---</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>---</td><td>MagnetoTermicoDiff.</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1P x 16 + N / C</td><td>---</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>---</td><td>1P x 16 + N / C</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C</td><td>---</td><td>C</td><td>---</td><td>C</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---/---/16</td><td>---</td><td>---/---/16</td><td>---</td><td>---/---/16</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---/---/160</td><td>---</td><td>---/---/160</td><td>---</td><td>---/---/160</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6</td><td>---</td><td>6</td><td>---</td><td>6</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,03 - Cl. A</td><td>---</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>---</td><td>0,03 - Cl. A</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,04</td><td>---</td><td>0,04</td><td>---</td><td>0,04</td><td>---</td></tr></table>										230	---	230	---	230	---			MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---			1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---			C	---	C	---	C	---			---/---/16	---	---/---/16	---	---/---/16	---			---/---/160	---	---/---/160	---	---/---/160	---			6	---	6	---	6	---			0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---			0,04	---	0,04	---	0,04	---	E
		230	---	230	---	230	---																																																																												
		MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---	MagnetoTermicoDiff.	---																																																																												
		1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---	1P x 16 + N / C	---																																																																												
		C	---	C	---	C	---																																																																												
		---/---/16	---	---/---/16	---	---/---/16	---																																																																												
		---/---/160	---	---/---/160	---	---/---/160	---																																																																												
		6	---	6	---	6	---																																																																												
		0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---	0,03 - Cl. A	---																																																																												
		0,04	---	0,04	---	0,04	---																																																																												
F	VERIFICHE C.d.T. % a valle con Ib [%] Icc min a fine linea [kA]		<table><tr><td></td><td></td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td><td>2,03</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>										2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03			---	---	---	---	---	---	F																																																								
		2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03																																																																												
		---	---	---	---	---	---																																																																												
	DISTRIBUZIONE Polarità		<table><tr><td></td><td></td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L3+N</td><td>Monofase L1+N</td><td>Monofase L2+N</td><td>Monofase L3+N</td></tr></table>										Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N																																																																	
		Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N																																																																												
	LINEA Posa Tipologia conduttore Sezione [mmq] Lunghezza linea [m] Portata Iz [A]		<table><tr><td></td><td></td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td><td>143/3M13 /30/0,8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>										143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8			---	---	---	---	---	---			---	---	---	---	---	---			0	0	0	0	0	0			---	---	---	---	---	---																																	
		143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8																																																																												
		---	---	---	---	---	---																																																																												
		---	---	---	---	---	---																																																																												
		0	0	0	0	0	0																																																																												
		---	---	---	---	---	---																																																																												
	00 13/02/2026 EMISSIONE REV DATA DESCRIZIONE DISEGNATO CONTROLLATO		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino				OGGETTO QUADRO PRESE 3 NICCHIA TY-B		FILE uni020005 DISEGNO FOGLIO 5 SEGUE 6																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																										

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
A	 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, c/o Environment Park - A2 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it P.IVA e C.F. 12698690018									A											
B	TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco dei cavi, con le tipologie di posa utilizzate									B											
C										C											
D										D											
E										E											
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>						00	13/02/2026	EMISSIONE			REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO NOTA	FILE pos016001 DISEGNO FOGLIO 1 SEGUE 2	F
00	13/02/2026	EMISSIONE																			
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9												

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A			DATI DELLA FORNITURA		TIPOLOGIE DI POSA UTILIZZATE						A
			Fasi	Tensione [V]							
B	Norma riferimento Codifica Posa CEI 64-8		Posa				Norma riferimento Codifica Posa CEI 64-8		Posa		B
	CEI 35026			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	CEI 35024/1			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) con o senza armatura su passerelle a traversini: in piano a contatto			
	61_ Unipolare EPR				16_ Multipolare EPR						
C	CEI 35024/1			Cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento	CEI 35024/1			Cavi senza guaina posati in canali incassati nel pavimento			
	33A Multipolare EPR				33_ Unipolare EPR						
	D	CEI 35024/1			Cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura	CEI 35024/1			Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolanti		
_5A Multipolare EPR		__1 Unipolare EPR									
E		CEI 35024/1			Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti						
	_3 Unipolare EPR										
	F										
00		13/02/2026	EMISSIONE						FILE pos000002		F
REV		DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					DISEGNO Q.L.R-S	
										FOGLIO 2 SEGUE -	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel. +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Donato 13/a 12022 Busca (CN)
Tel. +39 0171 940540

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

COMMITTENTE
Città di Torino
Cavallerizza Reale di Torino


OGGETTO

NOTA

FILE pos000002
DISEGNO Q.L.R-S
FOGLIO 2 SEGUE -

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI


	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
A	 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, c/o Environment Park - A2 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it P.IVA e C.F. 12698690018									A											
B	SCHEDE TECNICHE DEI CAVI Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco delle schede tecniche dei cavi utilizzati									B											
C										C											
D										D											
E										E											
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>						00	13/02/2026	EMISSIONE			REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO NOTA	FILE sch016001 DISEGNO FOGLIO 1 SEGUE 2	F
00	13/02/2026	EMISSIONE																			
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9												



FTG18(O)M16 - B2ca-s1a,d1,a1

Cavi per energia e segnalazioni flessibili, isolati con mescola elastomerica di qualità G18, con caratteristiche aggiuntive di funzionamento in presenza di fuoco e shock meccanico per 120min a 830°C

CEI 20-45 V2 / IEC 60502-1 / CEI EN 50200 / CEI EN 50362 / CEI 20-36/4-0/5-0 / EN/IEC 60331 / EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 / EN/IEC 60332-1-2



Guaina termoplastica LSZH qualità M16

Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico

Isolamento con mescola elastomerica qualità G18


Barriera antifluoco in mica

Conduttore in corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5

FG16(O)M16 - Cca-s1b,d1,a1

Cavi per energia e segnalazioni flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G16, non propaganti l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi

CEI 20-13



Guaina termoplastica qualità M16

Isolamento in HEPR di qualità G16

Conduttore in corda flessibile di rame rosso ricotto

Tensione nominale U₀/U

0,6 / 1 kV

Tensione massima U_m

1,2 kV

Temperatura massima di esercizio

90 °C

Temperatura massima corto circuito

250 °C

Tensione nominale U₀/U

0,6 / 1 kV

Tensione massima U_m

1,2 kV

Temperatura massima di esercizio



90 °C

Temperatura massima corto circuito

250 °C

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
A			<table><tr><td colspan="2">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="2">Rterra [ohm]</td></tr><tr><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		DATI DELLA FORNITURA		Rterra [ohm]	Fasi	Tensione [V]				SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI							A						
DATI DELLA FORNITURA		Rterra [ohm]																								
Fasi	Tensione [V]																									
B	FG17 - Cca-s1b,d1,a1 Cavi per interni e cablaggi senza alogeni, a basso sviluppo di fumi opachi CEI 20-22 II / 20-35 (EN50265) / 20-37 / 20-38 TABELLA UNEL 35368  Isolante in mescola elastomerica qualità G17 Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto di classe 5									B																
C										C																
D										D																
E	Tensione nominale U₀/U			0,45 / 0,75 kV						E																
	Temperatura massima di esercizio			90 °C																						
	Temperatura massima corto circuito			250 °C																						
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>								00	13/02/2026	EMISSIONE			REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	 Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel. +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Donato 13/a 12022 Busca (CN) Tel. +39 0171 940540 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it		COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino		OGGETTO NOTA		FILE sch000003 DISEGNO Q.L.R-S FOGLIO 3 SEGUE -	F
00	13/02/2026	EMISSIONE																								
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																						
A	 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, c/o Environment Park - A2 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it P.IVA e C.F. 12698690018									A																																					
B	FRONTE QUADRO Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni dei Fronti Quadro									B																																					
C										C																																					
D										D																																					
E										E																																					
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">  INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI </td><td rowspan="3"> Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it </td><td rowspan="3"> COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino </td><td rowspan="2"> OGGETTO </td><td colspan="2"> FILE fro001001 </td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"> DISEGNO </td></tr><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td><td>NOTA</td><td>FOGLIO</td><td>SEGUE</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>-</td></tr></table>														 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO	FILE fro001001							DISEGNO		00	13/02/2026	EMISSIONE			NOTA	FOGLIO	SEGUE	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					1	-	F
					 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO	FILE fro001001																																						
									DISEGNO																																						
00	13/02/2026	EMISSIONE						NOTA	FOGLIO	SEGUE																																					
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					1	-																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																						

N. 2 x 12 U.M

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
 SB OS: Sbarre orizzontali superiori
 SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
 SB VL: Sbarre verticali laterali
 SB VP: Sbarre verticali posteriori

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel: +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN)
Tel: +39 0171 946040

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

OGGETTO
Q.SEFFC.M-I
QE SEFFC MAGAZZINO MANICA I

NOTA

FILE Q.Q.SEFFC.M-I 00001	
DISEGNO Q.SEFFC.M-I	
FOGLIO 1	SEGUE -

N. 3 x 18 U.M

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
 SB OS: Sbarre orizzontali superiori
 SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
 SB VL: Sbarre verticali laterali
 SB VP: Sbarre verticali posteriori

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel: +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN)
Tel: +39 0171 946040

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

OGGETTO	Q.L-SIC-M QE LOC. APP. SICUREZZA MANEGGIO
NOTA	

FILE Q Q.L-SIC-M 00001	
DISEGNO Q.L-SIC-M	
FOGLIO 1	SEGUE -

Day	Number of People
1	4
2	6
3	5
4	6
5	7
6	
7	

FILE Q Q.L.AD-M 00001	
DISEGNO Q.L.AD-M	
FOGLIO 1	SEGUE -

FILE Q.Q.CPSS-1 00001	
DISEGNO Q.CPSS-1	
FOGLIO 1	SEGUE -

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO	
TIPO DI QUADRO: CENTRALINO	
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-51	
TENSIONE NOMINALE (V):	400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):	0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA (Icw) x 1 s (kA):	--
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO (Ipk) (kA):	--
ALTEZZA (mm):	260
LARGHEZZA (mm):	298
PROFONDITA' (mm):	140
GRADO DI PROTEZIONE:	IP65
FORMA COSTRUTTIVA:	Forma 1
COLORE INVOLUCRO:	--
TIPO DI PORTA:	VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA':	ANTERIORE
RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:	
SB OS: Sbarre orizzontali superiori	
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo	
SB VL: Sbarre verticali laterali	
SB VP: Sbarre verticali posteriori	

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel: +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN)
Tel: +39 0171 946040

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

OGGETTO	Q.CPSS-2 QE SEZIONAMENTO CPSS 2
NOTA	

FILE Q.Q.CPSS-2_00001	
DISEGNO Q.CPSS-2	
FOGLIO 1	SEGUE -

N. 3 x 18 U.M

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
 SB OS: Sbarre orizzontali superiori
 SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
 SB VL: Sbarre verticali laterali
 SB VP: Sbarre verticali posteriori

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel: +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN)
Tel: +39 0171 946040

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

OGGETTO	Q.L.R-N QE LOC. REGIA PALCHETTO NORD
NOTA	

FILE Q.Q.L.R-N_00001	
DISEGNO Q.L.R-N	
FOGLIO 1	SEGUE -

N. 3 x 18 U.M

FILE Q AQ.G.H-N 00001	
DISEGNO AQ.G.H-N	
FOGLIO 1	SEGUE -

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



	
	
	
	
	
MORSETTIERA	

TIPO DI QUADRO: Carpenterie fino a 630 A	
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1	
TENSIONE NOMINALE (V):	400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):	0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE	
DI BREVE DURATA (I _{cnv}) x 1s (kA):	25
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE	
DI PICCO (I _{pk}) (kA):	53
ALTEZZA (mm):	1.680
LARGHEZZA (mm):	660
PROFONDITA' (mm):	250
GRADO DI PROTEZIONE:	IP43 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA:	Forma 1
COLORE INVOLUCRO:	
TIPO DI PORTA:	VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA':	ANTERIORE

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



OGGETTO	Q.SEFFC QE VENTILATORI SEFFC
NOTA	

FILE	
Q.Q.SEFFC 00001	
DISEGNO	
Q.SEFFC	
FOGLIO	SEGUE
1	-


A



SB VL Iz = 250A

FILE	Q_QG.H-N_00001	
DISEGNO	QG.H-N	
FOGLIO	1	SEGUE

C.05
F 1



SB VL Iz = 250A

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel: +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN)
Tel: +39 0171 946040

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

COMMITTENTE
Città di Torino
Cavallerizza Reale di Torino


OGGETTO
QG.H-N
QE MANICA H NORMALE

FILE	Q_QG.H-N_00002	
DISEGNO	QG.H-N	
FOGLIO	2	SEGUE

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

C.01
F 1



DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: Carpenterie fino a 630 A
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI BREVE DURATA (I_{ow} x 1s (kA): 25
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI PICCO (I_{pk}) (kA): 53

ALTEZZA (mm): 1.050
LARGHEZZA (mm): 690
PROFONDITA' (mm): 204

GRADO DI PROTEZIONE: IP43 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA': ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali
SB VP: Sbarre verticali posteriori

00	13/02/2026	EMISSIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO



Sede legale e operativa Torino:
Via Livorno 60, 10144 Torino
Tel. +39 011 7651547

Sede operativa Busca:
Via Donato 13/a 12022 Busca (CN)
Tel. +39 0171 940540

Contatti:
www.eqingegneria.it
info@eqingegneria.it

COMMITTENTE
Città di Torino
Cavallerizza Reale di Torino

OGGETTO
Q.PAR.CPSS.H
QE PARALLELO OUT CPSS MANEGGIO

NOTA

FILE
Q.Q.PAR.CPSS.H_0000

DISEGNO
Q.PAR.CPSS.H

FOGLIO 1 | SEGUE -

FILE	Q0000101
DISEGNO	
FOGLIO	1

EQ ingegneria srl - società tra professionisti - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
A	 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, c/o Environment Park - A2 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it P.IVA e C.F. 12698690018									A											
B	LEGENDA SIMBOLI GRAFICI Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici utilizzati per la stesura degli elaborati.									B											
C										C											
D										D											
E										E											
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>13/02/2026</td><td>EMISSIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>						00	13/02/2026	EMISSIONE			REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	 INGEGNERIA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Sede legale e operativa Torino: Via Livorno 60, 10144 Torino Tel: +39 011 7651547 Sede operativa Busca: Via Dronero 13/a, 12022 Busca (CN) Tel: +39 0171 946040 Contatti: www.eqingegneria.it info@eqingegneria.it	COMMITTENTE Città di Torino Cavallerizza Reale di Torino	OGGETTO NOTA	FILE leg000001 DISEGNO FOGLIO 1 SEGUE 2	F
00	13/02/2026	EMISSIONE																			
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9												

