

Cliente: **AEM Torino**

Commissa n° 042041

Relazione n°: 04P05

Denominazione lavoro: **Scuola Materna C.so Sicilia,24 TORINO**

Verificatore: **Ing.Porru-P.I.Vigo**

Data della verifica: **22/09/2004**

Pos. Sigla cavo	Quadro elettrico	Descrizione linea	Cabina Interr. N°	Formazione cavo	Misure R isolam. (Mohm)										
					R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R-PE	S-PE	T-PE		
1	QG	Q.P.TERRENO DX		5G25	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499
2	QG	Q.P.TERRENO SX		5G25	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499
3	QG	Q.SERVIZI		5G25	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499
5	QG	Q.CUCINA		5G25	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499
6	QG	Q.CENT.TERMICA		5G25	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499	>499

C.I.E.T. S.r.l.
 Via Kennedy 6
 10078 - NOVARA (TO)
 ☎ 9235090 - ✉ CA 02752770

Firma verificatore:

Strumento utilizzato **GSC 57 HT ITALIA**