



destro silvano

impianti elettrici industriali
apparecchiature elettriche
10136 torino via matera 22
tel. 396912-321666

ROTT. A.E.M.
003080 - 21 FEB. 85

C. C. N. 355239
Codice Fiscale DST SVN 34820 H573Y
Partita IVA 00580420016

Torino, li 15/02/85

Vs/ rif. _____

Ns/ rif. DS.PA.b1 _____

Oggetto: _____

SPETT.LE

A.E.M.

Via Bertola, 48

10100 - TORINO

Clarino

MISURE DI TERRA "PALAZZETTO DELLO SPORT"

Il valore di resistenza di terra misurata globalmente compresa la struttura metallica del PALAZZETTO è di :

0,8 ohm.

Diamo alcuni valori dei dispersori campione misurati singolarmente:

- Dispersore n° 24 = 78 Ohm
- Dispersore n° 18 = 192 Ohm
- Dispersore n° 12 = 136 Ohm
- Dispersore n° 6 = 145 Ohm

Distinti saluti.

DESTRO SILVANO

Via Matera, 22
tel. 39.69.12 - 32.6.66

Clarino



destro silvano

impianti elettrici industriali
apparecchiature elettriche
10136 torino via matera 22
tel. 396912-321666

C. C. N. 355239
Codice Fiscale DST SVN 34B20 H573Y
Partita IVA 00580420016

Torino, li 27.1.86

PROT. A.E.M.
001004 28GEN86
A

SPETT.LE

A. E. M.

Via Bertola 48

10100 TORINO

Vs/ rif.

Ns/ rif. DS/PA/cp

Oggetto:

PALAZZETTO DELLO SPORT

Lavori di rinnovo normalizzazione ed integrazione
Impianti Elettrici

Si dichiara che tutte le strutture metalli-
che del Palazzetto dello Sport sono equipotenziali
con l'impianto di terra, ed elettricamente collegate
fra di loro secondo quanto previsto dall'art.1.2.17
delle norme CEI 81-1.

Distinti saluti.

DESTRO SILVANO
Via Matera, 22
Tel. 396912-321666
[Handwritten signature]



destro silvano

impianti elettrici industriali
apparecchiature elettriche
10136 torino via matera 22
tel. 306912-321666

C. C. N. 355239
Codice Fiscale DST SVN 34B20 H573Y
Partita IVA 00580420016

Torino, li 27.1.86

PROT. A.E.M.
001004 28GEN86
A

Vs/ rif.
Ns/ rif. DS/PA/cp
Oggetto:
.....
.....

SPETT.LE
A. E. M.
Via Bertola 48
10100 TORINO

PALAZZETTO DELLO SPORT
Lavori di rinnovo normalizzazione ed integrazione
Impianti Elettrici

Si dichiara che tutte le strutture metalli-
che del Palazzetto dello Sport sono equipotenziali
con l'impianto di terra, ed elettricamente collegate
fra di loro secondo quanto previsto dall'art.1.2.17
delle norme CEI 81-1.

Distinti saluti.

DESTRO SILVANO
Via Matera, 22
Tel. 306912-321666
[Handwritten signature]

