



sistemi antincendio

Via Stampini, 26 - 10148 TORINO (ITALY)  
Tel. (011) 226.76.22 - FAX (011) 226.76.30

ATTEZZAMENTO DI PRESTAZIONE TECNICA  
PER: MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE  
REVISIONE PARCO ESTINTORI (D.P.R. 547 del 27/4/1955)

IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI CITATI SI DICHIARA DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SOTTO DESCRITTA E GARANTIAMO L'EFFICIENZA DEI MEZZI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER UN PERIODO DI 6 MESI COME PREVISTO DAL D.P.R. N. 547 DEL 27/4/1955.  
DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' TRASCORSO TALE TERMINE E/O PER L'USO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO MEZZO/ATTREZZATURA.

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI**  
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006  
C.so Novara 96  
10152 TORINO TO  
ITALIA

4.4.05  
*[Signature]*

Numero 258/ A5    Data 19-03-2005    Pagina 1    Codice Cliente 0001357

Tipo Documento  
**Prestazione Servizio a Clienti**

Articolo	Descrizione	Compet.	UM	Quantita'
580102	VS ORD OA/5001500 10/03/05 IM.18-03-2005 N.107/M5			
999011	SERVIZIO MANUTENZIONE period. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO automatico a protezione Loc. SERVER FARM e Loc. TECNOLOGICO princ. piano 7°		NR NR	1 1
999303	C.so NOVARA 96 - TORINO VISITA periodica : trimestrale	03-2005	NR	1

Note:

SPEGNIMENTO LOC.  
SERVER FARM FUNZIONA  
SOLO IN MANUALE E  
NON SGANCIA TENSIONE.  
SPEGNIMENTO LOCALE  
TECNOLOGICO FUNZIONA  
IN AUTOMATICO E IN  
MANUALE MA NON  
SGANCIA TENSIONE.

DISLOCAZIONE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE

CARTELLI    SI  NO   
STAFFAGGI    SI  NO

RIPRISTINO A NORMA  
AUTORIZZATO DAL CLIENTE

**A CONSUNTIVO**  
SI  NO

CARTELLI    N.   
STAFFAGGI    N.

VERIFICATI :	N°
<b>IDRICI E SCHIUMA</b>	PORTATILE
	CARRELLATO
<b>POLVERE</b>	AUTOMATICO
	PORTATILE
<b>CO2</b>	CARRELLATO
	AUTOMATICO
<b>GAS ECOLOGICI</b>	PORTATILE
	CARRELLATO
<b>CASSETTE IDRANTI</b>	UNI 45 / 70
	NASPO
<b>IDRANTI</b>	COLONNA
<b>PORTE</b>	REI

**A VERIFICA IMPIANTI AD ACQUA E/O SCHIUMA**

A1) PRESSIONE STATICA    bars   
A2) PRESSIONE DINAMICA (con valvola drenaggio aperta)    bars   
A3) ETA' LIQUIDO SCHIUMOGENO    anni   
A4) APERTURA VALVOLA DRENAGGIO (> 10 min.)    min.   
A5) PROVA ATTUATORI IMP DILUVIO/SCHIUMA/SECCO    SI  NO   
A6) PROVA SISTEMI DI EROGAZIONE    SI  NO

**B VERIFICA IMPIANTI DI RIVELAZIONE**

B1) PROVA MIN 2 RIVELATORI PER ZONA    SI  NO   
B2) PROVA TUTTI SEGNALETTORI ACUSTICO/LUM    SI  NO   
B3) PROVA TUTTI INTERBLOCCHI    SI  NO

**C VERIFICA IMPIANTI AD HALON 1301 / CO2**

C1) DATA SCADENZA COLLAUDO ISPESL      
C2) CONTROLLO CARICA BOMBOLE/SERBATOI    SI  NO   
C3) CONTROLLO AUTOMATISMI    SI  NO

DATA ESECUZIONE 02/04/05	FIRMA ESECUTORE <i>[Signature]</i>	FIRMA DESTINATARIO <i>[Signature]</i>
-----------------------------	---------------------------------------	--



Via Stampini, 26 - 10148 TORINO (ITALY)  
Tel. (011) 226.76.22 - FAX (011) 226.76.30

**ATTESTATO DI PRESTAZIONE TECNICA**  
PER: MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE  
REVISIONE PARCO ESTINTORI (D.P.R. 547 del 27/4/1955)

IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI CITATI SI DICHIARA DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SOTTO DESCRITTA E GARANTIAMO L'EFFICIENZA DEI MEZZI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER UN PERIODO DI 6 MESI COME PREVISTO DAL D.P.R. N. 547 DEL 27/4/1955.  
DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' TRASCORSO TALE TERMINE E/O PER L'USO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO MEZZO/ATTREZZATURA.

*G. G. 05*  
*[Signature]*

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI**  
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006  
C.so Novara 96  
10152 TORINO TO  
ITALIA

Numero 228/ A5    Data 01-03-2005    Pagina 1    Codice Cliente 0001357

Tipo Documento  
**Prestazione Servizio a Clienti**

Articolo	Descrizione	Compet.	UM	Quantita'	Note:
580102	VS ORD OA/4001053 14/04/04 IM.15-04-2004 N.439/M4 Servizio MANUTENZIONE period. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO INERT 55 a protezione CED 1° piano interrato Ambiente e Sottopavimento Sede di C.so Novara 96 TORINO		NR	1	IL SISTEMA DI SPEGNIMENTO NON FUNZIONA IN AUTOMATICO E NON SBA NCLIA TENSIO NE. S.I.L.
999011			NR	1	
999303		03-2005	NR	1	

*sistemi antincendio*

DISLOCAZIONE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE

CARTELLI    SI  NO   
STAFFAGGI    SI  NO

RIPRISTINO A NORMA  
AUTORIZZATO DAL CLIENTE

**A CONSUNTIVO**

SI  NO

CARTELLI    N.   
STAFFAGGI    N.

VERIFICATI :

	N°
<b>IDRICI E SCHIUMA</b>	PORTATILE
	CARRELLATO
<b>POLVERE</b>	AUTOMATICO
	PORTATILE
<b>CO2</b>	CARRELLATO
	AUTOMATICO
<b>GAS ECOLOGICI</b>	PORTATILE
	CARRELLATO
<b>CASSETTE IDRANTI</b>	UNI 45 / 70
	NASPO
<b>IDRANTI</b>	COLONNA
<b>PORTE</b>	REI

**A VERIFICA IMPIANTI AD ACQUA E/O SCHIUMA**

- A1) PRESSIONE STATICA    bars
- A2) PRESSIONE DINAMICA (con valvola drenaggio aperta)    bars
- A3) ETA' LIQUIDO SCHIUMOGENO    anni
- A4) APERTURA VALVOLA DRENAGGIO (> 10 min.)    min.
- A5) PROVA ATTUATORI IMP DILUVIO/SCHIUMA/SECCO    SI  NO
- A6) PROVA SISTEMI DI EROGAZIONE    SI  NO

**B VERIFICA IMPIANTI DI RIVELAZIONE**

- B1) PROVA MIN 2 RIVELATORI PER ZONA    SI  NO
- B2) PROVA TUTTI SEGNALETTORI ACUSTICO/LUM    SI  NO
- B3) PROVA TUTTI INTERBLOCCHI    SI  NO

**C VERIFICA IMPIANTI AD HALON 1301 / CO2**

- C1) DATA SCADENZA COLLAUDO ISPESL
- C2) CONTROLLO CARICA BOMBOLE/SERBATOI    SI  NO
- C3) CONTROLLO AUTOMATISMI    SI  NO

DATA ESECUZIONE

FIRMA ESECUTORE

FIRMA DESTINATARIO

02/04/05

*[Signature]*

*[Signature]*

*Manciano la RDA è errata con la consegna*  
*galini*

Stampini, 26 - 10148 TORINO (ITALY)  
Tel: (011) 2267622 - Fax: (011) 2267630

18 APR 2005

Capitale Soc. int. vers. € 26.000 - R.E.A. Torino n. 567023  
Reg. Trib. n. 3626/79 - Cod. Fiscale e P.IVA 02525260010

Intestatario Documento  
Spett.le  
**COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI  
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006**  
C.so Novara 96  
10152 TORINO TO  
ITALIA

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
1 MAGAZZINO SEDE	FATTURA	296/ 05	23-03-2005	1
codice Cliente P. IVA/C. Fisc.	Pagamento			
001357 IT 07931540012	B.B. 60 GG. D.F.F.M			
Banca	ABI	CAB	C/C	CIN IBAN
UNICREDIT BANCA - Ag. 237	02008	30110	881203	

Articolo	Descrizione	Compet.	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
99011	VS ORD OA/5001482 09/03/05 IM.18-03-2005 N.31/15 INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO INERT 55 Ambiente e Sottopavimento CED - 1° piano MODIFICA CABLAGGIO Centrale CFP 600		NR	1	335,00		335,00	15
99011	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO Loc. SERVER FARM e Loc. TECNOLOGICO princ. piano 7° INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA E MODIFICA PROGRAMMAZIONE CENTRALE AM 1000 Vs. Sede di C.so NOVARA 96 - TORINO ATT. N. 259/A5 DEL 22/03/05		NR	1	460,00		460,00	15

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
795,00		795,00			795,00	159,00
cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Boll.	
15		795,00	20		159,00	Totale Documento Eur 954,00

Scadenza Rate e Relativo Importo  
31-05-2005  
954,00  
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



**COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI  
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006**

Corso Novara, 96 - 10152 Torino (Italy)  
Partita IVA 07931540012  
Tel. 011 112006 - Fax 011 112222

<b>Consegna</b> Comitato per l'Organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali - TORINO 2006 Corso Novara, 96 10152 TORINO TO ITALY		<b>Spett.le</b> SIRIES SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L. VIA REISS ROMOLI, 265/4 10148 TORINO TO ITALY FIO0001474 P. IVA 02525260010 011/2267630							
<b>Fatturazione</b> Comitato per l'Organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali - TORINO 2006 Corso Novara, 96 10152 TORINO TO ITALY		<b>Sede Operativa</b> VIA REISS ROMOLI, 265/4 10148 TORINO TO ITALY							
<b>Numero Ordine</b> OA/5001482 <b>DEL</b> 09/03/05 <b>Resp. Ordine</b> FABIO VADILONGA <b>Mod. Pagamento</b> BON 60 gg. Data Fattura Fine Mese <b>Resa</b> Porto Franco		<b>All'attenzione</b> <b>Vs. Riferimento</b> <b>Vs. Offerta</b>							
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lordo	Sconto	Netto	Importo	Consegna	
650003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Modifica cablaggio centrale CPF 600			355,0000		355,0000	355,0000	28/02/05	
650003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Installazione linea elettrica e modifica programmazione Centrale AM 1000			460,0000		460,0000	460,0000	28/02/05	
Firma per approvazione				<b>Totale netto ordine</b> EUR					<b>815,000</b>

Pregasi citare il Ns. numero d'ordine nella corrispondenza e fattura

Orario di ricevimento merci dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (giorni feriali)



sistemi antincendio

Via Stampini, 26 - 10148 TORINO (ITALY)  
Tel. (011) 226.76.22 - FAX (011) 226.76.30

ATTESTATO DI PRESTAZIONE TECNICA

PER: MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE

REVISIONE PARCO ESTINTORI (D.P.R. 547 del 27/4/1955)

IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI CITATI SI DICHIARA DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SOTTO DESCRITTA E GARANTIAMO L'EFFICIENZA DEI MEZZI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER UN PERIODO DI 6 MESI COME PREVISTO DAL D.P.R. N. 547 DEL 27/4/1955.

DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' TRASCORSO TALE TERMINE E/O PER L'USO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO MEZZO/ATTREZZATURA.

22/03/05  
*[Signature]*

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le

COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI  
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006

C.so Novara 96  
10152 TORINO TO  
ITALIA

Numero 259/ A5    Data 19-03-2005    Pagina 1    Codice Cliente 0001357

Tipo Documento

Prestazione Servizio a Clienti

Articolo	Descrizione	Compet.	UM	Quantita'	Note:
999011	VS ORD OA/5001482 09/03/05 IM.18-03-2005 N.31/I5 INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO INERT 55 Ambiente e Sottopavimento CED - 1° piano		NR	1	
999011	MODIFICA CABLAGGIO Centrale CFP 600 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO Loc. SERVER FARM e Loc. TECNOLOGICO princ. piano 7° INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA E MODIFICA PROGRAMMAZIONE CENTRALE AM 1000 Vs. Sede di C.so NOVARA 96 - TORINO		NR	1	

DISLOCAZIONE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE

CARTELLI    SI  NO

STAFFAGGI    SI  NO

RIPRISTINO A NORMA  
AUTORIZZATO DAL CLIENTE

A CONSUNTIVO  
SI  NO

CARTELLI    N.

STAFFAGGI    N.

VERIFICATI :	N°
IDRICI E SCHIUMA	PORTATILE
	CARRELLATO
POLVERE	AUTOMATICO
	PORTATILE
CO2	CARRELLATO
	PORTATILE
GAS ECOLOGICI	CARRELLATO
	AUTOMATICO
	PORTATILE
CASSETTE IDRANTI	CARRELLATO
	UNI 45 / 70
	NASPO
IDRANTI	COLONNA
PORTE	REI

A VERIFICA IMPIANTI AD ACQUA E/O SCHIUMA

- A1) PRESSIONE STATICA    bars
- A2) PRESSIONE DINAMICA (con valvola drenaggio aperta)    bars
- A3) ETA' LIQUIDO SCHIUMOGENO    anni
- A4) APERTURA VALVOLA DRENAGGIO ( > 10 min. )    min.
- A5) PROVA ATTUATORI IMP DILUVIO/SCHIUMA/SECCO    SI  NO
- A6) PROVA SISTEMI DI EROGAZIONE    SI  NO

B VERIFICA IMPIANTI DI RIVELAZIONE

- B1) PROVA MIN 2 RIVELATORI PER ZONA    SI  NO
- B2) PROVA TUTTI SEGNALETTORI ACUSTICO/LUM    SI  NO
- B3) PROVA TUTTI INTERBLOCCHI    SI  NO

C VERIFICA IMPIANTI AD HALON 1301 / CO2

- C1) DATA SCADENZA COLLAUDO ISPESL
- C2) CONTROLLO CARICA BOMBOLE/SERBATOI    SI  NO
- C3) CONTROLLO AUTOMATISMI    SI  NO

DATA ESECUZIONE

22/03/05

FIRMA ESECUTORE

*[Signature]*

FIRMA DESTINATARIO

*[Signature]*

1357)

Spettabile  
COMITATO per ORGANIZZAZIONE  
XX Giochi Olimpici Invernali TORINO 2006  
c.a. Sig. Elio Pala

C.so Novara 96  
10152 TORINO

e-mail : elio.pala@torino2006.it

**OFFERTA N. 5144**

Torino, 28 Febbraio 2005

Vs. Tel./Fax : 01.6733441 – 011.6310743  
Spedizione : MEZZO NOSTRO  
Resa : F.co Vs. Sedi di C.so Novara 96 - Torino  
Termini di consegna : SOLLECITA  
Vs. Riferimento : VERBALE  
Imballo : = =  
Validità : 60 gg.  
Condizioni di Pagamento : B.B. 60 GG. D.F.  
Banca d'appoggio : CRT Ag. 237 c/c 881203/55  
Ns. riferimento : 442 Michele Liuzzi / 96 ms

**INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE**  
**c/o Palazzo TOROC – C.so Novara ang. Via Bologna – TORINO**

**IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO ad INERT 55**  
**a protezione Ambiente e Sottopavimento CED – piano 1°**

Modifica cablaggio Centrale CFP 600 per permettere la ripetizione degli allarmi  
al sistema centralizzato del Palazzo

**TOTALE € 335,00**

**IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO automatico**  
**a protezione Locale SERVER FARM e Locale TECNOLOGICO Principale – piano 7°**

Installazione linea elettrica posta in tubo PVC – IMQ e modifica programmazione Centrale AM 1000  
per permettere la ripetizione degli allarmi al sistema centralizzato del Palazzo

**TOTALE € 460,00**

**ESECUZIONE IN ORARIO NORMALE**

**Esclusioni:**

- Collegamenti sul sistema SIEMENS

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, ci è gradita l'occasione  
per porgerVi i nostri distinti saluti.



**COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI  
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006**

Corso Novara, 96 - 10152 Torino (Italy)  
Partita IVA 07931540012  
Tel. 011 112006 - Fax 011 112222

<b>Consegna</b> Comitato per l'Organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali - TORINO 2006 Corso Novara, 96 10152 TORINO TO ITALY		<b>Spett.le</b> SIRIES SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L. VIA REISS ROMOLI, 265/4 10148 TORINO TO ITALY F100001474 P. IVA 02525260010 011/2267630						
<b>Fatturazione</b> Comitato per l'Organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali - TORINO 2006 Corso Novara, 96 10152 TORINO TO ITALY		<b>Sede Operativa</b> VIA REISS ROMOLI, 265/4 10148 TORINO TO ITALY						
<b>Numero Ordine</b> OA/5001500 <b>DEL</b> 10/03/05 <b>Resp. Ordine</b> FABIO VADILONGA <b>Mod. Pagamento</b> BON 60 gg. Data Fattura Fine Mese <b>Resa</b> Porto Franco		<b>All'attenzione</b> <b>Vs. Riferimento</b> <b>Vs. Offerta</b>						
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lordo	Sconto	Netto	Importo	Consegna
650002	MANUTENZIONE ORDINARIA - Servizio periodico trimestrale di manutenzione impianto rilevazioni fumo e comando spegnimento			420,0000		420,0000	420,0000	30/03/05
650002	MANUTENZIONE ORDINARIA - Servizio periodico trimestrale manutenzione impianto rilevazione fumo e comando spegnimento			420,0000		420,0000	420,0000	30/06/05
650002	MANUTENZIONE ORDINARIA - Servizio periodico trimestrale di manutenzione impianto rilevazione fumo e comando spegnimento			420,0000		420,0000	420,0000	30/09/05
650002	MANUTENZIONE ORDINARIA - Servizio periodico trimestrale di manutenzione impianto rilevazione fumo e comando spegnimento			420,0000		420,0000	420,0000	30/12/05
Firma per approvazione				<b>Totale netto ordine EUR 1.680,000</b>				



**sistemi antincendio**

Via Reiss Romoli, 265/4 - 10148 Torino (IT)  
tel. 011.226.76.22 - fax 011.226.76.30

siries@tin.it - www.siries.it

18/04/05  
*[Signature]*  
MO 031-04 Ed 1 - Rev. 0

1357) Spettabile  
COMITATO per ORGANIZZAZIONE  
XX Giochi Olimpici Invernali TORINO 2006  
c.a. Sig.ra Anna Richard Ivaldi

C.so Novara 96  
10152 TORINO  
e-mail : anna.richardivaldi@torino2006.it

Torino, 13 Aprile 2005

Relazione Prove eseguite Lunedì' 11 Aprile 2005

**IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO automatico  
a protezione Locale SERVER FARM e Locale TECNOLOGICO Principale  
c/o Palazzo TOROC – piano 7° - C.so Novara ang. Via Bologna - TORINO**

Ripristino della programmazione originale.  
Verifica del collegamento elettrico dello sgancio tensione.  
Eliminazione degli errori di collegamento dello sgancio tensione.  
Prove di funzionamento.  
Dopo i suddetti controlli e le modifiche di collegamenti errati, tutte le prove hanno dato esito positivo.

**IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO ad INERT 55  
a protezione Ambiente e Sottopavimento CED – piano interrato  
c/o Palazzo TOROC – C.so Novara ang. Via Bologna - TORINO**

Verifiche di funzionamento.  
Tutte le prove hanno dato esito positivo

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri distinti saluti.



**sistemi antincendio**

Via Reiss Romoli, 265/4 - 10148 Torino (IT)

tel. 011.226.76.22 - fax 011.226.76.30

siries @ tin.it - www.siries.it

MO 031-04 Ed. 1 - Rev. 0



1357)

Spettabile

COMITATO per ORGANIZZAZIONE  
XX Giochi Olimpici Invernali TORINO 2006  
c.a. Sig. Elio Pala

C.so Novara 96  
10152 TORINO

e-mail : elio.pala@torino2006.it

## OFFERTA N. 5144

Torino, 28 Febbraio 2005

Vs. Tel./Fax : 01.6733441 – 011.6310743  
Spedizione : MEZZO NOSTRO  
Resa : F.co Vs. Sedi di C.so Novara 96 - Torino  
Termini di consegna : SOLLECITA  
Vs. Riferimento : VERBALE  
Imballo : = =  
Validità : 60 gg.  
Condizioni di Pagamento : B.B. 60 GG. D.F.  
Banca d'appoggio : CRT Ag. 237 c/c 881203/55  
Ns. riferimento : 442 Michele Liuzzi / 96 ms

### INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE c/o Palazzo TOROC – C.so Novara ang. Via Bologna – TORINO

#### **IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO ad INERT 55 a protezione Ambiente e Sottopavimento CED – piano 1°**

Modifica cablaggio Centrale CFP 600 per permettere la ripetizione degli allarmi  
al sistema centralizzato del Palazzo

**TOTALE 335,00**

#### **IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO automatico a protezione Locale SERVER FARM e Locale TECNOLOGICO Principale – piano 7°**

Installazione linea elettrica posta in tubo PVC – IMQ e modifica programmazione Centrale AM 1000  
per permettere la ripetizione degli allarmi al sistema centralizzato del Palazzo

**TOTALE 60,00**

#### **ESECUZIONE IN ORARIO NORMALE**

#### Esclusioni:

- Collegamenti sul sistema SIEMENS

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, ci è gradita l'occasione  
per porgerVi i nostri distinti saluti.



**sistemi antincendio**

Via Reiss Romoli, 265/4 - 10148 Torino (IT)

tel. 011.226.76.22 - fax 011.226.76.30

siries @ tin.it - www.siries.it

MO 031-04 Ed. 1 - Rev. 0

1357)

Spettabile

COMITATO per ORGANIZZAZIONE  
XX Giochi Olimpici Invernali TORINO 2006  
c.a. Sig. Elio Pala

C.so Novara 96  
10152 TORINO

e-mail : elio.pala@torino2006.it

## OFFERTA N. 5145

Torino, 28 Febbraio 2005

Vs. Tel./Fax : 01.6733441 – 011.6310743  
Spedizione : MEZZO NOSTRO  
Resa : F.CO Vs. C.so Novara 96 - Torino  
Termini di consegna : nei mesi MAR – GIU – SET – DIC 2005 --- MAR – GIU 2006  
Vs. Riferimento : VERBALE  
Imballo : = =  
Validità : sino a GIUGNO 2006  
Condizioni di Pagamento : B.B. 60 GG. D.F.  
Banca d'appoggio : CRT Ag. 237 c/c 881203/55  
Ns. riferimento : 442 Michele Liuzzi / 96 ms

**580102 SERVIZIO PERIODICO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE  
IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E COMANDO SPEGNIMENTO automatico  
a protezione Locale SERVER FARM e Locale TECNOLOGICO Principale  
c/o Palazzo TOROC – piano 7° - C.so Novara ang. Via Bologna - TORINO**

### Elenco dei lavori:

- Pulizia rivelatori
- Prova rivelatori
- Prova sistemi di segnalazione acustico-luminoso
- Prova funzionamento centrale con controllo automatismi
- Prova in bianco del ciclo di spegnimento automatico
- Verifica stato di carica bombole
- Controllo scadenza collaudo bombole
- Redazione scheda di manutenzione impianto
- Rilascio attestato di avvenuta manutenzione
- Aggiornamento cartellino

ESECUZIONE IN ORARIO FESTIVO

CADUNA VISITA

Fatturazione ad intervento eseguito

### Esclusioni:

- Riarmo apparecchiature intercollegate - Parti di ricambio.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri distinti saluti.