



sistemi antincendio

Via Stampini, 26 - 10148 TORINO (ITALY)
Tel. (011) 226.76.22 - FAX (011) 226.76.30

IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI CITATI SI DICHIARA DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SOTTO DESCRITTA E GARANTIAMO L'EFFICIENZA DEI MEZZI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER UN PERIODO DI 6 MESI COME PREVISTO DAL D.P.R. N. 547 DEL 27/4/1955.
DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' TRASCORSO TALE TERMINE E/O PER L'USO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO MEZZO/ATTREZZATURA.

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le
COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006
C.so Novara 96
10152 TORINO TO
ITALIA

Numero 507/ A4 Data 21-05-2004 Pagina 1 Codice Cliente 0001357 Tipo Documento Prestazione Servizio a Clienti

Articolo	Descrizione	Compet	UM	Quantita	Note:
580102 999011	VS ORD OA/4001053 14/04/04 IM.15-04-2004 N.438/M4 Servizio MANUTENZIONE period IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO INERT 55 a protezione CED 1° piano Ambiente e Sottopavimento Sede di C.so Novara 96 TORINO		NR NR	1 1	SCHEDA SPEGNIMENTO GUASTA -
999303	VISITA periodica : trimestrale	06-2004	NR		

Referate 123/p

SA...

sistemi antincendio

DISLOCAZIONE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE

CARTELLI SI NO
STAFFAGGI SI NO

RIPRISTINO A NORMA
AUTORIZZATO DAL CLIENTE

A CONSUNTIVO
SI NO

CARTELLI N.
STAFFAGGI N.

VERIFICATI :

	N°
IDRICI E SCHIUMA	PORTATILE
	CARRELLATO
POLVERE	AUTOMATICO
	PORTATILE
CO2	CARRELLATO
	PORTATILE
GAS ECOLOGICI	CARRELLATO
	PORTATILE
CASSETTE IDRANTI	UNI 45 / 70
	NASPO
IDRANTI	COLONNA
PORTE	REI

A VERIFICA IMPIANTI AD ACQUA E/O SCHIUMA

- A1) PRESSIONE STATICA bars
- A2) PRESSIONE DINAMICA (con valvola drenaggio aperta) bars
- A3) ETA' LIQUIDO SCHIUMOGENO anni
- A4) APERTURA VALVOLA DRENAGGIO (> 10 min.) min.
- A5) PROVA ATTUATORI IMP DILUVIO/SCHIUMA/SECCO SI NO
- A6) PROVA SISTEMI DI EROGAZIONE SI NO

B VERIFICA IMPIANTI DI RIVELAZIONE

- B1) PROVA MIN 2 RIVELATORI PER ZONA SI NO
- B2) PROVA TUTTI SEGNALETTORI ACUSTICO/LUM SI NO
- B3) PROVA TUTTI INTERBLOCCHI SI NO

C VERIFICA IMPIANTI AD HALON 1301 / CO2

- C1) DATA SCADENZA COLLAUDO ISPESL
- C2) CONTROLLO CARICA BOMBOLE/SERBATOI SI NO
- C3) CONTROLLO AUTOMATISMI SI NO

DATA ESECUZIONE

FIRMA ESECUTORE

FIRMA DESTINATARIO

26/05/06

[Signature]

[Signature]



sistemi antincendio

Via Stampini, 26 - 10148 TORINO (ITALY)
Tel. (011) 226.76.22 - FAX (011) 226.76.30

ATTESTATO DI PRESTAZIONE TECNICA

PER: MANUTENZIONE IMPIANTI/ATTREZZATURE

REVISIONE PARCO ESTINTORI (D.P.R. 547 del 27/4/1955)

IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI CITATI SI DICHIARA DI AVER ESEGUITO LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TECNICO SOTTO DESCRITTA E GARANTIAMO L'EFFICIENZA DEI MEZZI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER UN PERIODO DI 6 MESI COME PREVISTO DAL D.P.R. N. 547 DEL 27/4/1955.

DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' TRASCORSO TALE TERMINE E/O PER L'USO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO MEZZO/ATTREZZATURA.

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le
**COMITATO PER ORGANIZZAZIONE XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006**
C.so Novara 96
10152 TORINO TO
ITALIA

Numero 507/ A4 Data 21-05-2004 Pagina 1 Codice Cliente 0001357

Tipo Documento
Prestazione Servizio a Clienti

Articolo	Descrizione	Compet.	UM	Quantita'	Note:
580102 999011	VS ORD OA/4001053 14/04/04 IM.15-04-2004 N.438/M4 Servizio MANUTENZIONE period. IMPIANTO.RILEVAZIONE FUMO E SPEGNIMENTO INERT 55 a protezione CED 1° piano Ambiente e Sottopavimento Sede di C.so Novara 96 TORINO		NR NR	1 1	SCHEDA SPEGNIMENTO GUASTA.
999303	VISITA periodica : trimestrale	06-2004	NR	1	

sistemi antincendio

DISLOCAZIONE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE

CARTELLI SI NO

STAFFAGGI SI NO

RIPRISTINO A NORMA
AUTORIZZATO DAL CLIENTE

A CONSUNTIVO

SI NO

ARTELLI N. _____

STAFFAGGI N. _____

VERIFICATI :		N°
IDRICI E SCHIUMA	PORTATILE	
	CARRELLATO	
POLVERE	AUTOMATICO	
	PORTATILE	
CO2	CARRELLATO	
	AUTOMATICO	
GAS ECOLOGICI	PORTATILE	
	CARRELLATO	
CASSETTE IDRANTI	UNI 45 / 70	
	NASPO	
IDRANTI	COLONNA	
PORTE	REI	

A VERIFICA IMPIANTI AD ACQUA E/O SCHIUMA

A1) PRESSIONE STATICA bars _____

A2) PRESSIONE DINAMICA (con valvola drenaggio aperta) bars _____

A3) ETA' LIQUIDO SCHIUMOGENO anni _____

A4) APERTURA VALVOLA DRENAGGIO (> 10 min.) min. _____

A5) PROVA ATTUATORI IMP DILUVIO/SCHIUMA/SECCO SI NO

A6) PROVA SISTEMI DI EROGAZIONE SI NO

B VERIFICA IMPIANTI DI RIVELAZIONE

B1) PROVA MIN 2 RIVELATORI PER ZONA SI NO

B2) PROVA TUTTI I SIGNALATORI ACUSTICO/LUM SI NO

B3) PROVA TUTTI I INTERBLOCCHI SI NO

C VERIFICA IMPIANTI AD HALON 1301 / CO2

C1) DATA SCADENZA COLLAUDO ISPESL _____

C2) CONTROLLO CARICA BOMBOLE/SERBATOI SI NO

C3) CONTROLLO AUTOMATISMI SI NO

DATA ESECUZIONE 26/05/04	FIRMA ESECUTORE 	FIRMA DESTINATARIO
-----------------------------	---------------------	------------------------