



RIF.	LEGENDA SIMBOLI
□	Quadro di Distribuzione (Quadro Generale - Quadro di Piano)
□	Quadro di Distribuzione di Zona / Locale (Aula - Ufficio - ecc...)
—	Canalina in PVC a 4 scomparti dim. 150x60 mm per la Distribuzione Primaria (esistente)
—	Canalina in PVC a 4 scomparti dim. 200 / 150x60 mm per la Distribuzione Primaria (di nuova fornitura)
—	Canalina in PVC a 3 scomparti dim. 100 / 80x40 mm per la Distribuzione Secondaria
—	Canalina metallica bianca dim. 60x20x40 mm per la Distribuzione Luce (di nuova fornitura)
—	Canalina metallica bianca dim. 60x20x40 mm per la Distribuzione Luce (esistente)
—	Tubazione in PVC (Simbolo Generale)
⊕	Cassetta di compressione/derivazione stagna da parete
⊕	Stazionatore di emergenza
⊕	Pozzetto di spazzatura interrato
P	Apparecchio illuminante di tipo in policarbonato completo di n. 1 lampada fluorescente da 18W
P	Apparecchio illuminante di tipo in policarbonato completo di n. 2 lampade fluorescenti da 18W
P	Apparecchio illuminante di tipo in policarbonato completo di n. 1 lampada fluorescente da 35W
P	Apparecchio illuminante di tipo in policarbonato completo di n. 2 lampade fluorescenti da 35W
P	Apparecchio illuminante di tipo in policarbonato completo di n. 1 lampada fluorescente da 58W
P	Apparecchio illuminante di tipo in policarbonato completo di n. 2 lampade fluorescenti da 58W
P	Apparecchio illuminante con schermo acrilico completo di n. 4 lampade fluorescenti da 18W
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare completo di n. 1 lampada fluorescente da 80W (adattamento per lavagna) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare completo di n. 2 lampade fluorescenti da 80W (adattamento per lavagna) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare completo di n. 1 lampada fluorescente da 35W (Aula - Corridoio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare completo di n. 2 lampade fluorescenti da 35W (Aula - Corridoio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare completo di n. 1 lampada fluorescente da 54W (Aula - Corridoio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare completo di n. 2 lampade fluorescenti da 54W (Aula - Corridoio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare dark light completo di n. 1 lampada fluorescente da 35W (Ufficio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare dark light completo di n. 2 lampade fluorescenti da 35W (Ufficio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare dark light completo di n. 1 lampada fluorescente da 54W (Ufficio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
L	Apparecchio illuminante di tipo lamellare dark light completo di n. 2 lampade fluorescenti da 54W (Ufficio) - NORMALE LIVELLO ESTETICO
X	Punto luce
X	Punto luce a parete
⊕	Apparecchio illuminante completo di lampada fluorescente (luce normale)
⊕	Interruttore unipolare
⊕	Interruttore bipolare
⊕	Deviatore unipolare
⊕	Pulsante
⊕	Pulsante luminoso
⊕	Interruttore unipolare entro contenitore stagno
⊕	Interruttore bipolare entro contenitore stagno
⊕	Deviatore unipolare entro contenitore stagno
⊕	Pulsante entro contenitore stagno
⊕	Pulsante luminoso entro contenitore stagno
⊕	Punto luce da esterno su palo - straccio - proiettore a muro
⊕	Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza
⊕	Fotocellula



CITTÀ DI TORINO

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI
ISTITUTO SCOLASTICO "S.E.L. PARRATO"
Via Aquileia, 8 - TORINO

FINANZIAMENTO ANNO 2004 - LOTTO A -



COIT
CONTRATTI IMPIANTI S.R.L.
Via Cavour 10
00198 ROMA (RM) - Tel. 06/498142
info@coitimpianti.it

Il Progettista :
Ing. Massimo CHIONE
collaboratori al progetto:
P. Mario NEGRO FRER
P. Bruno FENGOLO

Titolare dell'attività:
AZIENDA ENERGETICA
SOCIETÀ PER AZIONI
TORINO S.p.A.

PROGETTO **COIT** INITIAVO
MONTELEONE S. PIETRO
P. 201 - TORINO - TEL. 011/2412012
FAX 011/2412013
E-MAIL: info@coitimpianti.it

PIANTA PIANO SEMINTERRATO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE / EMERGENZA
18 SET 2004

SCALA: 1 : 100

REV.	MODIFICHE	DATA	PREPARATORE
0	emissione	giugno 2004	
1	revisione	settembre 2004	
2	AS BUILT	aprile 2005	
3			
4			
5			

E-01

