



N. 2532
IRIDE Aggiornamento
documentale



CITTA' DI TORINO

PERIZIA TECNICO-NORMATIVA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO "PRIMO NEBIOLO"
VIALE HUGUES, 10 - TORINO
STADIO DI ATLETICA



Il progettista :
P.I. Bruno Marcon
C. so C. G. Allamano, 40 int. 111
10136 - Torino
Tel. 011-35.17.28
Fax 011-35.45.78
e mail progetti@studiotecnicomarcon.it
collaboratori :
P.I. Simona Raballo
P.I. Mirko Raballo



IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

OGGETTO		NOME-FILE		Scala	Plot
ARCHITETTURA DISTRIBUTIVA GENERALE POSIZIONAMENTO QUADRI ELETTRICI		IRIDE-P-01_2		1:1	
RIFERIMENTO					
SCALA					
1:1000					
REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE		
0	EMISSIONE	Luglio 2011	M.R.		
1	REVISIONE	Febbraio 2012	M.R.		
2	REVISIONE	Ottobre 2012	M.R.		
3					
4					
5					

ELABORATO GRAFICO REDATTO DA STUDIO TECNICO MARCON CON SISTEMA AUTOCAD SCALA DI PIOTTAGGIO 1:1

- ① QUADRO MEDIA TENSIONE
(Ved. Tav. n.° IE-Q-01)
- ② QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE
(Ved. Tav. n.° IE-Q-02)
- ②① QUADRO ALIM. DA PILLER A TORRE FARO 2
(Ved. Tav. n.° IE-Q-02)
- ③ QUADRO GENERALE TRIBUNA: QGBT
(Ved. Tav. n.° IE-Q-03)
- ④ QUADRO PIANO INTERRATO: QPINT
(Ved. Tav. n.° IE-Q-04)
- ⑤ INTERRUTTORE GENERALE ASCENSORE: IGASC
(Ved. Tav. n.° IE-Q-05)
- ⑥ QUADRO PISTA: QPISTA
(Ved. Tav. n.° IE-Q-06)
- ⑦ QUADRO PIANO TERRA LATO SINISTRO: QPTSX
(Ved. Tav. n.° IE-Q-07)
- ⑧ QUADRO PIANO TERRA LATO DESTRO: QPTDX
(Ved. Tav. n.° IE-Q-08)
- ⑨ QUADRO BAR: QBAR
(Ved. Tav. n.° IE-Q-09)
- ⑩ QUADRO SALA STAMPA: QSS
(Ved. Tav. n.° IE-Q-10)
- ⑪ QUADRO TERRA FARO 2: QTF2
(Ved. Tav. n.° IE-Q-11)

- ⑫ QUADRO UFFICI - SPOGLIATOI: QZ
(Ved. Tav. n.° IE-Q-02)
- ⑬ QUADRO DISTRIBUZIONE DEPOSITO ESTERNO: QDD
(Ved. Tav. n.° IE-Q-13)
- ⑭ QUADRO IRRIGAZIONE: QIR
(Ved. Tav. n.° IE-Q-14)
- ⑮ QUADRO BIGLIETTERIA E PULSANTIERA LUCI: QBI
(Ved. Tav. n.° IE-Q-15)
- ⑯ QUADRO SPOGLIATOIO MASCHILE: QSM
(Ved. Tav. n.° IE-Q-16)
- ⑰ QUADRO GENERALE ILLUMINAZIONE ESTERNA NORMALE - SICUREZZA: QGIES
(Ved. Tav. n.° IE-Q-17)
- ⑱ QUADRO ILLUMINAZIONE ESTERNA SICUREZZA 1: QIES1
(Ved. Tav. n.° IE-Q-18)
- ⑲ QUADRO ILLUMINAZIONE ESTERNA SICUREZZA 2: QIES2
(Ved. Tav. n.° IE-Q-19)
- ⑳ QUADRO BALCONATA CRONOMETRISTI - STAMPA: QBCS
(Ved. Tav. n.° IE-Q-20)
- ㉑ QUADRO CINEMA ALL'APERTO: QCA
(Ved. Tav. n.° IE-Q-21)
- ㉒ QUADRO SPOGLIATOIO FEMMINILE: QSF
(Ved. Tav. n.° IE-Q-22)
- ㉓ QUADRO DI SEGNALE ANOMALIE SU CIRCUITI DELL'ILLUMINAZIONE
DI SICUREZZA DELLA ZONA TRIBUNA
(Ved. Tav. n.° IE-Q-23)

- Ⓣ TRASFORMATORE MT / BT
630kVA
- Ⓐ PILLER
- Ⓑ UPS 1 15kVA + ARMADIO BATTERIE
- Ⓒ UPS 2 20kVA + ARMADIO BATTERIE
- Ⓓ UPS 120kVA + ARMADI BATTERIE