

LEGENDA DEI PRINCIPALI SIMBOLI ELETTRICI ADOPERATI - PARTE C	
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO AUTONDIRIZZATO, MODELLO NOTIFIER COD. SDX 751 WE COMPLETO DI BASE, MODELLO NOTIFIER COD. 8501
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO AUTONDIRIZZATO, MODELLO NOTIFIER COD. SDX 751 ME COMPLETO DI BASE, MODELLO NOTIFIER COD. 8501
	REPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RIVELATORI DI INCENDIO, MOD. NOTIFIER COD. INDICATOR
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO MOD. NOTIFIER COD. PAN-1EN NON AUTOMUNITO
	ULTRAVIOLANTE PER IL CASO FORTE "KALIBRO" (SERIES DI PULSANTE MANUALE DI SECCO PER 50MS EFFETTIVA MODELLO NOTIFIER COD. 50MS)
	POSTAZIONE INTERNA CITOFONICA CON CABELLAGGIO 2 FILI MODELLO BITICNO TIPO 3443-2
	POSTAZIONE ESTERNA CITOFONICA CON CABELLAGGIO 2 FILI MODELLO BITICNO TIPO 3443-2
	PULSANTE MANUALE A ROTAZIONE DI VETRO AUTONDIRIZZATO MODELLO NOTIFIER COD. M700R-1M1
	CASSETTA DI DERIVAZIONE "P14", IP40 DA INCASSO DOTATA DI COPERCHIO COLOR BIANCO, 16x16x16 DIMENSIONI 198x152x70mm (LxHxP), MOD. GEWISS SERIE 48PT COD. 0W483006
	CENTRALINO DA PARETE IP40 210x200x103 8 MODULI MODELLO BOCCHETTI DS080W COD. 04830008
	MODULO DIVISO DI UN QUANTITÀ DI LINEE (VLE) E CON SCHEMI LIBERI DA POTENZIALE MOD. NOTIFIER COD. 04830008
	EQUIPAGGIATO CON UN ALIMENTATORE, MODELLO LINEA 2000 COD. 346000, PIU' N°1 COLLEGATO AL MODELLO LINEA 2000 COD. 346830.
	COLONNA MONTANTE PASSANTE
	COLONNA MONTANTE ASCENDENTE
	COLONNA MONTANTE DISCENDENTE

NB:
- LA CENTRALE DI RINGACCIONE DEI NON E' DI NOSTRA FORNITURA (PERFANTO LA PROGRAMMAZIONE DEI COMPONENTI DI NOSTRA FORNITURA RISULTA A CARICO DEL COMMITTENTE).

LEGENDA DEI PRINCIPALI SIMBOLI ELETTRICI ADOPERATI - PARTE B	
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001

LEGENDA DEI PRINCIPALI SIMBOLI ELETTRICI ADOPERATI - PARTE A	
	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Ø25-Ø30-Ø32 A SECONDA DEI CASI
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO (MODULO DA 600) PARABOLICA E VERNICIATA, CABLAGGIO ELETTRONICO "CE", 230V, 50Hz, PORTATA DI TUBI FLUORESCENTI 2x25W 2011, MODELLO REALUX ILLUMINAZIONE CONTROLUCE FIAT COD. 762/25/55/04E
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO ALLE POLVERI DI COLORE BIANCO RA 3003, PORTATA DI LUSTRA PIANA IN FLUORESCENTI 4x18W, MOD. BEGHELLI LUMINA ES 30-064 18 30 COD. 18044
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, PREVENISTIA DI COLORE GRIGIO, APPARECCHIO BIANCOPANDA A LUZE DIRETTA INDIRETTA, TESTATE IN POLICARBONATO AUTOSTINGHENTE VZ DI COLORE COORDINATO ENTRAMBI I CORPI DI EMISSIONE SONO EQUIPAGGIATI CON SCHEMA IN POLICARBONATO AUTOSTINGHENTE VZ MASPERAMENTI E RIGATI, SOPRINTENSIONE REALIZZATA CON FILI DI RUMINAZIONE ES20102, 230V Ø16,00, 50Hz
	PULSANTE IN POLICARBONATO AUTOSTINGHENTE VZ "S08" 17x45 250V 50Hz, DOTATA DI LAMPADA FLUORESCENTE 18 2x50W CABLAGGIO CON REATTORE ELETTRONICO MODELLO BEGHELLI TIPO LUMINA ES 100 COD. 361919R
	PIATTAFORMA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IRE 709/176/91 230V 50Hz DI TIPO NON PERMANENTE (SE) CENTRALI TEST AUTONOMA 1h CON BATTERIE AL NICK 6V 4Ah MODELLO BEGHELLI OFFICE 0462627-18181N COD. 23935
	PIATTAFORMA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IRE 919-181818 IN/RM COD. 2264 NON PERMANENTE (SE) AUTOMUNITO AUTONOMA 1h CON BATTERIE AL NICK 6V 1.8Ah MODELLO BEGHELLI EUROORIMA STAGNA 919-181818 IN/RM COD. 2264
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON BASE ED ANELLO IN TECNOPLUMBERO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO, QUARNIZIONE DI TENUTA PER IP85 IN SILICONE AD ELEVATO RUMINAZIONE ES20102, 230V Ø16,00, 50Hz
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001
	SCATOLA DA INCASSO 3 POSTI MOD. BITICNO COD. 503E CON COPERCHIO PROTETTO IP55, MODELLO BITICNO SERIE IROBOX COD. 25603 EQUIPAGGIATA CON N°1 INTERRUTTORE IP MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001, PIU' N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V MOD. BITICNO SERIE MATX COD. AM5001

Lavoro:
**ASTA PUBBLICA N.27/2006
COMUNE DI TORINO
OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE
E TECNICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
DORMITORIO
-Via Ghedini, 6-
TORINO**

Il Committente: **IRIDE SERVIZI S.p.A.**
C.so Svizzera, 35A -
10143 - Torino (TO)

Responsabile del procedimento: **ALTARE Per. Ind. Giuseppe**
POLLANO Per. Ind. Roberto

Direttore lavori: **Progettazione costruttiva e realizzazione impianti elettrici e speciali:**



P.S.P. S.r.l. - C.so Unione Sovietica, 612 INT. 15/B - 10135 TORINO - tel. 011/547011 fax. 011/238543

N° Commessa:	N° documento:	Titolo:
P6019	E01	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE E SPECIALI PIANTA PIANO PRIMO
Revisione:	AS-BUILT	
Data:	20/05/2009	Scala: 1:50

Aggiornamenti:
Rev: _____ Data: _____ Descrizione: _____

Disegnato:	Disegnato:	Disegnato:
CARDASCO Per. Ind. Michele	Doti. SCASSICA Ing. Domenico	Disegnato:
Verificato:	Verificato:	Verificato:
LAURELA Per. Ind. Paolo	LAURELA Per. Ind. Paolo	Verificato: