LE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO SARANNO REALIZZATE IN FERRO NERO TIPO S.S. MANNESMANN VERNICIATE DI COLORE ROSSO

ELENCO MEZZI ANTINCENDIO INSTALLATI AL PIANO SEMINTERRATO
LIVELLO MENSA:

1 - IDRANTE UNI 45
2 - NASPO UNI 25
3 - IDRANTE UNI 45 (installato a tutti i piani dal p.seminterrato al p.8)
4 - NASPO UNI 25
5 - NASPO UNI 25
6 - IDRANTE UNI 45
7 - NASPO UNI 25
8 - NASPO UNI 25

N.B. TUTTE LE TUBAZIONI SARANNO INSTALLATE A SOFFITTO

LE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO SARANNO REALIZZATE IN FERRO NERO TIPO S.S. MANNESMANN VERNICIATE DI COLORE ROSSO

N.B. TUTTE LE TUBAZIONI SARANNO INSTALLATE A SOFFITTO





LEGENDA IMP. ANTINCENDIO

———	RETE ADDUZIONE ACQUA IMP. ANTINCENDIO REALIZZATA IN FERRO NERO TIPO MANNESMANN S.S. PASSANTE SOTTO PAVIMENTO
– – –	RETE ADDUZIONE ACQUA IMP. ANTINCENDIO REALIZZATA IN FERRO NERO TIPO MANNESMANN S.S. VERNICIATA DI COLOR ROSSO PASSANTE NEL CONTROSOFFITTO (AEREA)
○	COLONNA MONTANTE ADDUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
(C)	IDENTIFICAZIONE COLONNA
UNI45	Cassetta UNI45 da incasso completa di : Cassetta in lamiera color rosso Manichetta in nylon flessibile l= 20m, Ugello a 3 effetti (bocchello Ø12mm)
UNI25	Cassetta UNI25 da incasso completa di : Cassetta in lamiera color rosso e sportello in lamiera color rosso Manichetta rigida l= 20m, - Ugello a 3 effetti (bocchello Ø12mm)

PROGETTISTA E DD.LL.

ROBERTO DAL DEGAN
ARCHITETTO
VIA MAGENTA, 36 -10128 Torino - Tel. 011-538.500

COMMITTENTE:

Organizing Commettee for the XX Olympic Games
Torino 2006
via Nizza 282/58 - 10126 Torino

TIPO di LAVORO:

Ristrutturazione per allestimento uffici del fabbricato sito in Torino, Via Bologna n.74

TAVOLA:

PIANTA PIANO 2° INTERRATO
Impianto Antincendio

TAV.

AS-BUILT P-01
Palazzo

SCALA : 1:100

DATA: 10.2005

AGGIORNAMENTI:

PROGETTISTA E DD.LL. IMPIANTI TERMO-MECCANICI

simtec
Progettazione, Consulenza, Direzione Lavori
Impianti tecnologici civili ed industriali
C.so ROSSELLI n°66 - 10129 TORINO TEL.011/5.68.65.97 - 56.05.81
Fax 011/56.80.750 info@simtec.it