LEGENDA SIMBOLI

	Apparecchio illuminante per installazione su palo con schermo in policarbonato tipo a globo per lampada a vapori di Hg 125W
	Pozzetto di dimensione e/o infilaggio 50x50x50 cm con chiusino carrabile completo di dispersore di terra e puntazza l=1,5 mt.
	Pozzetto di dimensione e/o infilaggio 50x50x50 cm con chiusino carrabile
	Corda di rame nuda sez.: 50mm² direttamente interrata
	Tubazione in PVC autoestinguente diam. 100mm interrato

DOGALI

VERDE

ASFALTO

VERDE

VERDE

CORSO SICILIA

Collegamento alla piastra equipotenziale nel locale quadro elettrico

Collegamento alla rete di distribuzione secondaria circ. IE2 – cavo 1(4x10mm²)+T

TUBAZIONE PVC ø100mm INTERRATA
-Circ. IE2– CAVO 1(4x10mm²)+10T
-Corda di rame nuda sez. 50mm² direttamente interrata

TUBAZIONE PVC ø100mm INTERRATA
CAVO DI COLLEGAMENTO POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
2(5x0.25mm²)+1(4x0.25mm²+coax)
Per continuazione vedere disegno E04

POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA ESTERNA

SCUOLA ELEM. PARATO

CITTA' DI TORINO

ASILO NIDO
"LE COCCINELLE"
Corso Sicilia, 28 – TORINO

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Titolare dell'Attivit? :
AEM TORINO
AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A.
DIREZIONE SERVIZI – SETTORE IMPIANTI ELETTRICI

Il progettista
teksystem
STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DEL PROF. R. PONA
SEDE OPERATIVA: 10129 TORINO – CORSO GENERALE GIANNE, 19 – TEL. (011)5526371-5611091

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO
PLANIMETRIA GENERALE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA
E RETE DI TERRA

NOME FILE	SCALA PLOT
S02045–E05	1=1

RIFERIMENTO

SCALA 1:150

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	MAR. 2002	

ELABORATO
E05

A TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NS/PROPRIETA' E NON POTRA' ESSERE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO SENZA NS. ESPLICITA AUTORIZZAZIONE