SIMBOLI	LEGENDA
Q.	QUADRO ELETTRICO DI PIANO.
	CANALINA IN P.V.C. RINFOR. CON FIBRE DI VETRO.
	INTERRUTORE UNIPOLARE.
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	DEVIATORE UNIPOLARE.
	PULSANTE
Q.L.	QUADRO LOCALE n. 1 DIFFERENZIALE BIPOLARE 20 A.
Luce Est.	QUADRO LUCE ESTERNA.
	CENTRALINO TELEFONI INTERNI TIPO URMET.
	PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
	PULSANTE SOTTOVETRO PER ALL. ANTINCENDIO.
	SUONERIA (BADENIA) DI FINE LEZIONE.
	SIRENA ALLARME ANTINCENDIO.
	PRESA BIVALENTE 10 - 16 A.
	BOYLER ELETTRICO.
	SERRATURA ELETTRICA CANCELLI ESTERNI.
	COLONNA MONTANTE.
	CORPO ILLUM. LUCE EMERGENZA 2× 8 W. TIPO OVA.
	CORPO ILLUMINANTE ESTERNO GUERRINI Ø 500 mm. COMPLETO DI PALO IN VETRORESINA.
	CORPO ILLUMINANTE TRILUX 1X58 - 1×13.
S.	CORPO ILLUMINANTE STAGNO IP 55 - 1×58. TIPO GOYA.
	CORPO ILLUMINANTE LEANF. ZERO 1×58 W.
	CITOFONO URMET.

	TELEFONO INTERNO.
I	CENTRALINA RIVELAZIONE FUMI E ALL. ANTINCENDIO.
	RIVELATORE DI FUMO TIPO I.M.S.
	QUADRO INDICATORE LUMINOSO L.T. CHIAM. BIDELLI.
	CITOFONO ESTERNO.
	GRUPPO PRESE AULE-UFF: INTER.BIP/FUS.10A/PR.10-16A
	QUADRETTO PRESE DI SERVIZIO DIF.10A + PRESA GEWISS10-16 A. CON PORTELLA IN LAMIERA E SERRATURA A CHIAVE.
	POZZETTO IN VETRORESINA ESTERNO.
	PUNTAZZA DI TERRA ISPEZIONABILE.
	CORDA DI TERRA 50 mmq.

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. MAURO GRILLI n. 8877 X

Rev.	Data Date	Descrizione Description	Controll. Checked	Visti Exam.
0		EMISSIONE (EMITTED)		

TARDITO

T. G. TARDITO S.p.A. ITALY
10137 Torino Corso Tazzoli 215/11/13
Tel. (011) 30.00.1 (5 linee) ric. aut.
Telex 211268 TARIMP Telefax 301111

Commessa Work Order

Scala Scale | Data Date | Prog./Svil. Eng./Devel. | Operatore Operator | Sost. il n. Replace n.

Cliente Customer

Titolo Title: **SCUOLE LOTTO 11 E LOTTO 23:**
LEGENDA GENERALE PER LETTURA IMPIANTI.

Disegno n. DRG n. 23415

N. Tot. fogli N. Tot. sheet

Divieto di riproduzione a termini di legge senza autorizzazione scritta della TG Tardito SpA-Torino
It is legally forbidden to reproduce any document without written authorization of TG Tardito SpA-Torino