FORMAZIONE PARTENZE	4 × 4+T	4 × 4 ⊠ +T
PROTEZIONI TIPO E TARATURA	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IV × 25 A	INTER. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 3(1×10A)
DICITURA TARGHETTE	INTERRUTTORE GENERALE	SERVIZI
PRESE LUCE W	———	———
ILLUMINAZIONE W	2500	2'500
NUMERAZ.	1	2

FORMAZIONE PARTENZE	4×6 ⊠+T	4×6 ⊠+T	4×6 ⊠+T
PROTEZIONI TIPO E TARATURA	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IV ×25A	INTERRUTTORE AUT. MAGNETOTERMICO III ×15A →	
DICITURA TARGHETTE	INTERRUTTORE GENERALE	SERVIZI 16 - 17	CORRIDOIO 14-15
NUMERAZ.	1	2	3

ediz.	data	dis.	oggetto	modifiche

marconimp impianti elettrici - torino
via scapacino 25 - tel. 72 00 05 - 72 01 45

IMPRESA BORINI	data 4.7.75		scala
Centro Scolastico Sociale C.so Sebastopoli	n. dis. C53		n. prev. 158/74
Piano 2° - Schema elettrico multifilare dei	dis. Morano	contr.	visto
Quadri di piano Luce e F.M. Q10			

proprietà intellettuale della marconimp — la ditta proprietaria tutela i propri diritti a norma di legge