



D. E. GENERALE 100'

ALIM. 0. PIANO TERRENO	1/3,5-250+PE
ALIM. 0. PIANO AMMEZZATO	1/3,5-250+PE
ALIM. 0. PIANO SECONDO	1/3,5-250+PE
ALIM. 0. PIANO TERZO	1/3,5-250+PE
ALIM. 0. PIANO QUARTO	1/3,5-250+PE
ALIM. 0. PIANO QUINTO	1/3,5-250+PE

D. E. ESISTENTI

CUNICULO ESISTENTE

QUADRO ESISTENTE
(AGGIUNTO N.1 IAMI 2x10A PER EMERGENZA)

CANALINA METALL. ACCIAIO ZINCATO 200x75
N.6 CAVI NYAVK 3x0,35mm²
N.6 CAVI NYAVK 1x0,25mm² PE
DAL QUADRO OG AI QUADRI DI PIANO

IMPIANTO ELETTRICO DI NUOVA ESECUZIONE:
PLAFONDIERE IPSS 1x36V
INTERRUTTORI/PULSANTI LUMINOSI IPSS
TUBO PVC Ø20 (SEZ. 3x25mm²)

I.E. ESISTENTE

CHIUSSINI PREFABBRICATI 40x40
FORMAZIONE CAVIDOTTO N.4 TUBI PVC Ø100

CHIUSSINI PREFABBRICATI 40x40
FORMAZIONE CAVIDOTTO N.4 TUBI PVC Ø100

VIA CORTE D'APPELLO

VIA MILANO

12010 2008 15315

9615	0301	11	11	11	11
PRESTAZIONE	LAYERS	DISSEGNO N.	PROGETTA	DESCRIZIONE	C.C. OPERATORE
GT		COMMITTENTE: GT S.p.A. VIA GUICCIARDINI, 3 10121 - TORINO			
GRUPPO TECNOIMPRESA S.p.A.					
CITTA' DI TORINO OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO CIVICO DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 1 - TORINO ALA LATO VIA CORTE D'APPELLO (CORTILE DEL BURRO)-PIANO INTERRATO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE-F.M.-CANALIZZAZIONI					
					1 100