IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PORTA DI SALITA E/O DISCESA AL PIANO SUPERIORE PER GLI IMPIANTI DI MANDATA E ESTRAZIONE ARIA

Dal collettore acqua calda circuito riscaldamento post riscaldo

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CANALE DI ESPULSIONE ARIA AMBIENTE - SALITA AL PIANO SUPERIORE

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA - SALITA AL PIANO SUPERIORE

LEGENDA

- CANALE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA COIBENTATO CON ISOLANTE A CELLULE CHIUSE (spessore da 6/10mm a 12/10mm a seconda delle dimensioni)
- CANALE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PER IMPIANTO DI RIPRESA ARIA (Spessore da 8/10 a 12/10 mm a seconda delle dimensioni)
- SERRANDA DI REGOLAZIONE AD ALETTE CONTRAPPOSTE
- SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 COMPLETA DI INTERRUTORE DI FINE CORSA E SERVOCOMANDO PER CHIUSUSA/APERTURA
- TUBAZIONE IN FERRO NERO TIPO MANNESMANN COIBENTATO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE CON ISOLANTE A CELLULE CHIUSE
- BATTERIA DI POST-RISCALDO (PER I DATI TECNICI FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA CON LA SCHEDA TECNICA DELL'UTA RISTORANTE)

PROGETTISTA E DD.LL.
ROBERTO DAL DEGAN
ARCHITETTO
Via MAZZINI, 36 -10124 Torino - Tel. 011/538.500

COMMITTENTE:
Organizing Committee for the XX Olympic Games
Torino 2006
via Nizza 262/58 - 10126 Torino

TIPO di LAVORO:
Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Torino, C.so Novara n.96

TAVOLA: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
PIANO INTERRATO - DISTRIBUZIONE CANALI
Realizzazione ristorante aziendale - Piano Seminterrato

TAV.: AS-BUILT 05
COND-INTERRATO

SCALA: 1:50

DATA: 26.11.2003

AGGIORNAMENTI:

PROGETTISTA E DD.LL. IMPIANTI TERMO-MECCANICI
simtec Ingegneria, Consulenza, Progetti Impianti meccanici ed elettrici
Corso MONCALIERI - 10139 TORINO
Tel.: 011 / 38.08.877 - 38.08.881
Fax: 011/38.80.785 - P.IVA: 07468570012

PROGETTISTA E DD.LL. IMPIANTI ELETTRICI
Bich D. & C. PROFESSIONALI S.T.P. s.r.l.
Via Cernaia, 7 - 10122 TORINO - Tel. 011/562.00.11
Via Sagrado, 1 - 6 PIA - MARTAGNA (TO)
Tel. 011/932.42.00 - Fax 011/932.42.01
e-mail: coagrado@everyday.com