

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (simbolo generale)
	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA INCASSO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER LAMPADA FLUORESCENTE DI POTENZA SPECIFICATA - GRUPPO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE CON ACCUMULATORI AL Ni-Cd - AUTONOMIA 1 ORA - IP 4X minimo - SISTEMA A ONDE CONVOLGATE
	INTERRUTTORE UNIPOLARE IN CASSETTA DA INCASSO
	INTERRUTTORE UNIPOLARE IN CASSETTA DA INCASSO <b>DEVIATORE</b>
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
	GRUPPO PRESE IN CASSETTA DA INCASSO COMPOSTO DA: -R3 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A -R1 PRESA TIPO UNEL P30 2P+T - 10/16 A -R1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16 A
	GRUPPO PRESE IN CASSETTA DA INCASSO COMPOSTO DA: -R1 PRESE BIPASSO 2P+T - 10/16 A -R2 PRESE TIPO UNEL P30 2P+T - 10/16 A -R1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10 A
	TORRETTA A PAVIMENTO CON PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE 220 V - TELEFONO E TRASMISSIONE DATI
	N° 2 PRESE A SPINA serie civile 2P+T - 230 V - 10/16 A - IN CASSETTA DA INCASSO
	BOILER ELETTRICO
	ASPIRATORE ELETTRICO (solo predisposizione)
	CASSETTA DA INCASSO CON PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE 220 V E TRASMISSIONE DATI
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PARETE PER LAMPADA AD IODURI METALLICI (IM) DI POTENZA 70 W
	APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SCHERMO IN METACRILATO PER LAMPADA FLUORESCENTE DI NUMERO E POTENZA SPECIFICATA IN ESECUZIONE DA INCASSO ENTRO CONTROSOFFITTO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO PER LAMPADA FLUORESCENTE DI NUMERO E POTENZA SPECIFICATA IN ESECUZIONE A PLAFONE - IP44 min.

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE



IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE - SICUREZZA



QUESTA TAVOLA E' VALIDA SOLO PER L'IMPIANTO ELETTRICO

COMMITTENTE  
CITTA' DI TORINO  
VICE DIREZIONE GENERALE  
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO  
SETTORE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rev.	Data	Descrizione

PROGETTO  
STUDIO TECNICO  
**Per.Ind. Diego GENTILI**  
Via B. de' Caroli, 63/d  
10137 TORINO  
Tel. 011-519219  
Fax 011-5082946



PROGETTO  
PALAZZO CIVICO  
Piazza Palazzo di Città  
OPERE DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI "EX BAR" DI PALAZZO CIVICO ADIBITI A SERVIZIO INFORMA CITTA'

DISEGNO  
PLANIMETRIA GENERALE  
IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI  
Progetto ESECUTIVO

Data: 22/12/99 Scale: 1:50  
Servizio: G157 Foglio: 1 di 1  
Tavola: 01