


RIF.	LEGENDA SIMBOLI
☐	Quadro di Distribuzione (Quadro Generale - Quadro di Piano)
☐	Quadro di Distribuzione di Zona / Locale (Aula - Ufficio - ecc...)
☐	Contatore - Gruppo di misura
---	Canalina in PVC a 4 scomparti dim. 150x60 mm per la Distribuzione Primaria (esterna)
---	Canalina in PVC a 4 scomparti dim. 200 / 150x60 mm per la Distribuzione Primaria (di nuova fornitura)
---	Canalina in PVC a 3 scomparti dim. 100 / 80x40 mm per la Distribuzione Secondaria
---	Canalina metallica bianca dim. 80x20/40 mm per la Distribuzione Luce (esterna)
---	Canalina metallica bianca dim. 80x20/40 mm per la Distribuzione Luce (esterna)
---	Tubazione in PVC (Simbolo Generale)
☐	Cassetta di connessione/derivazione stagna da parete
☐	Sezionatore di emergenza
☐	Pulsante di emergenza sottovetro (Simbolo Generale)
☐	Pozzetto d'ispezione interrato
☐	Centralino telefonico
☐	Centralino (Simbolo Generale)
☐	Centralino videofonico
☐	Centralina antincendio
☐	Centrale impianto allarme antintrusione
☐	Tastiera remota per impianto antintrusione
☐	Apparecchio rivelatore fuggie Gas
☐	Alimentatore per circuito videofonico
☐	Alimentatore per circuito cablofonico
☐	Citofono o interfono
☐	Videocitofono
☐	Serratura elettrica
☐	Sicurezza
☐	Pulsante con targa portarome
☐	Rivelatore volumetrico da parete orientabile
☐	Apparecchio rivelatore di fumo
☐	Presse per televisione
☐	Presse per telefono
☐	Presse per trasmissione dati
☐	Stemma autoalimentata con lampeggiatore da esterno
☐	Elettrovola
☐	Pulsante di emergenza scobvetto per allarme antincendio
☐	Segnalatore ottico per allarme antincendio
☐	Apparato di allarme acustico autosilenzioso
☐	Rivelatore a contatto magnetico
☐	Campagna per allarme (antincendio / evacuazione)
☐	Pulsante a tirante
☐	Pulsante prova evacuazione




CITTÀ DI TORINO

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI
ISTITUTO SCOLASTICO "S.E.L. "PARATO"
Via Aquileia, 8 - TORINO

FINANZIAMENTO ANNO 2004 - LOTTO A -


MPRESA EDILITRICE



COTTI IMPIANTI S.R.L.
Via S. Pietro 10 - 10121 TORINO
Tel. 011/268440 - Fax 011/268441
info@cottimpianti.it

Il Progettista :
Ing. Maximiliano GHIONE
collaboratori al progetto:
P.L. BRUNO FERRUGLIO

Titolare dell'attività:
AZIENDA
UNIDIPENDENTIA
TORINO S.P.A.



PROGETTO DEFINITIVO

PIANTA PIANO SEMINTERRATO
IMPIANTO A CORRENTI DEBOLI

SCALE: 1 : 100

ELABORATO
E-09

