



LINEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DESCRIZIONE	QPL-17	GENERALE LUCE	QPL-18	BATTERIA LUCE EMERGENZA	VANO CARRABILE BLOCCO 1-2A	VANO CARRABILE BLOCCO 3A-4	VANO CARRABILE BLOCCO 5B-2B-5	ILLUMINAZ. ESTERNA	ILLUMINAZ. ESTERNA	RISERVA
POTENZA (W)	5360	30000	13520	720	600	840	960	4000	4000	
CORRENTE (A)	14,1	78,95	35,6	5,7	4,7	6,6	7,6	10,5	10,5	
INTERRUTTORE	M-100	55V-132	M-100	M-100	M-100	M-100	M-100	M-100	M-100	M-100
INTERRUTTORE	16÷20	100	52÷40	16÷20	16÷20	16÷20	16÷20	40÷50	40÷50	16÷20
CABLO	4x6	4x50	4x16	2x2,5	2x2,5	2x4	2x4	4x6	4x6	
INTERRUTTORE	SAK-10	SAK-70	SAK-35	SAK-4	SAK-4	SAK-6	SAK-6	SAK-10	SAK-10	SAK-10

EMESSO IL 16-12-76
 AGGIORNATO IL 22-1-76
 AGGIORNATO IL 22-11-75
 AGGIORNATO IL 23-3-1975

IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE

PROGETTO 426

IMP. PESSINA

DISEGNO 2149

Centro Scolastico Sociale

SCALA 13-6-75

Scuola E13

QUADRO GENERALE IMP Sportivi

QG-L 5