



CIRCUITO N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UTENZA	N°1 ASCENSORE	N°1 ASCENSORE	QPL-22 e QPL-28	QPL-13 e QPL-26	GENERALE LUCI	QPL-16	QPL-15	QPL-14 e QPL-27	QPL-5 e QPL-23	RISERVA
POTENZA	W	930	930	25990	29740	132490	9590	7620	29440	28250W
CORRENTE	A	7,3	7,3	68,4	78,3	318,6	25,2	20	27,5	74,4
BASE FUSIBILI										
TARATURA FUSIBILI										
TIPO INTERRUITORE	M-100	M-100	M-100	M-150	3UL 1122/0AA	M-100			M-100	M-100
TARATURA INTERRUITORE	16 ÷ 20	16 ÷ 20	63 ÷ 80	63 ÷ 80	300-500	25 ÷ 32	16 ÷ 20	63 ÷ 80	63 ÷ 80	16 ÷ 20
TIP. INTERRUITORE										
CORRENTE NOMINALE										
RELE TERMICO										
TARATURA RELE TERM.										
SEZIONE CAVO	2x4 φ	2x4 φ	4x35 φ	4x35 φ	4x100 φ	4x10 φ	4x10 φ	4x25 φ	4x35 φ	
NUMERO MORSETTI										
TIP. MORSETTO	SAK-6	SAK-6	SAK-70	SAK-70	SAK-11	SAK-11	SAK-16	SAK-70	SAK-70	SAK-10

EMESSO IL 16-12-76  
 AGGIORNATO IL 23-11-75  
 AGGIORNATO IL 28-9-1975

IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE

IMP. PESSINA

Centro Scolastico Sociale Scuola E13

QUADRO GENERALE M. (MEDIA)

QGL 4

426

2148

13-6-75