



CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
UTENZA	ASCENSORE	=	QPL-3 e QPL-20	QPL-9	GENERALE LUCE	QPL-11 e QPL-24	QPL-12 e QPL-25	QPL-10	QPL-4 e QPL-21	QPL-8	RISERVA
POTENZA	930	930	25600	5980	136800	28840	29140	11090	27980	6310W	
CORRENTE	7,3	7,3	67,8	15,7	360	76	76,7	29,2	73,6	16,6	
BASE FUSIBILI											
TARATURA FUSIBILI											
TIPO INTERRUITTORE	M-100	M-100	M-100	M-100	3UL H22/DAA	M-100	M-100	M-100	M-100	M-100	M-100
TARATURA INTERRUITTORE	16-20	=	63-80	16-20	300-500	63-80	=	25-32	63-80	16-20	16-20
TELEINTERRUTTORE											
CORRENTE NOMINALE											
RELE SCATTATO											
TIPO INTERRUTTORE											
SELEZIONE SELEZIONE	2x4 φ	2x4 φ	4x35 φ	4x10 φ	4x150 φ	4x35 φ	4x35 φ	4x16 φ	4x35 φ	4x10 φ	
NUMERO MORSETTO											
TIPO MORSETTO	SAK-6	=	SAK-70	SAK-16	SAK-16	SAK-70	=	SAK-35	SAK-70	SAK-16	SAK-10

EMESSO IL 16-12-76  
 AGGIORNATO IL 22-11-75  
 AGGIORNATO IL 23-3-1975

IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE

PROGETTO 4  
 DISGNO 2147  
 SCALA

E13

E (ELEMENTARE)