



QUANTITÀ N°	1	2	3
UTENZA	QPL-1 e QPL-19	GENERALE LUCE	QPL-6 RISERVA
POTENZA W	15060	22350	7290
CORRENTE A	39,6	52,8	19,2 A
BASSE FUSIBILI			
ALTE FUSIBILI			
T. P. INTERRUTTORE	M-100	55V5132	M-100
T. P. INTERRUTTORE	32-40	100	20-25
T. P. INTERRUTTORE			16-20
CORRENTE NOMINALE			
RELE TERMICO			
T. P. INTERRUTTORE			
SECCO M. C. A. V.	4x16	4x25	4x10
SECCO M. C. A. V.			
SECCO M. C. A. V.			
SECCO M. C. A. V.	SAK-35	SAK-35	SAK-10
SECCO M. C. A. V.			SAK-10

EMESSO IL 16-12-76
 AGGIORNATO IL 22-11-75
 RAGGIORNATO IL 29-3-1975

IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE	PROGETTO 426
IMP. PESSINA	DISEGNO 2146
Centro Scolastico Sociale SCUOLA E13	SCALA 13-6-75
QUADRO GENERALE - SM (SCUOLA MATERNA)	
QGL 2	