



CIRCUITO N°	1	2	0	3
UTENZA	QPL2	QPL-7	GENERALE LUCE	RISERVA
POTENZA W	5590	7480	15070	
CORRENTE A	14,7	19,7	34,4	
BASE-FUSIBILI				
TARATURA FUSIBILI				
TIPO INTERRUOTORE	M-100	M-100	SSV 5132	M-100
TARATURA INTERRUOTT.	16-20	20-25	100	16-20
TELERUTTORE				
CORRENTE-NOMINALE				
RELE-TEHMICO				
TARATURA RELE TEHM.				
SEZIONE-CAVO	4x6	4x10	4x16	
NUMERO MORSETTO				
TIPO MORSETTO	SAK-10	SAK-16	SAK-35	SAK-10

EMESSO IL 16-12-76  
 AGGIORNATO IL 22-11-75  
 AGGIORNATO IL 23-3-1975

**IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE**  
 20064 GORGONZOLA (MI) - Via 4 Venti - Telefono 950.598

PROGETTO: 426

IMP. PESSINA  
 Centro Scolastico Sociale Scuola E13

DISEGNO 2145  
 SCALA DATA  
 13-5-75  
 DISEGNATO CONTROLLATO

QUADRO GENERALE - AN (ASILONIDO)

Modifiche  
 N° Data N° Data

QG L. 1