



CIRCUITO N°	1	2	3
UTENZA	QPF 16	GENERALE P.M.	QPF 17 RISERVA
POTENZA W	14972	21972	7000
CORRENTE A	39,4	57,8	18,4
BASE FUSIBILI			
TARATURA FUSIBILI			
TIPO INTERRUTTORE	M-100	55V 5132	M-100
TARATURA INTERRUTTORE	32:40	100	16:20
TIPO INTERRUTTORE			
CORRENTE NOMINALE			
RELE TERMICO			
TARATURA RELE TERMICO			
SEZIONE CAVI	4x16	4x25	4x10
NUMERO MORSETTI	SAK-35	SAK-35	SAK-16
TIPO MORSETTO			SAK-10

EMESSO IL 16-12-76
 AGGIORNATO IL 24-6-1976
 AGGIORNATO IL 23-3-1975

IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE		PROGETTO: 426
IMP. PESSINA		DISEGNO: 2144
Centro Scolastico Sociale		SCALA: DATA 13-6-75
Scuola E13		DISEGNATO: CONTROLLATO:
QUADRO GENERALE Imp. Sportivi		Modifiche: N DATA N DATA
QG-FM5		