Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
05					
04					
03					
02					
01	14/11/2013	AS-BUILT	F.M.	G.C.	C.R.
00	10/12/2012	EMISSIONE	/	/	/

P.I. POLLANO Roberto

Iscritto al collegio dei periti industriali torino al n. 3247

Installatore:

G.R. IMPIANTI S.R.L. TORINO

VIA SETTE COMUNI 36 TEL 011/3035856

G.R. IMPIANTI S.r.l.
Sede Fiscale e Magazzino:
Via Sette Comuni 36 - 10127 TORINO
Partita IVA 05613240018

FAX 011/3035856 www.grimpianti.com

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO — POLL. ING. ROBERTO — N° 3247

Cliente:

iren energia

Proprietà:

CITTA' DI TORINO

Descrizione:
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E PRIVILEGIATA
PISCINA DI ALLENAMENTO PRESSO IL PALAZZO DEL NUOTO
SITO IN VIA FILADELFIA, 73 – TORINO

Titolo tavola:
PIANTA PIANO INTERRATO

Ns. Commessa	188/09/CS
Vs. Commessa	Gara n.S_48/2009
Disegno n.	188_09_DS01.dwg
Rev.	01
Scala	/
Plot	1:1

L' ORIGINALE viene in forza degli articoli 2584 e seguenti C.C.– R.D. 21 luglio 1942 n.n 929, articolo 16 seguenti nuovo R.D. 29 luglio 1939 n.n 1127, rammentiamo, copiare e comunque diffondere il presente disegno. La Soc. G.R. Impianti s.r.l. si riserva di procedere a termini degli articoli 833 e 472 C.P. contro eventuali contraffazioni e tale divieto.

PISCINA DI ALLENAMENTO



KEYPLAN - PIANO INTERRATO



SCALA "A"



SCALA "B"



PARTICOLARE "1"



PARTICOLARE "2"



PARTICOLARE "3"



LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IN PVC - PREDISPOSIZIONE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IN PVC - PER DERIVAZIONE LINEA UPS - B
	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IN PVC - PER DERIVAZIONE LINEA UPS - A
	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IN PVC - PER DERIVAZIONE LINEA NORMALE
	TUBAZIONE IN PVC POSATA A VISTA VUOTA - PREDISPOSIZIONE
	TUBAZIONE IN PVC POSATA A VISTA CON CAVO FTG10(O)M1 - LINEA UPS - B
	TUBAZIONE IN PVC POSATA A VISTA CON CAVO FTG10(O)M1 - LINEA UPS - A
	TUBAZIONE IN PVC POSATA A VISTA CON CAVO FTG10(O)M1 - LINEA NORMALE
3x80W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON TRE TUB FLUORESCENTI 3x80W - PER ILLUMINAZIONE PALESTRE E PISCINA - DI FONITURA WIDE
1x36W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON UN TUBO FLUORESCENTE 1x36 - PER ILLUMINAZIONE SCALE - IP40
1x36W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON UN TUBO FLUORESCENTE 1x36 - PER ILLUMINAZIONE ZONA LAVAPIEDI - IP65