



CIRCUITO N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
UTENZA	N°1 ASCENSORE	N°1 ASCENSORE	QPF-4e QPF-20	QPF-8	GENERALE F. M.	QPF-9	QPF-10 QPF-23	QPF-11e QPF-24	QPF-3 QPF-19	OROLOGIO MADRE	OROLOGIO DI ZONA	RISERVA
POTENZA	114	114	26740	12000	123302	6000	17000	17000	21320			
CORRENTE	22	22	70,4	44,7	3245	21,0	44,7	44,7	55,2			
BASE-FUSIBILI												
TARATURA-FUSIBILI												
TIPO-INTERRUTTORE	M-100	M-100	M-100	M-100	3UL 122/0MA	M-100				M-100	M-100	M-100
TARATURA-INTERRUTT.	20÷25	20÷25	63-4	40-50	300÷500	16÷20	40÷50	40÷50	50÷63	16÷20	16-20	16-20
TELERUTTORE												
CORRENTE-NOMINALE												
RELE-TERMICO												
TARATURA-RELE-TERM.												
SEZIONE-CAVO	3x10φ	3x10φ	4x35φ	4x25φ	4x450φ	4x10φ	4x25φ	4x25φ	4x25φ	2x4φ	2x2,5φ	
NUMERO-MORSETTO	SAK-10	SAK-10	SAK-70	SAK-35	SAK-46	SAK-16	SAK-35	SAK-35	SAK-70	SAK-6	SAK-4	SAK-10
TIPO-MORSETTO												

EMESSE 12/1/75  
 REGIONALI 22-1-75  
 REG. CRNHT 1/2

**IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE**  
 20064 GORGONZOLA (MI) - TEL. 02/474111

PROGETTO 426

IMP. PESSINA

Centro Scolastico S. Maria E-13

DISIGNATO E. PESSINA

QUADRO GENERALE

QG-FM-3

PROGETTO 426

DISIGNO 2142

SCALA DATA 13-6-75

DISIGNATO E. PESSINA

CONTROLLATO

PROGETTO 426

DISIGNO 2142

SCALA DATA 13-6-75

DISIGNATO E. PESSINA

CONTROLLATO