



CIRCUITO N°	1	2	3	4	5	6	
UTENZA	N°1 MONTAVIVANDE	QPF-2 e QPF-18	GENERALE F.M.	QPF-7	N°1 MONTAVIVANDE	OROLOGIO DI ZONA	RISERVA
POTENZA	1,2 HP	27470	40236	11000	1,2 HP		
CORRENTE	3 A	72,3	105,9	28,9	3		
BASE FUSIBILI							
TARATURA FUSIBILI							
TIPO INTERRUOTORE	M-100	M-100	55V 6432	M-100	M-100	M-100	M-100
TARATURA INTERRUOT.	16-20	63-80	100	25-32	16-20	16-20	16-20
TELERUTTORE							
CORRENTE NOMINALE							
RELE TERMICO							
TARATURA RELE TERM.							
SEZIONE CAVO	3x2,5φ	4x35φ	4x50φ	4x16φ	3x2,5φ	2-25φ	
NUMERO MORSETTO							
TIPO MORSETTO	SAK-4	SAK-70	SAK-70	SAK-35	SAK-4	SAK-4	SAK-10

EMESSO IL 16-12-74
 AGGIORNATO IL 23-3-1975

IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE

PROGETTO 426

IMP. PESSINA

DISEGNO 2141

Centro Scolastico Sociale SCUOLA E13

DATA 13-6-75

QUADRO GENERALE - SM (SCUOLA MATERNA)

QG-F.M. 2

DISEGNATO CONTROLLATO

Busso

Modificato N. Data N. Data