



CIRCUITO N°	1	2	0	3	4	5
UTENZA	N°1 MONTAVIVANDE	QPF-1	GENERALE FM	QPF-6	QPF-28	RISERVA
POTENZA W	1,2 HP	1800	36683	83,0	9500	
CORRENTE A	3	4,4	96,5	2,8	2,5	
BASE-FUSIBILI						
TARATURA FUSIBILI						
TIPO INTERRUTTORE	M-100	M-100	5SV5132	M-100	M-100	M-100
TARATURA INTERRUTT.	16-20	40-50	100	20-25	25-30	16-20
TELERUTTORE						
CORRENTE-NOMINALE						
RELE TERMICO						
TARATURA RELE TERM.						
SEZIONE CAVO	3x25φ	4x25φ	4x50φ	4x10φ	4x10φ	
NUMERO MORSETTO						
TIPO MORSETTO	SAK-4	SAK-35	SAK-70	SAK-16	SAK-16	SAK-10

EMESSO IL 16-12-70
 AGGIORNATO IL 22-1-76
 RIESCORRATO IL 23-3-75

IMPRESA INSTALLAZIONI ELETTRICHE		PROGETTO: 426
IMP. PESSINA		DISEGNO: 2140
Centro Scolastico Sociale SCUOLA E13		SCALA DATA: 13-5-75
QUADRO GENERALE AN-(ASILO NIDO)		DISEGNATO CONTROLLATO
QG-F.M. 1		Modifica N Data N Data