Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
05					
04					
03					
02					
01	24/08/2012	AS-BUILT	D.D.	G.C.	C.R.
00	21/03/2012	EMISSIONE	D.F.	/	/

Installatore:

G.R. IMPIANTI S.R.L. TORINO
VIA SETTE COMUNI 36 TEL 011/3032009
FAX 011/3035856 www.grimpianti.com

Cliente:

IRIDE SERVIZI

Proprietà:

CITTA' DI TORINO

Descrizione:
SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO CORPI ILLUMINANTI, CANALIZZAZIONI E LINEE PER ESEC. DI CONTROSOFFITT. IN ALCUNE ZONE DELL'EDIFICIO C/O SCUOLA ELEMENTARE "DUCA DEGLI ABRUZZI" SITA IN VIA MONTEVIDEO, 11 (TO)

Titolo tavola:
PIANTE PIANI
S1A, S1B, PTA, PTB, P1A, P1B, P2, P3.

Ns. Commessa	108/11/CS
Vs. Commessa	ODL 3878987
Disegno n.	Odl 3878987.dwg
Rev.	01
Scala 1:100	Plot 1:10

E' VIETATO, anche in forza degli articoli 2584 e seguenti C.C.– R.D. 21 luglio 1942 n.ro 929, articolo 16 seguenti nonche' R.D. 29 luglio 1939 n.ro 1127, rammostrare, copiare o comunque diffondere il presente disegno. La Soc. G.R. Impianti s.r.l. si riserva di procedere a termini degli articoli 623 e 473 C.P. contro eventuali contravventori a tale divieto.

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
QEG	QUADRO ELETTRICO GENERALE
QCL	CENTRALINO COMANDO LUCI
	INTERRUTTORE LUCE UNIPOLARE
	PUNTO LUCE A PARETE
1x36W	PLAFONIERA CON UNA LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DA 36W
2x36W	PLAFONIERA CON DUE LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 58W
2x58W	PLAFONIERA CON UNA LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DA 36W
4x18W	PLAFONIERA DA INCASSO CON QUATTRO LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 18W
18W-SE	PLAFONIERA CON PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 24W - IP65 TIPO PERMANENTE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE
AL-CAI	ALIMENTATORE CENTRALE ANTINCENDIO
PUL	PULSANTE ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SOFFITTO
	SISTEMA DI CANALINA RAPID SYSTEM
	TUBAZIONE IN PVC
	CANALINA IN PVC