WORK ITALIA ENGINEERING s.r.l.

LEGENDA

1-2) GENERATORE di acqua calda avente:

- costruzione CARBOFUEL
- modello PRN 660
- potenzialità focolare kcal/h 720.000
- potenzialità rese kcal/h 660.000
- pressione di esercizio Ate 6
- combustibile gasolio

3) GENERATORE di acqua calda avente:

- costruzione CARBOFUEL
- modello PRN 280
- potenzialità focolare kcal/h 310.000
- potenzialità rese kcal/h 280.000
- pressione di esercizio Ate 6
- combustibile gasolio

4) FLUSSOSTATO

5) POZZETTO termometrico

6) TERMOSTATO di regolazione

7) TERMOSTATO Di sicurezza a riarmo manuale

8) TERMOMETRO a quadrante f.sc. 120°C

9) IDROMETRO a quadrante con rubinetto prova f.sc. 40 mt.

10) VASO di espansione tipo aperto avente:

- capacità utile lt.700
- capacità totale lt.1700

corredato di:

- tubazioni di sicurezza
- tubazioni di troppo pieno
- alimentazione a galleggiante con rubinetto

11) ELETTROPOMPA "VERGANI" tipo T60/173

12) VALVOLA miscelatrice motorizzata a tre vie circuito aule e corridoi

13) ELETTROPOMPA "VERGANI" tipo T125/211

14) ELETTROPOMPA "VERGANI" tipo T50/161

15) VALVOLA a tre vie manuale

16) ELETTROPOMPA " VERGANI" tipo T50/161

17) VALVOLA miscelatrice motorizzata a tre vie circuito custode e uffici

——— RETE di andata impianto

— — — RETE di ritorno impianto

—·— RETE tubazione di sicurezza

—·-·— RETE tubazione carico impianto



Copia Ufficio Tecnico

PROGETTO	TAVOLA	CLIENTE	
223.1	1R		COMUNE DI TORINO Gruppo XII Lotto I°
DATA EMISSIONE		CANTIERE	Scuola elementare - DUCA DEGLI ABRUZZI V. Montevideo n° 11
AGGIORNAMENTI a b c d e f g h i	ORIENTAMENTO	IMPIANTO	RISCALDAMENTO
		OGGETTO	SISTEMAZIONE A NORMA CENTRALE TERMICA - SCHEMA
	SCALA	SOST. IL DIS.	
DATA CONSEGNA	DIS. 4/356	ESEGUITO	

WORK ITALIA ENGINEERING s.r.l. 10095 GRUGLIASCO - (TORINO) - VIA CAMILLO CENNI 12 - TEL. (011) 4112944 - 4112982