



D. E. GENERALE "001"
 ALIM. 0. PIANO TERZO 1/3,5/250+PE
 ALIM. 0. PIANO AMMEZZATO 1/3,5/250+PE
 ALIM. 0. PIANO SECONDO 1/3,5/250+PE
 ALIM. 0. PIANO TERZO 1/3,5/250+PE
 ALIM. 0. PIANO QUARTO 1/3,5/250+PE
 ALIM. 0. PIANO QUINTO 1/3,5/250+PE

D. E. ESISTENTI

CUNICIDLO ESISTENTE

QUADRO ESISTENTE
 (AGGIUNTO N.1 INT. 2x10A PER EMERGENZA)

CANALINA METALL. ACCIAIO ZINCATO 200x75
 N.6 CAVI NYVVK 3x0,35mm²
 N.6 CAVI NYVVK 1x0,35mm² PE
 DAL QUADRO GG AI QUADRI DI PIANO

IMPIANTO ELETTRICO DI NUOVA ESECUZIONE:
 PLAFONIERE IP55 1x36V
 INTERRUTTORI/PULSANTI LUMINOSI IP55
 TUBO PVC Ø20 (SEZ. 3x2,5mm²)

LE. ESISTENTE

CHIUSSINI PREFABBRICATI 40x40
 FORMAZIONE CAVIDOTTO N.4 TUBI PVC Ø100

CHIUSSINI PREFABBRICATI 40x40
 FORMAZIONE CAVIDOTTO N.4 TUBI PVC Ø100

02610 2000 *all* 15374

9615	0301	1 maggio 2000	STATO FINALE	G.C.
PRESTAZIONE	LAVORI	DISCORSO N.	PROG. DATA	DESCRIZIONE
GT		COMMITTENTE: GT s.r.l. VIA GUICCIARDINI, 3 10121 - TORINO		
GRUPPO TECNIMPRESE s.r.l.				
CITTÀ DI TORINO OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI I DEL PALAZZO CIVICO DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 1 - TORINO ALA LATO VIA CORTE D'APPELLO (CORTILE DEL BURRO-PIANO INTERRATO) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE-F.M.-CANALIZZAZIONI				
				1 100

Il presente disegno è di nostra esclusiva proprietà, ed è sotto la protezione della legge sulla proprietà intellettuale.
 Non sono vietate per qualsiasi motivo la riproduzione o la esecuzione a terzi senza autorizzazione.