N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø20mm
2(1x1,5)mmq – 24Vcc DAL Q.E. DI ZONA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1

AL SERV. DELL'IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø20mm
FG10-OM1 CEI 20-45 / CEI 20-36 2x1,5mmq – 24Vcc DAL ALIMENTATORE
COMPLETO DI BATTERIA TAMPONE

RIVELATORE PER AMBIENTI SPORCHI

N°1 TUBO IN PVC ø25mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø25mm
FG10-OM1 CEI 20-45 / CEI 20-36 2x2,5mmq – 24Vcc DAL ALIMENTATORE
COMPLETO DI BATTERIA TAMPONE

RIVELATORE PER AMBIENTI SPORCHI

N°1 TUBO IN PVC ø25mm
FG10-OM1 CEI 20-45 / CEI 20-36 2x2,5mmq – 24Vcc DAL ALIMENTATORE
COMPLETO DI BATTERIA TAMPONE

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø20mm
2(1x1,5)mmq+PE – 220Vca DAL Q.E. DI ZONA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1

cortile interno

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø20mm
FG10-OM1 CEI 20-45 / CEI 20-36 2x1,5mmq – 24Vcc DAL ALIMENTATORE
COMPLETO DI BATTERIA TAMPONE

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø20mm
2(1x1,5)mmq+PE – RICARICA P.O.A. DAL Q.E. DI ZONA

AL SERV. DELL'IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø20mm
2(1x1,5)mmq+PE – 220Vca DAL Q.E. DI ZONA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1

AL SERV. DELL'IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1

N°1 TUBO IN PVC ø25mm
FG10-OM1 CEI 20-45 / CEI 20-36 2x2,5mmq – 24Vcc DAL ALIMENTATORE
COMPLETO DI BATTERIA TAMPONE

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1
N°1 TUBO IN PVC ø20mm
2(1x1,5)mmq+PE – RICARICA P.O.A. DAL Q.E. DI ZONA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°1 CAVO 2x16 AWG – LOOP 1

via Leoncavallo

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	RIVELATORE DI GAS
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO
	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO A RAGGI INFRAROSSI – MODULO TRASMITTENTE E RICEVENTE
	PANNELLO CATARIFRANGENTE
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO COMPLETO DI BATTERIA TAMPONE
	BLOCCO MECCANICO ELETTROMAGNETICO (MAGNETE) COMPLETO DI PULSANTE DI COMANDO CHIUSURA PORTA TAGLIAFUOCO
	PULSANTE INDIRIZZATO PER ALLARME INCENDIO ENTRO CUSTODIA FRANGIBILE
	ATTUATORE PER APERTURA VASISTAS
	PULSANTE PER APERTURA VASISTAS E ALLARME INCENDIO ENTRO CUSTODIA FRANGIBILE
	PULSANTE PER CHIUSURA VASISTAS
	ELETTROVALVOLA
	SERRANDA TAGLIAFUOCO
	MODULO DI INGRESSO MMX / MODULO DI USCITA CMX
	RIVELATORE DI FUMO PER CANALI D'ARIA
	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO
	PANNELLO REMOTO DI RIVELAZIONE INCENDIO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
	CENTRALINA PER LA RIVELAZIONE GAS

COOPERATIVA CELLINI
Impianti tecnologici
CSQ

Soc. Coop. a r.l.
Sede legale e amministrativa
59100 PRATO – Via del Lazzeretto, 92
Tel. 0574-55911 Fax 0574-559155
codice fiscale 01466710488
partita IVA 00259230977

REVISIONE	FILE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
	EL25.dwg			

DESCRIZIONE
IMPIANTO ELETTRICO

CITTA' DI TORINO

VICEDIREZIONE GENERALE
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO

D04 – DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI

SETTORE B–RISTRUTTURAZIONI E
NUOVI EDIFICI MUNICIPALI

Circ.6 – EX STABILIMENTO CEAT – Via Leoncavallo 25
Ristrutturazione ad uso sociale, anagrafe, sede VV.UU., biblioteca

Gruppo di progettazione
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti
geom. Guido Guarini
ing. Ugo Martinico
geom. Andrea Milano
p.i. Giacomo Giustavigna
p.i. Mauro Raimondo
ing. Antonio D'Arpa
ing. Dario Costa
geom. Roberto Bottero

Responsabile del procedimento e
Dirigente Settore Tecnico
arch. Dario Sardi

Progetto architettonico:
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti

Progetto strutturale:
ing. Paolo Bormida
ing. Ermanno Pivetta

Impianto termico – idrico
p.i. Giacomo Giustavigna
p.i. Mauro Raimondo

Impianto elettrico:
ing. Antonio D'Arpa

Impianto spegnimento a gas inerte:
ing. Salvatore Call Quaglia

AS – BUILT

OGGETTO

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
PIANTA PIANO SECONDO

NOME-FILE | Scala Plot 1=1

RIFERIMENTO

SCALA 1:100

RIV.	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	AS-BUILT	GIUGNO 2015	
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO
EL/25