N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 3

AL SERV. DELL'IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 3

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE COMPONIBILE IN PVC
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 3
2(1x1,5)mmq+PE – RICARICA POA DAL Q.E. DI ZONA

AL SERV. DELL'IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA

cortile interno

servizi
servizi
ufficio
spogliatoio donne biblioteca
spogliatoio uomini biblioteca
servizi per il pubblico
sala cudivisivi
deposito biblioteca
locale TELECOM
CTA4 BIBLIOTECA
sala polivalente
appello
VIGILI URBANI
Via Ternengo
sala computer
sala musica
ufficio
CTA3 ASSISTENZA
CTA5 SALA
portico
via Leoncavallo

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE COMPONIBILE IN PVC
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 3
2(1x1,5)mmq+PE – RICARICA POA DAL Q.E. DI ZONA

N°1 TUBO IN PVC ø20mm IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
N°2 CAVI 2x16 AWG – LOOP 3

AL SERV. DELL'IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA DELLA SALA POLIVALENTE

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	RIVELATORE DI GAS
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO
	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO A RAGGI INFRAROSSI – MODULO TRASMITTENTE E RICEVENTE
	PANNELLO CATARIFRANGENTE
PSA	PANNELLO OTTICO ACUSTICO
	BLOCCO MECCANICO ELETTROMAGNETICO (MAGNETE) COMPLETO DI PULSANTE DI COMANDO CHIUSURA PORTA TAGLIAFUOCO
	PULSANTE INDIRIZZATO PER ALLARME INCENDIO ENTRO CUSTODIA FRANGIBILE
	ATTUATORE PER APERTURA VASISTAS
	PULSANTE PER APERTURA VASISTAS E ALLARME INCENDIO ENTRO CUSTODIA FRANGIBILE
	PULSANTE PER CHIUSURA VASISTAS
	ELETTROVALVOLA
	SERRANDA TAGLIAFUOCO
	MODULO DI INGRESSO MMX / MODULO DI USCITA CMX
	RIVELATORE DI FUMO PER CANALI D'ARIA
	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO
	PANNELLO REMOTO DI RIVELAZIONE INCENDIO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
	CENTRALINA PER LA RIVELAZIONE GAS

COOPERATIVA CELLINI impianti tecnologici
Soc. Coop a r.l.
Sede legale e amministrativa
59100 PRATO – Via del Lazzeretto, 92
Tel. 0574–559111 fax 0574–559155
codice fiscale 01466710488
partita IVA 00259230977

REVISIONE	FILE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
	EL15.dwg			

DESCRIZIONE:
IMPIANTO ELETTRICO

CITTA' DI TORINO
VICEDIREZIONE GENERALE
SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO
D04 – DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI

SETTORE B–RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI

Circ.6 – EX STABILIMENTO CEAT – Via Leoncavallo 25
Ristrutturazione ad uso sociale, anagrafe, sede VV.UU., biblioteca

Gruppo di progettazione
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti
geom. Guido Giurini
ing. Ugo Martinetti
geom. Andrea Milano
p.i. Giacinto Guastavigna
p.i. Mauro Raimondo
ing. Antonio D'Arpa
ing. Dario Costa
geom. Roberto Bottero

Responsabile del procedimento e Dirigente Settore Tecnico
arch. Dario Sardi

Progetto architettonico:
arch. Dario Sardi
arch. Antonella Marchetti

Progetto strutturale:
ing. Paolo Bormida
ing. Ermanno Pineta

Impianto termico – idrico:
p.i. Giacinto Guastavigna
p.i. Mauro Raimondo

Impianto elettrico:
ing. Antonio D'Arpa

Impianto spegnimento a gas inerte
ing. Salvatore Calì Quaglia

ING. GENERI
PISTOIA

AS – BUILT

OGGETTO
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
PIANTA PIANO AMMEZZATO

NOME–FILE | Scala Plot 1=1
RIFERIMENTO
SCALA 1:100

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	AS–BUILT	GIUGNO 2015	
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO
EL/15